



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2025/024220

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžičková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
11. 06. 2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky

Novohradka, Ležák, Hrochův Týnec, obnova vodního toku

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Druh zadávacího řízení

zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Pro správné nacenění dočasného zajištění stavební jámy a navazující zdi (položky č.4 a 67) žádám o doplnění informací ohledně založení sousedních konstrukcí (žlab MVE, vlastní MVE a navazující opěrná zeď).

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že není majitelem MVE a nemá k dispozici žádnou historickou dokumentaci týkající se MVE a souvisejících objektů. V rámci zpracování PD nebyl majitelem MVE ani umožněn pasport vnitřních prostor objektu. Vzhledem k návaznosti objektů na stávající rozbořenou zeď se předpokládá, že hloubka založení objektu MVE a navazující opěrné zdi je rovna hloubce založení rozbořené části zdi. U žlabu MVE se nepředpokládá se základovou částí – žlab je nejspíše osazen na nosnou konstrukci MVE a navazující opěrnou zeď.

2)

Dotaz:

Dále žádám o informaci, jaký způsob zajištění projektant v projektu předpokládal.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že s ohledem na prostorovou dispozici staveniště projektant pro zajištění stavební jámy uvažuje mikrozáporové pažení. Je nepřípustné zajištění stavební jámy takové, které by při zřízení mohlo vyvolat nepříznivé dynamické účinky na sousední objekty a způsobit jejich poškození.

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
elektronicky podepsáno

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html