

Povodí Moravy, s. p.
Útvar TDS a projekce - Ing. Jana Šefčíková
U Dětského domova 263

772 11 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

7. 2. 2024

NAŠE ZNAČKA

PM-6683/2024/5203/Mi

VYŘIZUJE

Ing. Eva Miklíková

+420 541 637 311

miklikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

7. 2. 2024

VN Smolenská – přístupová cesta

(k. ú. Jevíčko-předměstí; ORP Moravská Třebová; kraj Pardubický; HP 4-10-02-0920-0-00)

Charakteristika akce:

Dne 7. 2. 2024 nám byla předložena žádost o stanovisko k DUSP stavby „VN Smolenská – přístupová cesta“, zpracované 08/2023. Zpracovatelem dokumentace a investorem stavby je Povodí Moravy, s. p.

Předmětem dokumentace je návrh nové účelové komunikace pro údržbu hráze vodní nádrže Smolenská a koryta Malonínského potoka pod nádrží. Na pláň urovnanou ve sklonu 2 % směrem k Malonínskému potoku bude rozprostřena zpevňovací geotextilie a na ni bude v dl. 20 m od komunikace III. třídy uložena tuhá vozovka ve skladbě ochranná vrstva ze štěrkodrti fr. 0 – 63 mm, podkladní vrstva z recyklované asfaltové směsi a kryt z asfaltového betonu. V navazujícím úseku bude na geotextilii položena podkladní vrstva vozovky ze štěrkodrti tl. 200 mm po zhutnění. Kryt vozovky bude proveden z hrubého drceného kameniva fr. 32 – 63 mm v tl. 200 mm po zhutnění. Sklon svahů konstrukčních vrstev bude 1:1,5, sklon obou konstrukčních vrstev bude 2 % směrem k Malonínskému potoku a šířka vozovky 4 m. Po dokončení vozovky bude navazující terén dosypán a zhutněn na úroveň vozovky s napojením na okolní stávající terén, na povrchu násypu bude rozprostřena ornice a oseta travním semenem. V rámci stavby bude kamennou rovnalinou sanována levobřežní výtrž dl. 11 m v korytě Malonínského potoka v souběhu s přístupovou cestou.

Dotčené pozemky: parc. č. 3165/3, 1733/1, 3172, 3165/2 v k. ú. Jevíčko-předměstí

Správcem DVT Malonínský potok IDVT 10191567 a VN Smolenská (HM 903681) je Povodí Moravy, s. p., závod Horní Morava, provoz Olomouc (U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc, úsekový technik Petr Zlámal, tel: 585 711 254, mob: 728 549 436, e-mail: zlamal.petr@pmo.cz).

Stavba se nachází ve stanoveném záplavovém území DVT Malonínský potok, v aktivní zóně.

Útvar povrchových vod: Jevíčka od toku Úsobrný potok po ústí do toku Třebůvka (ID VÚ: MOV_0380)

Útvar podzemních vod: Boskovická brázda - severní část (ID ÚPZV: 52210)

Stanovisko správce povodí a správce DVT Malonínský potok IDVT 10191567

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a správce toku následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený

záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí