


LEGENDA:

- ODTAH ODPADNÍHO VZDUCHU - SPIRO POTRUBÍ
- ODTAH ODPADNÍHO VZDUCHU - PŘEDIZOLOVANÉ FLEXI HLINÍKOVÉ POTRUBÍ
- TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ
- DVEŘE BEZ PRAHŮ, MEZERA 20 mm
- MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU  
MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU
- PRŮTOK VZDUCHU KONCOVÝM ELEMENTEM (m3/h)

POZNÁMKY:

- DOPOJENÍ ODTAHOVÉHO VENTILÁTORU BUDE PROVEDENO Z PŘEDIZOLOVANÉHO HLINÍKOVÉHO FLEXI POTRUBÍ SONOFLEX.
- STOUPACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO ZE SPIRO POTRUBÍ.
- SPIRO POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O min. TLOUŠŤCE 20 mm.
- SPIRO POTRUBÍ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU, KTERÉ BUDE VEDENO VE VENKOVNÍM PROSTORU, BUDE IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O TLOUŠŤCE 60 mm A BUDE OPLECHOVÁNO.
- VŠECHNY PROSTUPY STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU HLUKOVĚ IZOLOVÁNY, ZPĚTNĚ ZAPRAVENY SE STEJNOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ JAKO PŮVODNÍ KONSTRUKCE. PROTUPY BUDOU PŘÍPADNĚ UTĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI DLE POŽADAVKŮ PBŘ.
- VZT ZAŘÍZENÍ NUTNO CHRÁNIT PROTI ÚČINKŮM STATICKÉ ELEKTŘINY.

NÁZEV AKCE:		<b>RK Smíchov - optimalizace Velínu</b>		<div> architektonický atelier <a href="http://www.KAHAA.cz">www.KAHAA.cz</a> mob: +420 721 537 568 emial: karel.hasek@kahaa.eu</div>	
+0,00=XY výškový systém Balt po vyrovnnání					
INVESTOR:	Povodí vltavy, státní podnik	GENERÁLNÍ ZHOTOVITEL:	<b>KAHA ATELIER</b> s.r.o.	ZHOTOVITEL	
			Uralská 770/6 Praha 6, 160 00 IČO: 09046097	ČÁSTI DOK.: Ing. Ondřej Pavelka	
ADRESA:	Holečková 3178/8 Praha 150 00	VEDOUcí PROJEKTU:	Ing. arch. Karel Hašek	VYPRACOVAL:	
		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Karel Hašek	Ing. Ondřej Pavelka	
		VYPRACOVAL:	Ing. arch. Karel Hašek	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
NÁZEV AKCE:			Janáčkovo nábřeží Praha 5, Smíchov Hlavní město Praha 155 00 Česko	RAZÍTKO:	
MÍSTO AKCE:			Smíchov (729051)		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:			Parc.č. 5074/1, 5074/2		
STUPEŇ:		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
ČÁST PROJEKTU:		D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA			
NÁZEV VÝKRESU:		PŮDORYS 1.NP			
				DATUM: 11/2024	
				ROZMĚR: A3	
				MĚŘÍTKO: 1:50	
				ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.3.02	