

Váš dopis zn.

Naše značka 25-02453

Vyřizuje Urbanová Aneta

Telefon +420 491 419 212

GSM brána +420 606 736 008

E-mail urbanova@vakna.cz

Datum 13.05.2025

HG partner s.r.o.

Smetanova 200

250 82 Úvaly

**Stěnova, Broumov, odstranění nánosů, ř.km 35,130 - 35,850**

k.ú. Broumov p.č.: 221/1, 221/2, 737/1, 737/9, 829/1, 829/3,

V situaci je informativně zakresleno zařízení ve správě VaK Náchod a.s. – vodovod, kanalizace. Ve Vašem zájmovém prostoru se nachází vodovodní a kanalizační přípojky, které jsou informativně zakresleny v přiložené situaci. Přípojka je v majetku majitele připojené nemovitosti. Během realizace díla je nutné dbát na to, aby nedošlo k poškození přípojky. V případě havárie bude daný úsek potrubí na náklady investora stavby vyměněn. Před zahájením zemních prací doporučujeme výše uvedená zařízení vytyčit a zaměřit.

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o odstranění nánosů v říčním korytě, ř.km 35,130 - 35,850 Stěnova, Broumov.

V zájmové lokalitě se nachází zařízení ve správě VaK Náchod a.s. - vodovodní řad, kanalizační řad a odlehčovací stoky.

**S vydáním povolení souhlasíme při splnění následujících podmínek:**

1. Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení zařízení ve správě VaK Náchod, a.s. Vytyčení vodovodu zajistí p. Hejzlar, tel.: 606 754 303, vytyčení kanalizace zajistí p. Týfa, tel.: 775 865 898.
2. V celé délce úpravy terénu v ochranném pásmu podzemních zařízení ve správě VaK Náchod a.s. musí být zachována stávající niveleta povrchu.
3. Při odstraňování nánosů musí být vodovodní řad, zavěšený na konstrukci mostu, ochráněn proti poškození.
4. Při odstraňování nánosů z říčního koryta musí být ochráněny proti poškození vyústní objekty odlehčovacích stok.
5. V trase, kde je mělce uložen stávající řad VaK Náchod, a.s. ve volném terénu, korytě řeky požadujeme provést taková opatření, aby vlivem provozu (přejíždění technikou) nemohlo dojít k poškození potrubí - konzultace prováděných prací s vedoucím provozního střediska vodovodů (J. Horáček, tel.: 491 523 903) a vedoucím provozu kanalizace VaK Náchod, a.s. (Ing. Srubjan tel.: 491 419 335).
6. Zemní práce v ochranném pásmu našich sítí musí být prováděny ručně. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace od vnějšího lince stěny potrubí je vymezeno vodorovnou vzdáleností a to:

Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Náchod, Kladská 1521, PSČ 547 01

Zápis v Obchodním rejstříku je proveden u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 967

Bankovní spojení  
14504883/0300

IČO 48172928  
DIČ CZ48172928

Tel. 491 419 200  
Fax 491 419 267

E-mail info@vakna.cz  
Web www.vakna.cz

IDDS d7tgx37  
Stránka 1 / 2

do průměru 500 mm včetně – 1,5 m; nad průměr 500 mm 2,5 m. Pokud je potrubí uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, vzdálenosti se zvyšují o 1,0 m.

7. Pokud při realizaci jakékoliv stavby dojde ve vzdálenosti menší než 1 metr od vodovodního nebo kanalizačního potrubí k odtěžení zeminy pod úroveň dna potrubí, bude daný úsek potrubí na náklady investora stavby vyměněn.
8. Požadujeme provedení kontroly, u vodovodu s vedoucím provozního střediska vodovodů (J. Horáček, tel.: 491 523 903) a u kanalizace s vedoucím provozu kanalizace VaK Náchod a.s. (Ing. Srubjan tel.: 491 419 335). O provedené kontrole musí být proveden samostatný písemný záznam nebo zápis do stavebního deníku.

*v z. L. Náchod a.s.*

Ing. Jan Domáň  
provozní náměstek

**Vodovody a kanalizace Náchod a.s.**  
**Kladská 1521**  
**547 01 NÁCHOD**

*Počet příloh: 1*

*Platnost tohoto vyjádření je 2 roky od data vydání.*



