

Číslo vyjádření: 025070254987

Vyřizuje: Vladko Voříšek (A)  
Tel.: 469 669 934  
Mobil: 702 250 358  
E-mail: vladko.vorisek@vschrudim.cz  
Datum: 31.03.2025

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.  
Eliška Holubová  
Píšťovy č.p. 820  
537 01 Chrudim III

**Rosice u Chrasti parc. č. 1555/1, 1640/13, 1640/14, 1640/44, 1640/46, 1649/2, 1649/3, 17/1, 19/1, 19/4, 19/7, 21, 40/2, ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Žejbro, Rosice, odstranění nánosů v ř.km 5,500 - 7,250 (zákres sítí - nezadáno nebo bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

1. V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje Vodárenská společnost Chrudim, a. s. (dále VS Chrudim). V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

a) VS Chrudim požaduje dodržení následujících odstupových vzdáleností:

- I. Mezi půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí **v souběhu 1,0 m** a v křížení dle ČSN 736005.
- II. Mezi stěnou kanalizačních šachet a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 0,5 m.
- III. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí **do průměru 500 mm včetně, 1,5 m.**
- IV. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí **nad průměr 500 mm, 2,5 m.**
- V. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí o průměru nad 200 mm, jejichž **dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle čísla III. nebo IV. od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.**
- VI. Při výstavbě plotu, který bude křížit trasu vodovodního nebo kanalizačního řadu, je nutné dodržet mezi základy a svislými konstrukcemi oplocení (sloupky) a půdorysným okrajem vodovodního nebo kanalizačního potrubí odstupovou vzdálenost minimálně 1,5 m na každou stranu. V místě křížení je oplocení možné provést pouze ze snadno rozebíratelné konstrukce, a to z důvodu možnosti rozebrání oplocení v případě oprav nebo rekonstrukce vodovodního nebo kanalizačního řadu.

b) V případě záměru napojení na vodohospodářské sítě nebo zásahu do jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení k vyjádření. Kritická místa souběhů doporučujeme projednat a odsouhlasit s VS Chrudim před zahájením projektových prací.

c) Vytýčení sítí provozovaných VS Chrudim v zájmovém území si před zpracováním projektové dokumentace objednejte - Vladimír Kraus, tel: 603 899 841, vladimir.kraus@vschrudim.cz .

2. Toto vyjádření bylo vytvořeno automatickým systémem společnosti VS Chrudim, má platnost 2 roky ode dne vydání a **nenahrazuje vyjádření k územnímu ani stavebnímu řízení.**

 **VS Chrudim**  
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.  
Novoměstská 626, 537 01 Chrudim  
oddělení hydroinformatiky  
-47-

Ing. Michal Nosál  
vedoucí oddělení hydroinformatiky

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Rosice u Chrasti parc. č. 1555/1, 1640/13, 1640/14, 1640/44, 1640/46, 1649/2, 1649/3, 17/1, 19/1, 19/4, 19/7, 21, 40/2, 40/3, 40/6, 44/1, 45, 564/2, 564/3, 564/33, 564/71, 564/72, Synčany parc. č. 28, 533, 566/1, 566/10, 566/11, 566/12, 566/13, 566/2, 566/4, 566/5, 566/6, 566/7, 566/8, 566/9, 61/1, 61/14, 61/19, 61/20, 61/25, 61/26, 61/27, 61/28, 61/29, 61/30, 61/31, 61/4, 68/1, 68/2

Přílohy: Mapa\_O25070254987.pdf

Provoz: Luže