


PROVEDENÍ SANACE STÁVAJÍCÍ CESTY

N.K.	JÍZDNÍ PÁS	N.K.
------	------------	------



NÁVRH KONSTRUKCE SANACE dle katalogového listu PN 402, IV, D2:

— Obrusná vrstva	ACO 11	40 mm	ČSN 13108-1
— Postřík spojovací	PS-EK	0,5 kg/m <sup>2</sup> po vyštěpení	ČSN 73 6129
— Ložná vrstva	ACP 16+	80 mm	ČSN 13108-1
— Postřík infiltrační	PI-EK	0,5 kg/m <sup>2</sup> po vyštěpení	ČSN 73 6129
— Štěrkodrt' 0-32	ŠD <sub>A</sub>	150 mm	ČSN 73 6126-1
— Štěrkodrt' 0-63	ŠD <sub>B</sub>	200 mm	ČSN 73 6126-1
— Úprava a zhutnění povrchu aktivní zóny (pláně)			
— Odkopávky na úroveň pláně		470 mm	
C E L K E M		470 mm	

V MÍSTĚ SANACÍ A ROZŠÍŘENÍ BUDE NAVÍC PROVEDENO (MZK):

— Sanační vrstva z kameniva drceného (odval)	PDK 0/250	300 mm	ČSN 73 6126-1
— Odkopávky a prokopávky obecné		300 mm	

POZNÁMKA:

- Během výstavby budou prováděny v potřebném rozsahu kontroly míry stávajícího povrchu(pláně) a nestmelených vrstev statickou zatěžovací zkouškou

IDVT: 10105940  
ř. km 0,100 - 0,600

ČHP: 2-04-07-0080-0-00  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv  
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VYPRACOVAL		KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	<div> VODNÍ DÍLA - TBD</div> <div>VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1 Tel.: 221408111* Fax: 224212803 www.vdtbd.cz</div>		
ING. V. PYTELKA		ING. A. MACHÁČKOVÁ		ING. V. PYTELKA			ING. O. ŠVARC
INVESTOR	POVODÍ LABE, STÁTNÍ PODNIK VÍTA NEJEDLÉHO 951/8, SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ						
MÍSTO STAVBY	K. Ú. VESEC U LIBERCE, LIBERECKÝ KRAJ						
AKCE	VESECKÝ RYBNÍK, ZVÝŠENÍ RETENČNÍ FUNKCE REKONSTRUKCÍ PŘELIVU A SPODNÍCH VÝPUSTÍ				PROJEKT Č.	ARCHIVNÍ Č.	
					P 3018/20	2023/083	
					DATUM	STUPEŇ	
					06/2023	DPS	
OBSAH	SO 04 - VZOROVÝ ŘEZ KOMUNIKACE				FORMÁT		
					2× A4		
					MÉRÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY	
					1:50	D.1.2.3.8	