



**POVODÍ VLTAVY**

Povodí Vltavy, státní podnik  
závod Berounka  
Denisovo nábřeží 14  
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111  
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO  
č.ú.: 7004311/0100

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8

150 00 Praha 5

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/ LINKA

DATUM

PVL-37984/2022/340/Ron Ing. J. Ronovská/371 2022-07-01

PVL-7991/2022/SP

**Berounka, ř. km 21,638, jez Zadní Třeboň – výstavba rybiho přechodu a vodácké propusti**

k.ú. Zadní Třeboň, Hlásní Třeboň, okres Beroun, kraj Středočeský,

č.h.p. 1-11-05-0320-0-00; HGR 6230

VÚ povrchových vod: BER\_0940 Berounka od toku Litavka po ústí do toku Vltava

VÚ podzemních vod: 62400 Svrchní silur a devon Barrandienu

**Stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení**

Dne 13. 5. 2022 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí dokumentaci k územnímu rozhodnutí „**Berounka, ř. km 21,638, jez Zadní Třeboň – výstavba rybiho přechodu a vodácké propusti**“ vypracovanou firmou ENVISYSTEM, s.r.o., Praha 5 v 06/2022. Investorem je Povodí Vltavy, státní podnik.

Stavba rybích přechodů je navržena u jezu v ř. km 21,638 významného vodního toku Berounka IDVT 10100011, ve vymezené aktivní zóně stanoveného záplavového území. Záplavové území bylo stanoveno KUSK dne 29. 10. 2020 č.j. 153110/2020/KÚSK.

Správcem toku je Povodí Vltavy, státní podnik.

Lokalita se nachází v oblasti s významným povodňovým rizikem, v oblasti s vysokým povodňovým ohrožením.

**SO 01 – rybí přechod RP I na levém břehu**

Bazénový rybí přechod, žlab s balvanitými překážkami, návrhový průtok 0,9 m<sup>3</sup>/s, návrhová hladina v nadjezí (min. pro provoz MVE) je 207,775 m n.m., spád 1,6 m, rybiho přechod je rozdělen do 3 částí – žlaby s kamenným obkladem a lichoběžníkové koryto.

**SO 02 – vodácké propust na levém břehu**

Vložena do tělesa jezu u levého břehu, šikmá železobetonová rampa délky 9,24 m, šířky 2,5 m, v nadjezí i podjezí schodiště pro vodáky, propust bude zahrazena stavidlem, koruna 27,68 m n.m. s přepadajícím paprskem 10 cm a průtokem 0,15 m<sup>3</sup>/s. Po spuštění stavidla při proplutí lodě průtok 1,5 m<sup>3</sup>/s, stavidlo se po proplutí lodě automaticky zahradí.



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik  
Sídlo: Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953

SO 03 – rybí přechod RP II u MVE

Na levém břehu náhonu na MVE, bazénový rybí přechod, žlab s betonovými štěrbinami, návrhový průtok 0,4 m<sup>3</sup>/s, návrhová hladina v nadjezí (min. pro provoz MVE) je 207,77 m n.m., spád 1,6 m, součástí bude pozorovatelná.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci (předloženému záměru) následující

**v y j á d ř e n í :**

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky [ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

**je uvedený záměr možný.**

Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným záměrem za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Dle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů bude zpracován havarijní plán.
2. Bude vypracován povodňový plán platný po dobu stavby.


Toto vyjádření správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Jako správce významného vodního toku Berounka IDVT 10100011 vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

**v y j á d ř e n í :**

**Souhlasíme s uvedeným záměrem „Berounka, ř. km 21,638, jez Zadní Třeboň – výstavba rybího přechodu a vodácké propustí“ za předpokladu splnění těchto podmínek:**

Budou splněny správce povodí.

**Povodí Vltavy,**  
státní podnik  
závod Berounka 25  
Denísovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň  
**Ing. Jana Ronovská**  
vedoucí provozního střediska 4

Na vědomí:  
PS 6