



Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **23.05.2025**
Jednací číslo: **VZDOK-250523-02**
Vyřizuje: **Ing. Jan Schieferdecker**
Telefon: **577 124 223**
E-mail: **jan.schieferdecker@vodarnazlin.cz**
Datum: **23.05.2025**

Žadatel:
AQUA CENTRUM Břeclav
Kapusty 291/27
690 06 Břeclav

Vyjádření společnosti Vodárna Zlín a.s. (dále jen VZ) ke stavbám bez připojení na vodovod a kanalizaci

Název akce: **Březnice upr. Březnice 16,200-19,290 Bohuslavice u Zlína 16,930-18.530 oprava stup. opevn. odstr. nánosů po povodních 2024**
Typ řízení: **sdělená oprava**
Investor: **Povodí Moravy**
Projektant: **Varadínek**

Lokalizační údaje:	Okres:	Zlín
	Obec:	Bohuslavice u Zlína
	Název k.ú.:	Bohuslavice u Zlína
	Parcela:	1922/4, 1922/64 a další
	Upřesnění:	

Popis stavby:

Předmětem řešení je odstranění povodňových škod – uvedení stabilizačních prvků upraveného koryta toku Březnice v obci Bohuslavice v km 16,930-18530 do původního stavu. Součástí stavby je oprava poškozených úseků břehového opevnění, oprava poškozených konstrukcí spádových stupňů a odstranění nánosů ze dna upraveného koryta toku. Stavba je členěna na následující stavební objekty:

- SO01 – Odstranění nánosů**
- SO02 – Oprava opevnění**
- SO03 – Oprava stupňů**

Upozorňujeme na vodovodní řady pro veřejnou potřebu, které prochází v místě stavby - souběh s tokem i jeho křížení, včetně přípojek k jednotlivým nemovitostem. Přesné trasy přípojek nutno zjistit u majitelů připojeným nemovitostí. Kanalizace v majetku VaK Zlín, a.s., ani v provozování VZ, se v obci nenachází.

Vzhledem k rozsahu stavby mohou být podklady poskytnuty v digitální formě - <https://www.vodarnazlin.cz/sluzby/vyjadreni/>, záložka "Žádost o poskytnutí dat DGN".

VZ souhlasí s předloženou projektovou dokumentací v případě, že budou splněny následující podmínky:

Podmínky VZ k řešení akci:

1. Při situování objektů (např. opěrné zdi, základy apod.) požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, tj. 1,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany – viz obecné podmínky níže.
2. V případě odstraňování nánosů v místě shybek, tj. nad vodovodními řady, musí zůstat zachováno minimální krytí vodovodního potrubí dle ČSN 752130.
3. Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací tuto skutečnost písemně oznámit VZ a zaslat objednávku na vytyčení polohy sítí (vodovodů). Kontakty na vytyčení: p. Křek 724135775 (oblast Zlín), p. Staroba 725006041 (oblast Luhačovice), p. Rusek 702152040 (oblast Slavičín a Valašské Klobouky).



Podmínky VZ – ochranná pásma:

4. Při umísťování objektů požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanalizačního zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, které činí u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně 1,5m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany, u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200mm s uložením v hloubce větší než 2,5m pod terénem se vzdálenosti ochranných pásem zvyšují o 1,0m.
5. Současně zákon platí i v dalších ustanoveních, a to zejména:
 - §7 - vlastník a provozovatel vodovodu nebo kanalizace jsou oprávněni za účelem provozování a udržování vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nebo kanalizace nachází
 - §23 - v ochranném pásmu vodovodního nebo kanalizačního řadu nelze:
 - a. provádět zemní práce, umísťovat konstrukce, nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k těmto zařízením, nebo by mohly ohrozit jejich technický stav a plynulé provozování
 - b. vysazovat trvalé porosty
 - c. provádět skládky
 - d. provádět terénní úpravy bez písemného souhlasu vlastníka vodovodu, či kanalizace, popřípadě provozovatele

Podmínky VZ – obecné:

6. Pracovníci provádějící práce musí být seznámeni s možnou polohovou odchylkou uloženého vedení sítí od polohy uvedené v dokumentaci GIS a i v tomto případě dodržet všechny následující požadavky.
7. Zařízení v našem provozování musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace. Jakoukoliv manipulaci na stávajícím zařízení provozování VZ smí provádět pouze naši pověřeni zaměstnanci.
8. Při provádění prací postupovat v zájmu předcházení vzniku škod na zařízení vodovodů a kanalizací a v blízkosti sítí dbát maximální opatrnosti a nepoužívat nevhodných nářadí či strojů (doporučujeme tyto provádět s maximální obezřetností a ručně).
9. Při odkrytí či poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit síť před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit zástupci VZ. Pokud dojde k poškození zařízení v provozování VZ, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby.
10. V případě jakéhokoliv zásahu stavby do ochranných pásem vodovodů či kanalizací má investor povinnost na své náklady tyto sítě přeložit na své náklady, včetně povinnosti při zásahu do terénu přizpůsobit na své náklady nové úrovni povrchu veškerá zařízení vodovodních řadů a kanalizačních stok mající vazbu na terén.
11. Vodovody a kanalizace musí být v případě jejich odkrytí zabezpečeny proti poklesu a jejich vybočení. V průběhu výstavby, kdy dojde ke snížení nadloží, nesmí být pojížděno nad vodovody a kanalizacemi těžkou nákladní technikou.
12. Požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a šachet v provozování VZ byly osazeny do nově upravené nivelety terénu či komunikace.
13. Hrany komunikace (obrubníky, zpomalovací prahy, sklopené obruby apod.) musí být z provozních důvodů řešeny tak, aby v nich nebyly umístěny povrchové znaky vodovodu a kanalizací.
14. Před zakrytím provedeného díla nebo pokládkou finálních povrchů požadujeme přizvat zástupce VZ ke kontrole našeho zařízení, nepoškozenosti a funkčnosti armatur.
15. V místech křížení s podzemními řadami v našem provozování požadujeme umístit nová vedení do chrániček přesahujících 1,0 m na obě strany od vnějšího líce potrubí.
16. Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí dle ČSN 73 6005.
17. Při zásahu do terénu zajistit dostatečné krytí sítí dle ČSN 755401, ČSN 736005, případně ČSN 752130.
18. Zařízení staveniště nesmí být situováno na poklopech zařízení v našem provozování - poklopech kanalizačních revizních šachet, armaturních šachet, šoupátek vodovodních řadů, hydrantů nebo přípojek.
19. V případě pojezdu těžké techniky nad vodovodními řadami a kanalizačními stokami v našem provozování je nutno potrubí vhodným způsobem zabezpečit, např. překrytí silničními panely.



20. Veškeré změny proti předložené PD musí být řešeny s pověřenými zaměstnanci VZ a.s.

Toto vyjádření je platné rok od data jeho vystavení a za podmínky, že je žadatelem/stavebníkem podepsáno níže uvedené čestné prohlášení. Toto vyjádření zavazuje i právní nástupce stavebníka za předpokladu převzetí veškerých závazků původního žadatele.

Ing. Jan Schieferdecker
Vedoucí oddělení TPČ

Vodárna Zlín a.s.
třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín
(T) +420 577 124 223
(F) +420 577 124 264
(E) jan.schieferdecker@vodarnazlin.cz
www.vodarnazlin.cz

Čestné prohlášení žadatele/stavebníka *) - určeno pro stavební úřad

Prohlašuji, že stavebnímu úřadu předkládám projektovou dokumentaci ve znění a podobě, které bylo předloženo společnosti Vodárna Zlín a.s. k vyjádření.

Současně prohlašuji, že akceptuji veškeré podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Vodárna Zlín a.s.

V

Dne

Jméno a podpis:

*) nehodící se škrtnete

