

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Odbor životního prostředí
náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9

Vaše čj.:

Ze dne:

Naše sp. zn.: MU/26647/2022/268/4/ŽP-VH
Naše č.j.: MU/05722/2023/ŽP-VH
Počet listů: 7
Počet příloh:
Počet listů/svazků příloh:
Počet a druh příloh v digit. podobě:
Spis. znak/skart. režim: 231.2 A/20
Vyřizuje: Mgr. Lucie Matějčková
Telefon: 581 722 344
E-mail: vodni.hospodarstvi@mesto-lipnik.cz

Datum: 6. 3. 2023

Vypraveno dne: 7. 3. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, příslušný podle ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších právních předpisů. Podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a podle ustanovení § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tímto pro žadatele:

Povodí Moravy, s. p, Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČO 70890013

I. prodlužuje platnost stavebního povolení

podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona, které vydal Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, pro stavbu vodního díla „BEČVA, LIPNÍK NAD BEČVOU – PPO města“, které vydal Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí č.j.: MU/22113/2016/ŽP-VH, sp.zn.: MU/14994/2015/3642/9/ŽP-VH ze dne 03. 11. 2016, které nabylo právní moci dne 08. 12. 2016 a bylo prodlouženo rozhodnutím č.j.: MU/27253/2018/ŽP-VH, sp.zn.: MU/22953/2018/5116/3/ŽP-VH ze dne 12. 12. 2018 a nabylo právní moci dne 18.1.2019, opětovně bylo prodlouženo rozhodnutím č.j.: MU/24914/2020/ŽP-VH, sp.zn.: MU/20634/2020/4438/4/ŽP-VH ze dne 4. 1. 2021 a nabylo právní moci dne 5. 2. 2021.

Stavba vodního díla „BEČVA, LIPNÍK NAD BEČVOU – PPO MĚSTA“ bude realizována na pozemcích parc. č. 1242/57, 1242/16, 1242/11, 1265/3, 1265/4, 2582/2, 1264/13, 1265/2, 2625/5, 1264/7, 1264/6, 1264/15, 1264/5, 1264/16, 1264/1, 1264/18, 1264/9, 2580, 1251/1, 1251/30, 2624/1, 2787/1, 2786/6, st. 940, 1247/12, 2581, 2787/46, 2787/69, 2787/188, 2787/68, 2787/47 k.ú. Lipník nad Bečvou, v kraji Olomouckém, obec Lipník nad Bečvou, HGR

2211 - Bečevská brána, vodní tok: Bečva Spojená (10100043), číslo hydrologického pořadí 4-11-02-0561-0-00 - Bečva, vodní útvar: Bečva od toku Opatovický potok po tok Lučnice včetně (MOV_0820). Poloha vodního díla (orientačně určenými souřadnicemi v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální) Počátek: Y – 523387.80, X – 1131758.03, Konec: Y – 524671.46, X – 1132236.04.

Popis stavby:

Projektová dokumentace řeší stavbu protipovodňové ochrany města Lipník nad Bečvou při povodňových stavech a tím zajištění bezpečného průchodu povodňové vlny ve významném vodním toku Bečva. Jedná se o výstavbu zemní ochranné hráze, betonové ochranné hráze a úpravy toku a s tím souvisejících stavebních objektů. Stavba vodního díla „BEČVA, LIPNÍK NAD BEČVOU – PPO města“ bude provedena dle schválené projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost Agroprojekce Litomyšl s.r.o., datum 07.2015 a byla ověřena Ing. Jaroslavem Jakoubkem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby ČKAIT: 0700096.

SO - 01 – Zavázání zemní ochranné hráze

Tato zemní ochranná hráz bude zhotovena ze zemních materiálů (přírodního charakteru) v dl. 35,7 m a je navržena v prostoru mezi cyklostezkou a parcelou č. 1242/16, a to z důvodu zamezení vniknutí povodňových průtoků do zástavby města. Hráz je navržena jako sypaná homogenní. Před započítáním výstavby dojde k sejmutí svrchní vrstvy v tl. 0,5 m a odtěžení těsnicího klínu. Těsnící klín bude proveden v šíři 3 m se sklony svahů 1:1. Na takto připravený podklad bude provedena sypaná homogenní hráz. Koruna hráze bude provedena v šíři 3 m, sklony svahů 1:2,5. Povrch hráze bude v tl. 0,4 m překryt sejmutou orníci.

SO - 02 – Zemní ochranná hráz

Ochranu města Lipník nad Bečvou bude v převážné většině zajišťovat ochranná hráz zhotovena

ze zemních materiálů (přírodního charakteru) v dl. cca. 1502,0 m s šířkou v koruně 3 m a se sklony svahů z návodní strany hráze 1 : 3 a ze vzdušné strany 1 : 2,5. Výška hráze se pohybuje v průměru okolo 2,5 m. Hráz bude homogenní ze zemních materiálů. Hráze bude zhotovena jako pojízdná. Koruna bude zpevněna pomocí geobuněk MC25, tyto budou vyplněny štěrkodrtí 0-63 tl. 20 cm, jako kryt je zvolen posyp lomovými výsivkami 35 kg/m².

Hráz bude založena na základovou spáru po sejmutí svrchní vrstvy tl. 0,5 m. Pod základovou spárou hráze bude proveden těsnící klín. Na vzdušné straně hráze bude z důvodu zajištění filtrační stability zhotoven přísyp v šíři 3 m, který bude zároveň sloužit jako manipulační pruh pro případ obsluhy při povodňových stavech. Prísyp bude proveden v km 0,1755 - 0,3121, km 0,3924 - 0,4629, km 0,5998 - 1,1060. V km 0,4186 a km 0,8903 budou přes hráz vybudovány dva přejezdy z důvodu přístupnosti území (přírodního koupaliště a přilehlých zahrad).

Přejezdy budou provedeny se sklony svahů 1:10 povrch svahů, bude zpevněn v následující skladbě:

- ohumusování a osetí 10 cm
- štěrkodrt' 23 cm
- štěrkopísek 20 cm

V místech, kde navržena hráz kříží kanalizační výtlak, je tento uložen do chráničky, aby odolával

zemnímu tlaku. Ke křížení výtlaku dochází v km 0,415 a km 1,097. V km 0,306 a km 0,4194 budou pro odvedení zahrazových vod provedeny trubní propustky. Propustky budou provedeny z PVC potrubí ULTRA-RIB DN400. Potrubí bude uloženo na podkladní beton C12/15 a obetonováno v tl. 0,1 m beton C20/25. Na návodní straně hráze bude na propustcích

provedeno železobetonové čelo z betonu C30/37. Na čelo bude osazena koncová klapka DN400. V km 0,2742 a km 1,160 kříží ochranná hráz kanalizační stoky. K zamezení zpětného vzduť kanalizačním potrubím budou před tělesem hráze na stokách osazeny čerpací jímky.

Čerpací jímka km 0,2742 je navržena o velikosti 2 x 2m hloubka 2,6 m. Jímka bude provedena z betonu C30/37 XC4, XF3, XA2 tloušťka stěn 0,45 m. Na výtoku z jímky bude osazeno deskové šoupě DN1000. V jímce je pro odvod zahrázových vod proveden zub 0,3 x 0,6m. K zamezení pádu osob je po obvodu jímky osazeno oplocení výšky 1,5 m. Pro zajištění přístupu k ovládání šoupěte je v oplocení osazena branka na FAB 1 x 1,5m. Součástí jímky je odstranění stávající kanalizační šachty a provedení nového potrubí DN 1000 v délce 5,7 m.

Čerpací jímka km 1,160 je navržena o velikosti 2,6 x 2,5m hloubka 3,65 m. Jímka bude provedena z betonu C30/37 XC4, XF3, XA2 tloušťka stěn 0,45 m - 0,6 m. Na výtoku z jímky bude osazeno deskové šoupě DN 1500. K zamezení pádu osob je po obvodu jímky osazeno oplocení výšky 1,5 m. Pro zajištění přístupu k ovládání šoupěte je v oplocení osazena branka na FAB 1 x 1,5m. Součástí jímky je úprava potrubí vyčištěné vody z ČOV. Na toto bude osazeno koleno 30 ° a potrubí bude vyústěno do nově budované jímky. V době povodní dojde k uzavření deskových šoupat a přitékající voda kanalizačním potrubím bude v prostoru jímky čerpána pomocí přenosných čerpadel za ochrannou hráz.

SO - 03 – Betonová ochranná hráz

Je navržena v km 1,5022 - 1,6527 a to z důvodu stísněných prostorových podmínek. Železobetonová zeď ve tvaru " L ", tato kopíruje pozemkovou hranici mezi parcelami povodí Moravy a parcelami pobřežním. Zeď bude zhotovena v dl. 150,5 m. Opěrná zeď je tvořena 24 bloky o délce 6 m a 1 blokem délky 6,5 m, jenž jsou odděleny dilatační spárou, kterou tvoří asfaltový pás V60 S 35 a SIKA pás O20, který bude zajišťovat vodotěsnost spáry. Výkop, který bude proveden, co nejbližší, podél hranic parcel vlastníků bude pažen pomocí příložného pažení s rozepřením. Zásypy opěrných zdí bude tvořit vytěžená zemina, tato bude hutněna po vrstvách 0,2 m, aby bylo dosaženo co největší meze zhutnitelnosti. Násyp bude proveden na původní niveletu terénu a následně ohumusován a oset. Přebytečné výkopy zeminy, demolované podezdívky, patky stávajícího oplocení budou odvezeny na skládku Lipník nad Bečvou – dojezdová vzdálenost 5,0 km. V km 1,5146 se nachází propustek DN 300, tento slouží k odvedení zahrázových vod. Tento bude na výtoku opatřen zpětnou klapkou.

SO - 04 – Úprava koryta

Úprava koryta spočívá ve vybudování nových železobetonových opěrných zdí s kamenným obkladem tl. 0,25 m ve sklonu 5 : 1 v délce 98,7 m v úseku od mostku v ulici Na Bečvě směrem k soutoku s tokem Bečva. Zdi jsou ukončeny železobetonovým parapetem o rozměrech 0,18 x 0,67 m s okapničkou, na zdech bude v prostoru s instalovaným mobilním hrazením za povodní (např. typ DPS 2000) osazeno zábradlí o výšce 1,1 m se svislou výplní. Šířka nově vytvořeného koryta je navržena na 1,8 m, výška opěrných zdí je v rozmezí 1,35 - 3,05 m. Prostor mezi zdmi je vyplněn rovinaninou zrna 40 kg s vyklínováním. V místě křížení s ochrannou hrází města Lipník n. B. je navržen rámový most v délce 3,0 m o světlosti 3,0 x 2,55 m, osazen taktéž zábradlím stejného charakteru. Na propustek dále navazuje koryto Loučského potoka v délce 59,2 m lichoběžníkového charakteru se sklony svahů 1 : 1,5, koryto je ve dně opevněno pomocí kamenné rovinaniny zrna 40 kg s vyklínováním v šíři 1,5 m. Na levém břehu Loučského potoka dojde k odstranění stávajícího chodníku a k vybudování chodníku nového s krytem ze zámkové dlažby v délce 86 m a šíři 1,5 m, chodník bude veden od ulice na Bečvě až po nemovitost s č.p. 1367.

SO - 05 – Mobilní hrazení

Součástí tohoto objektu je návrh mobilního hrazení v místech, kde je výstavba ochranné hráze nežádoucí a to při křížení hráze a ulice Za Porážkou a na nově navržených zdech upraveného koryta toku Loučka. Celková plocha mobilního hrazení je 123,0 m²

Křížení ulice Za Porážkou:

Pro osazení mobilního hrazení bude proveden mezi SO - 01 a SO - 02 železobetonový práh o rozměrech 0,6 x 1,1 m dl. 8,8 m. K zavázání mobilního hrazení do dále navazujících zemních hrází budou provedeny 2 ks železobetonové zdi tvaru " I ". Bloky o rozměrech 0,6 x 2,52 dl. 6,1 a 6,9 m. Do takto provedeného základu bude za povodně osazeno do kotevních desek 2 ks 1,55 m vysokých sloupků, mezi tyto bude osazeno 27 ks 2,930 m dlouhých hradidel.

Loučka:

Mobilní hrazení bude osazeno do parapetu nově budovaných opěrných zdí a to na obou březích koryta toku loučka. Za povodně bude osazeno do kotevních desek 16 ks 1,2 m a 25 ks 1 m vysokých sloupků, mezi tyto bude osazeno 198 ks hradidel.

SO – 09 – Přeložka vodovodu a kanalizace

Z důvodů rozšíření koryta Loučského potoka je nutné provést přeložku vodovodu v délce 14,60 m. Jedná se o přeložku výškovou, potrubí bude uloženo 1,2 m pod nejnižší dno toku, směrová trasa zůstane zachována. Přeložka bude provedena ze stejného materiálu, jako je stávající vodovod, tzn. tvárná litina, potrubí bude pod tokem osazeno do chráničky ocelové D 245/8 zakončené převlečenými manžetami. Uvnitř budou osazeny 2 ks kluzkých objímek.

V km 0,406 je nutno pod hrází provést přeložku tlakové kanalizace v dl. 41,5 m. Výšková i směrová trasa zůstane zachována, dojde pouze k výměně stávajícího potrubí za nové, stejného provedení – tvárná litina DN 250 s cementovou výstelkou, osazené do ocelové chráničky D 406/8, zakončené převlečenými manžetami. Uvnitř bude osazeno 27 ks kluzných objímek ve vzdálenosti 1,5 m. potrubí bude uloženo do štěrkopískového lože tl. 10 cm a obsypáno štěrkopískem do výšky 0,70 m. dále bude výkop zasypán vytěženým materiálem. Hutnění bude prováděno po vrstvách 0,2 m.

V km 1,097 je nutno pod hrází provést přeložku tlakové kanalizace v dl. 18,20 m. výšková i směrová trasa zůstane zachována, dojde pouze k výměně stávajícího potrubí za nové, stejného provedení – tvárná litina DN 250 s cementovou výstelkou, osazené do ocelové chráničky D 406/8, zakončené převlečenými manžetami. Uvnitř bude osazeno 10 ks kluzných objímek. Potrubí bude uloženo do štěrkopískového lože tl. 10 cm a obsypáno štěrkopískem do výšky 0,70 m. dále bude výkop zasypán vytěženým materiálem. Hutnění bude prováděno po vrstvách 0,2 m.

Stavební povolení je platné 2 roky od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

II. povoluje změnu stavby před dokončením

podle ustanovení § 118 stavebního zákona, spočívající v tom, že prodlužuje termín pro dokončení stavby do **31. 12. 2024**.

Ostatní podmínky stavebního povolení ze dne 03. 11. 2016, které nabylo právní moci dne 8. 12. 2016 vydaným pod č.j.: MU/22113/2016/ŽP-VH, sp.zn.: MU/14994/2015/3642/9/ŽP-VH zůstávají i nadále v platnosti.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Povodí Moravy, s. p, Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČO 70890013

Odůvodnění:

Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 14. 12. 2022 žádost Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČO 70890013, o prodloužení platnosti stavebního povolení a změnu stavby před dokončením pro stavbu vodního díla „BEČVA, LIPNÍK NAD BEČVOU – PPO města“, které vydal Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí č.j.: MU/22113/2016/ŽP-VH, sp.zn.: MU/14994/2015/3642/9/ŽP-VH ze dne 03. 11. 2016, které nabylo právní moci dne 08. 12. 2016 a bylo prodlouženo rozhodnutím č.j.: MU/27253/2018/ŽP-VH, sp.zn.: MU/22953/2018/5116/3/ŽP-VH ze dne 12. 12. 2018 a nabylo právní moci dne 18. 1. 2019, opětovně bylo prodlouženo rozhodnutím č.j.: MU/24914/2020/ŽP-VH, sp.zn.: MU/20634/2020/4438/4/ŽP-VH ze dne 4. 1. 2021 a nabylo právní moci dne 5. 2. 2021.

Povodí Moravy, s.p. vzhledem ke komplikovanosti technického řešení, finanční náročnosti a složitosti administrace spojené se zajištěním financování této akce, žádá o opětovné prodloužení platnosti stávajícího povolení o 2 roky a změnu termínu dokončení stavby do 31.12.2024. Stavební povolení je platné 2 roky od nabytí právní moci, podání žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení tuto lhůtu staví.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu - Žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení č.j.: MU/26647/2022 ze dne 14. 12. 2022. Dále bylo doloženo - doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 1. 2. 2023.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením pod č.j.: MU/01195/2023/ŽP-VH, sp.zn.: MU/26647/2022/268/3/ŽP-VH ze dne 16. 1. 2023, ve kterém současně stanovil lhůtu pro účastníky řízení na možnost navrhnout důkazy, činit jiné návrhy a na námítky a připomínky s upozorněním, že na důkazy, návrhy a námítky, které nebudou uplatněny ve stanovené lhůtě, nebude možno brát zřetel.

Jelikož vodoprávnímu úřadu jsou známy poměry staveniště a žádost poskytla dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona od ústního jednání a místního šetření.

Během lhůty, kterou stanovil vodoprávní úřad účastníkům řízení, nebyly doručeny žádné námítky ani připomínky s výše uvedenou stavbou od účastníků řízení.

Uvedený záměr nebude mít vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu vliv na stav vodního útvaru a záměrem nedojde ke zhoršení vodního útvaru.

Vodoprávní úřad posoudil ve vodoprávním řízení skutečnosti a předložené doklady v souladu s ustanovením vodního zákona a dalších souvisejících předpisů a dospěl k závěru, že prodloužením stavebního povolení a povolení změny stavby před dokončením, spočívající v prodloužení termínu dokončení stavby, pro stavbu vodního díla „BEČVA, LIPNÍK NAD BEČVOU – PPO města“ nedojde k ohrožení zájmů ani nebudou omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy občanů a účastníků vodoprávního řízení a nedojde k ohrožení životního prostředí, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, podáním učiněným u Městského úřadu Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, Nám. T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou. Odvolání se podává v počtu stejnopisů podle počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lipník nad Bečvou. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Xenie Pospíšilová
vedoucí Odboru životního prostředí

otisk úředního razítka

Podle § 144 správního řádu, v řízení s velkým počtem účastníků řízení může vodoprávní úřad uvědomit účastníky řízení veřejnou vyhláškou. Z těchto důvodů toto oznámení bude doručeno veřejnou vyhláškou.

Tento dokument musí být vyvěšen na dobu 15 dnů a to na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (MěÚ Lipník nad Bečvou) a stejnou dobu způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se toto oznámení považuje za doručené. Posledním dnem lhůty je den doručení podle ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

Písemnost bude vyvěšena na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, od 8. 3. 2023.

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:

Na úřední desce pevné:

vyvěšeno sejmuto podpis

Na úřední desce elektronické:

vyvěšeno sejmuto podpis

Rozdělovník:

Účastníci správního řízení o povolení stavby vodního díla (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Účastníci řízení – další dotčené osoby podle § 27 odst. 2 správního řádu - doručováno formou veřejné vyhlášky vyvěšené po dobu 15 dnů a jsou jimi:

- Město Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka, č.p. 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

- vlastníci pozemků, nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, jejichž výčet vyplývá z výše uvedených dotčených pozemků. Jedná se o vlastníky pozemků p.č. 1242/57, 1242/16, 1242/11, 1265/3, 1265/4, 2582/2, 1264/13, 1265/2, 2625/5, 1264/7, 1264/6, 1264/15, 1264/5, 1264/16, 1264/1, 1264/18, 1264/9, 2580, 1251/1, 1251/30, 2624/1, 2787/1, 2786/6, st. 940, 1247/12, 2581, 2787/46, 2787/69, 2787/188, 2787/68, 2787/47 k.ú. Lipník nad Bečvou
- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, nebo sousedním pozemkům, nebo stavbám na nich může být stavebním rozhodnutím přímo dotčeno; jsou to všichni vlastníci mezujících pozemků po levé a pravé straně pozemků, na nichž je stavba umístěná – identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Jedná se o vlastníky pozemků p.č. 1242/25, 2625/1, 1237/3, 1262/2, 1260/2, 1260/4, 1255/8, 1255/10, 1255/7, 1255/6, 1255/5, 1255/9, 1255/4, 1264/17, 1264/10, 1251/33, 1251/37, 1251/32, 1251/31, 1251/28, 1251/27, 1251/26, 1251/15, 1251/16, 1251/17, 1251/18, 1251/19, 1251/20, 1251/21, 1251/22, 1251/23, 1251/24, 1251/25, 1251/38, 1250/3, 1246/2, 1246/14, 2785/2, 2785/3, 2786/5, 2786/8, 2786/9, 2787/70, 2787/71, 2787/72, 2787/73, 2787/74, 2787/75, 2787/76, 2787/77, 2787/78, 2787/79, 2787/80, 2787/81, 2787/82, 2787/83, 2787/84, 2787/85, 2787/86, 2787/87, 2787/88, 2787/89, 2787/90, 2787/91, 2787/92, 2787/143, 2787/162, 2787/127, 2787/126, 2787/140, 2787/123, 2787/124, 2787/115, 2787/116, 2787/117, 2787/93, 2787/32, 2787/60, 2787/61, 2787/62, 2787/63, 2787/64, 2787/65, 2625/7, 2625/8, 2625/4, st. 1142, st. 835, st. 1121, st. 1122, st. 1078 vše k.ú. Lipník nad Bečvou
- vlastníci technické a dopravní infrastruktury, s jejichž zařízením dojde s předmětnou stavbou k dotčení – ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., RWE Distribuční služby, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Nordic Telecom Regional s.r.o. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., O2 Czech Republic a.s.
- ČSOB Stavební spořitelna, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 15000 Praha 5
- Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská, 222/128, Vinohrady, 12000 Praha 2
- MONETA Stavební Spořitelna, a.s., Vyskočilova 1442/1b, Michle, 14000 Praha 4
- Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 11000 Praha 1
- Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000, Praha 4
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Michle, 14000 Praha 4
- MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4 – Michle
- Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000, Praha 4

Dotčené orgány

- Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, náměstí T. G. Masaryka, č.p. 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Územní pracoviště Přerov, IDDS: 7zyai4b

Úřední deska

- Městský úřad Lipník nad Bečvou, vývěska, náměstí T. G. Masaryka č. p. 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou I-Město