



MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

SPIS Č.: OŽP 16894/2023/Kr
Č.J.: OŽP 40165/24 – SPIS OŽP 16894/2023/Kr

VYŘIZUJE: Kristková
TELEFON: 568 896 292
E-MAIL: jana.kristkova@trebic.cz

DATUM: 9.5.2024

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný podle ustanovení § 11, odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, posoudil ve vodoprávním řízení žádost, kterou dne 24.10.2023 podal subjekt:

Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

(dále jen „žadatel“) a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona k nakládání s povrchovými vodami
- k jejich vzdouvání a akumulaci ve vodním díle:

"Vodní nádrž Olešná" (povolená jako závlahová nádrž Rouchovany)

umístěné na pozemcích parc. č. 588/5, 588/6, 588/7, 589/1, 590/2, 591/28, 591/30, 594/2, 595/2, 596/4, 596/5, 597/1, 598/1, 599/2, 602/1, 611/6, 1116/10, 1184/3, 1271/4, 1271/5, 1272/5, 1272/7, 1272/8, 1272/9, 1273, 1274, 1362, 1363, 1364 v katastrálním území Rouchovany, parc. č. 68/9, 68/10, 68/11, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 71/3, 71/4, 80/7, 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 80/12, 80/13, 80/14, 91/2, 169/3, 172/1, 172/2, 174/1, 182/11, 188/2, 188/3, 188/6, 188/10, 188/11, 188/12, 188/13, 188/14, 189/2 v katastrálním území Lipňany u Skryjí,

(dále jen "nakládání s vodami"):

Údaje o místě a předmětu rozhodnutí:

| | |
|--|---|
| Název kraje | Kraj Vysočina |
| Název obce | Rouchovany, Dukovany |
| Číselný identifikátor vodního toku | 10203391 |
| Název vodního toku | Olešná, v ř. km 8,031 |
| Číslo hydrologického pořadí a podpořadí | 4-16-03-04600-0-00 |
| Orientační určení polohy (souřadnice x, y) | x = 1 170 113.65; y = 634 462.20 |
| Vodní útvar povrchových vod | DYJ 1160 Rokytná od toku Rouchovanka po ústí do toku Jihlava |

/2

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St 08:00 – 17:00 hod.
Čt 08:00 – 14:00 hod.
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč
Č. ú.: 329711/0100
IČ: 002 90 629
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz
www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

Účel povoleného nakládání: akumulace a vzdouvání povrchové vody, tlumení povodní retenčním prostorem a nadlepšování průtoků v krytě vodního toku pod nádrží.

Stanovený minimální zůstatkový průtok na VT Olešná pod vypouštěcím objektem:

$Q_{330d} = 5,7 \text{ l/s}$.

Zajištění minimálního zůstatkového průtoku:

uzávěrem DN40 osazeným v čele funkčního objektu.

Základní parametry nádrže:

Typ vodní nádrže: 01 údolní protékaná se zemní sypanou hrází

Kategorie vodní nádrže (TBD): IV. kategorie

Celkový objem: 330 820 m³

Délka vzdutí při max. hladině: 700 m

Maximální hladina: 340,55 m n. m.

Kóta dna nádrže: 333,59 m n.m.

Kóta hráze: 341,80 m n.m.

Kóta zásobní hladiny: 339,90 m n.m.

Kóta maximální hladiny: 340,55 m n.m.

Zatopená plocha při zásobní hladině: 92 250 m²

Zatopená plocha při maximální hladině: 102 000 m²

Objem retenčního prostoru: 79 800 m³

Objem vody při hladině zásobního prostoru: 251 000 m³

Objem vody při maximální hladině: 330 820 m³

Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru: 720 m

Délka hráze: 390 m

Výška hráze: 6,0 m

Původní povolení pro stavbu vodního díla a nakládání s vodami bylo vydané dne 18.9.1987, pod č.j.: Vod 1509/87 1690/86-235/P, v němž byla povolená stavba vodní nádrže společně se závlahou. Závlaha se nerealizovala, proto současné povolení k nakládání s povrchovými vodami neobsahuje účel nakládání spojený s odběrem povrchové vody pro závlahy pozemků.

II. Stanovuje podmínky pro nakládání s vodami

podle ustanovení § 9 odst. 1 a 7 vodního zákona:

1. Doba povoleného nakládání s vodami: **po dobu užívání (životnosti) vodního díla.**
2. Správce (vlastník, uživatel) je povinen neprodleně oznámit veškeré změny v evidovaných údajích vodoprávní evidence (tedy i změnu správce, vlastníka nebo uživatele, jeho adresy atd.) vodoprávnímu úřadu.
3. Vlastník (provozovatel) vodního díla zajistí zpracování manipulačního řádu a požádá o jeho schválení v termínu: **do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto povolení k nakládání s vodami.**

III. Stanovuje minimální zůstatkový průtok

Vodoprávní úřad na základě předložených hydrologických údajů **stanovuje** podle § 36 odst. 2 vodního zákona v místě pod vodním dílem "**Vodní nádrž Olešná**" (povolená jako závlahová nádrž Rouchovany) tj. pod vypouštěcím objektem na výpustném potrubí v místě vyústění do vodního toku Olešná

minimální zůstatkový průtok $Q_{330} = 5,7 \text{ l.s}^{-1}$.

V případě nižšího přítoku do nádrže než $Q_{330} = 5,7 \text{ l.s}^{-1}$ bude minimální zůstatkový průtok roven jeho přítoku.

IV. Ukládá

podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. g) vodního zákona **povinnost osadit vodní značku** na vodním díle **"Vodní nádrž Olešná" (povolená jako závlahová nádrž Rouchovany)**, tj. na vnější stranu sdruženého objektu ve smyslu ČSN 75 2910 – Vodní značky s označením hladiny stálého nadržení (HSN) a hladiny maximálního nadržení (HMN).

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

Odůvodnění:

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, obdržel dne 24.10.2023 žádost od Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2 o povolení k nakládání s vodami pro stávající vodní dílo "Vodní nádrž Olešná" (povolená jako závlahová nádrž Rouchovany). Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla během vedeného správního řízení doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a § 3 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady:

- žádost o povolení k nakládání s vodami,
- stanovisko Povodí Moravy, s.p, ze dne 16.10.2023, pod zn. PM-47290/2023/5203/Mi,
- údaje o průtocích ze dne 25.3.2024, pod zn. PM-59233/2023/5419,
- souhlas Městského úřadu Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, ze dne 21.3. 2024, pod č.j. OŽP 26162/24-SPIS OŽP/4785/2024/Eu
- dokumentace skutečného provedení stavby (pasport).

Po posouzení předložené žádosti a doložených dokladů vodoprávní úřad konstatoval, že žádost neobsahuje všechny požadované doklady:

1) K žádosti nebyl doložený doklad z přílohy žádosti bod 11. – údaje o průtocích ve vodním toku Olešná, které je třeba doložit, jelikož se povolení týká vodního toku a nakládáním může docházet ke snížení průtoku vodního toku Olešná.

2) Chybí vyjádření (stanovisko) dotčeného správního orgánu – doklad z přílohy žádosti bod 10., kterým je Městský úřad Třebíč, ochrana přírody a krajiny.

3) Je třeba doplnit do podané žádosti o povolení k nakládání s vodami chybějící neuvedené údaje (odst. 2 str. 2, odst. 3 str. 2).

Jelikož tedy doručená žádost nebyla úplná a předložené podklady a stanoviska nestačily k řádnému posouzení žádosti, vodoprávní úřad proto podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vodoprávní úřad vyzval žadatele k předložení požadovaných dokladů a současně v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájené řízení dne 20.12.2023 pod č.j.: OŽP 106381/23 – SPIS OŽP 16894/2023/Kr přerušil.

Po doložení chybějících dokladů vodoprávní úřad oznámil dne 22.4.2024, pod č.j. OŽP 36113/24 – SPIS OŽP 16894/2023/Kr, známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení ve věci vydání povolení k nakládání s vodami. Jelikož vodoprávnímu úřadu byly dobře známy poměry v místě a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, upustil vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Zároveň oznámil, že dotčené orgány mohou ve lhůtě 10

dnů ode dne doručení uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, případně důkazy ke všem podkladům pro rozhodnutí. Současně upozornil, že k později uplatňovaným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Původní povolení pro stavbu vodního díla a nakládání s vodami bylo vydáno dne 18.9.1987, pod č.j.: Vod 1509/87 1690/86-235/P, v němž byla povolena stavba vodní nádrže společně se závlahou. Závlaha se nerealizovala, proto současné povolení k nakládání s povrchovými vodami již neobsahuje účel nakládání spojený s odběrem povrchové vody pro závlahy pozemků.

Vodní nádrž nebyla do současné doby uvedena do trvalého provozu. Před uvedením stavby do užívání bylo vydáno dne 17.6.1991 pod č.j. 106-1153/91-235/P rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu. Následně bylo dne 8.4.2002 pod zn.: OÚTR 3729/4/2001-Št vydáno kolaudační rozhodnutí, ke kterému se odvolali někteří z účastníků řízení a po projednání odvolání u Krajského úřadu Kraje Vysočina bylo kolaudační rozhodnutí dne 12.8.2002 pod č.j. Zem-1353/Vod-OI zrušeno a vráceno k novému projednání. Nyní bylo vlastníkem vodní nádrže požádáno znovu o provedení kolaudace na základě žádosti ze dne 23.4.2024. Vodoprávní úřad povede tedy řízení o zkolaudování vodní nádrže Olešná.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

obec Rouchovany, obec Dukovany

Dotčený správní orgán:

Městský úřad Třebíč odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, Masarykovo nám. č.p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- ✓ Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- ✓ Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vodoprávní úřad usoudil, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 až 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem v Jihlavě, Žižkova č.p. 1882/57, podáním učiněným u Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Jana Kristková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení do vlastních rukou (datovou schránkou):

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Obec Rouchovany, IDDS: t7gbqvz

Obec Dukovany, IDDS: u6tb3rm

Dotčené orgány (doporučeně):

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, Masarykovo nám. č.p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Na vědomí:

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Rouchovany, místní organizace Rouchovany, IDDS: 262v3gm