

Od: Brožková Blanka <blanka.brozkova@cez.cz>
Odesláno: úterý 3. září 2024 10:37
Komu: Kutílková Marie
Kopie: Bartuňková Petra; Hejný Petr; Kučerová Lenka; Mareška Václav; Klečková Hana
Předmět: RE: Žádost o informaci - NJZ EDU - odvod srážkových vod

Interní / Internal

Dobrý den paní Kutílková,

v návaznosti na Váš dotaz Vám potvrzujeme, že součástí záměru NJZ EDU i je stavba „Odvod srážkových vod z NJZ EDU Lipňanským potokem vč. jejich retence“. Pro předmětnou stavbu dne 30.10.2023 (společně s dalšími stavbami záměru NJZ EDU) vydalo MPO územní rozhodnutí pod. č.j. MPO 76834/23/422 – SÚ. K výše uvedenému rozhodnutí podali někteří účastníci řízení rozklady (např. spolek Děti Země) a v současné době probíhá přezkum tohoto rozhodnutí (předpoklad dokončení přezkumu a nabytí právní moci rozhodnutí cca 12/2024). Podkladem pro vydání územního rozhodnutí je i pro danou stavbu dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v níž je uvedeno následující:

B.1. h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vliv stavby na odtokové poměry

Realizací záměru NJZ EDU dojde ke zpevnění ploch aktuálně zemědělsky obdělávaných nebo zatravněných. Vlivem nárůstu nových zpevněných ploch tak dojde i k navýšení odtoku srážkových vod do recipientu Lipňanský potok. Srážkové vody budou před vypuštěním do recipientu předčištěny v dešťových (záchytných) nádržích s usazovací (pojistnou) funkcí, které budou realizovány nad vtokem do koncového kanalizačního sběrače v rámci stavby „Soubor staveb v areálu jaderného zařízení “Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany”“.

Účelem řešené stavby „Odvod srážkových vod z NJZ EDU Lipňanským potokem vč. jejich retence“ je realizace opatření na zajištění potřebného retenčního objemu pro zadržení zvýšeného přítoku srážkových vod v důsledku realizace NJZ EDU tak, aby byly zachovány stávající odtokové poměry v lokalitě. Jak bylo uvedeno výše, potřená retence bude zajištěna změnou využití Horní nádrže, která nově bude využívána jako suchá nádrž – poldr.

Součástí stavby je dále zkapacitnění koryta Lipňanského potoka vč. jeho zpevnění za účelem usměrnění soustředěného nátoky dešťových vod z ploch přiváděných z ploch NJZ EDU koncovým sběračem dešťových vod. Úprava koryta je koncipována tak, aby byla při vyšších průtocích zachována možnost rozlivu vody z koryta do přilehlé údolní nivy vč. zamezení eroze při vybřežení potoka.

Vzhledem k navrženým opatřením nedojde tedy k významnému ovlivnění stávajícího charakteru odvodnění území. Realizací stavby bude zajištěno, že odtokové poměry v profilu pod nádržemi zůstanou zachovány.

Dále jsou součástí výše uvedeného rozhodnutí i podmínky, které byly stanoveny buď stavebním úřadem, nebo dotčenými orgány a do rozhodnutí byla převzata i podmínka z vyjádření Povodí Moravy, s.p.

9. Podmínka stanovená na základě vyjádření Povodí Moravy, s.p., zn.: PM-49911/2020/5203/Pav ze dne 8. 2. 2021 (jehož platnost byla prodloužena stanoviskem zn.: PM-54966/2022/5203/Pav ze dne 13. 1. 2023):

9.1 Další stupeň projektové dokumentace bude předložen k vyjádření Povodí Moravy, s.p., jakožto správci vodohospodářské infrastruktury (dotčeného povodí).

Z výše uvedeného vyplývá, že by měly být zachovány stávající odtokové poměry v lokalitě a další stupeň projektové dokumentace dostane Povodí Moravy, s.p. k vyjádření.

V případě dotazů jsme k dispozici.
S pozdravem

Blanka Brožková
MÚ povolovací řízení
povolovací řízení

Elektrárna Dukovany II, a. s.
Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4
+420 602 449 880
blanka.brozkova@cez.cz

www.cez.cz | www.kdejinde.cz



Textem tohoto mailu podepisující neslibuje uzavřít ani neuzavírá za žádnou společnost Skupiny ČEZ jakoukoliv smlouvu. Každá smlouva, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně písemnou formu. Tento e-mail je určen výhradně pro potřeby jeho adresáta/ů a může obsahovat důvěrné informace. Pokud Vám byl omylem doručen, uvědomte okamžitě odesílatele vrácením e-mailu, zdržte se kopírování a jakéhokoliv dalšího šíření e-mail u nebo jeho příloh a celý e-mail vy mažte ze svého informačního systému. Nakládáním s neoprávněně získanými informacemi se vystavujete riziku právního postihu.

From: Kutílková Marie <Kutilkova@pmo.cz>
Sent: Friday, August 30, 2024 9:56 AM
To: ujv@ujv.cz
Cc: Elektrárna Dukovany II <njzedu@cez.cz>
Subject: [EXT] Žádost o informaci - NJZ EDU - odvod srážkových vod

Dobrý den,

obracím se na Vás jakož to na zpracovatele projektové dokumentace s dotazem ohledně potvrzení, že srážkové vody z plochy NJZ EDU budou svedeny do Lipňanského potoka, kde bude využita retence stávajících příp. nových nádrží, kde budou také transformovány, a nedojde tak k ovlivnění průtoků v toku Lipňanského potoka pod stávající nádrží, jejíž hráz je na pozemku parc. č. st. 39, k. ú. Lipňany u Skryjí. Uvedená informace je důležitá pro potřebné posouzení vodní nádrže Rouchovany z pohledu převádění průtoků.

Děkuji za brzké zaslání.

S pozdravem

Ing. Marie Kutílková
ředitelka závodu Dyje
T +420 565 382 601 M +420 725 876 875



Povodí Moravy, s.p., závod Dyje
ředitelství závodu
Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
www.pmo.cz