

9

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ**

Soudní 1221 • 757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: +420 571 674 111
www.valasskemezirici.cz

**ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
VODOPRÁVNÍ ÚŘAD**

Váš dopis značky / ze dne
30. 7. 2025

naše značka
sp. zn.: SZ MěÚVM 078109/2025/2
č.j.: MěÚVM 081424/2025

vyřizuje/e-mail/linka
Ing. Miroslava Novosadová, oprávněná úřední osoba
novosadova@muvalmez.cz, tel: 571 674 231

ve Valašském Meziříčí
12. 8. 2025

**Souhlas
podle ustanovení § 17 odst. 1**

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost, kterou dne 24. 11. 2022 podal

Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, IČ: 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, ,
v řízení zastoupen **AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČ: 60710063, Kapusty 27, 690 06 Břeclav**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 17 odst. 1 písm. c) a e) vodního zákona

v y d á v á s o u h l a s

ke stavbě, která může ovlivnit vodní poměry:

„Jez Hrachovec, ř.km. 5,151“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. st. 278 a 1664 v katastrálním území Veselá u Valašského Meziříčí.

Kraj Zlínský, obec Zašová, s umístěním pozemcích parc. č. 15 st. 278 a 1664 v katastrálním území Veselá u Valašského Meziříčí, v povodí vodního útvaru povrchových vod MOV_0740 Rožnovská Bečva od toku Solánecký potok po ústí do toku Bečva, č. h. p.: 4-11-01-1180-0-00, v území vodního útvaru podzemních vod 32210 Flyš v povodí Bečvy, ve významném vodním toku Rožnovská Bečva (IDVT 10100102) a v ochranném pásmu vodních zdrojů.

Předložená projektová dokumentace řeší odstranění povodňových škod ze září 2024. Součástí stavby je oprava částí poškozených konstrukcí jezu. Jedná se o opravu přelivné hrany jezu, opravu bočních stěn vývařiště a zavazovacích křídel jezu, opravu opevnění svahů jezu a opravu opevnění dna v místě kaverny nad přelivnou hranou jezu. Opravou poškozených částí jezu bude konstrukce jezu uvedena do původního projektovaného a kolaudovaného stavu, čímž bude zajištěna jeho stabilita bezpečná funkce (stabilizace koryta, vzdouvání vody v nadjezí). Opravou nebudou měněny technické ani kapacitní parametry původního koryta, jezu a odběrného objektu do Mlýnského náhonu. Veškeré stavební práce budou realizovány v rámci stávajícího objektu jezu, půdorysu a tvaru stávajících částí konstrukce jezu.

II. Stanoví podmínky souhlasu:

1. Doba, po kterou se souhlas uděluje, je 2 roky, nebude-li využit pro vydání platného rozhodnutí jiného správního úřadu.
2. Při realizaci a provozování stavby v záplavovém území vodního toku – Rožnovská Bečva od toku Solánecký potok po ústí do toku Bečva, ID VÚ: MOV_0740, bude dodrženo **stanovisko** správce povodí – Povodí Moravy, s. p., zn.: PM-27957/2025/5203/So ze dne 27. 6. 2025.
3. Při realizaci a provozování stavby v ochranných pásmech vodních zdrojů – OP vodního zdroje II. – prameniště Hrachovec, budou dodrženy **podmínky** správce OP vodního zdroje – Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., č.j.: 2139/2022 1783/2025 ze dne 1. 7. 2025:

Podmínky:

- zákaz umísťování v pásnu jakýchkoliv zařízení, která by mohla znečistit vodní tok nebo kontaminovat povrch břehů v ochranném pásnu.
- vypracovat havarijný plán stavby pro případ vzniku havarijní situace a předložit jej ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu.
- prokazatelně seznámit všechny pracovníky stavby s podmínkami pásma ochrany:
 - zákaz jakéhokoli znečišťování plochy ochranného pásma
 - zákaz umístění veškerých skládek odpadů, hnojiv a rozpustných chemikálií
 - zákaz skládky chlévské mrvy, vyvážení močůvky a fekálií
 - zákaz intenzivního hnojení animálními a rychle rozpustnými minerálními hnojivy, hnojení je možno provádět pomalu rozpustnými granulovanými hnojivy v přiměřených dávkách. Termíny hnojení oznámit správci pásma - společností V a K Vsetín a.s.
 - zákaz postřiků pesticidy, případné použití těchto látek konzultovat s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje a správcem pásma - společností V a K Vsetín a.s.
 - zákaz letecké aplikace hnojiv a postřiků
 - postřiky, které jsou klasifikovány jako nebezpečné jedy je možno aplikovat pouze se souhlasem orgánů hygienické služby a správce pásma
 - zákaz stavební činnosti bez souhlasu správce pásma - společností V a K Vsetín a.s.
 - zákaz zemních prací bez souhlasu správce pásma - společností V a K Vsetín a.s.
 - zákaz skládek šrotu, toxických látek a ropných produktů
 - zákaz deponování a přepravy jedů, toxických látek a ropných produktů přes území ochranného pásma. Výjimku tvoří asfalty pro silnice.
 - zákaz táboření a stanování
 - zákaz každé činnosti, jejímž důsledkem by mohla být mikrobiální kontaminace zdrojů a přísun složek, které by mohly způsobit zhoršení kvality vody
 - pracovníci provádějící jakékoli práce v ochranném pásnu musí být prokazatelně informováni o rozsahu pásma a v něm o povolených a zakázaných činnostech a o povinnosti hlásit jakékoli znečištění provozovateli správci pásma - společností V a K Vsetín a.s.

Odůvodnění:

Žadatel požádal dne 30. 7. 2025 vodoprávní úřad odboru ŽP MěÚ Valašské Meziříčí o vydání souhlasu podle ustanovení § 17 odst. 1 písmene c) a e) vodního zákona k projektové dokumentaci akce „Jez Hrachovec, ř.km. 5,151“, s umístěním na pozemcích parc. č. st. 278 a 1664 v katastrálním území Veselá u Valašského Meziříčí. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 429/2024 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu.

Uvedený záměr je možný, neboť lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a také chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého

stavu/potenciálu. Lze předpokládat, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového rizika nebude změněna.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Poučení účastníků:

Tento souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1 není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, slouží jako podklad pro rozhodnutí, které bude vydáno podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"). Obsah tohoto souhlasu podle ustanovení § 17 odst. 1 je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Odvolání proti obsahu souhlasu podle ustanovení § 17 odst. 1 lze podat v rámci odvolání proti rozhodnutí správního orgánu příslušného k vydání rozhodnutí podle stavebního zákona. Nezákonný souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1 lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný Krajský úřad Zlínského kraje. Zrušení nebo změna souhlasu podle ustanovení § 17 odst. 1 je v případě, že rozhodnutí, které bylo souhlasem podle ustanovení § 17 odst. 1 podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

Ing. Miroslava Novosadová
oddělení vodního hospodářství
odbor životního prostředí MěÚ Valašské Meziříčí

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, v řízení zastoupen AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IDDS: x36tmz9



Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 559565251754998281547



Datum vystavení: 12. 08. 2025

Konverze nejpozději: 11. 09. 2025

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1563716944

Předmět: Udělení souhlasu § 17

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 12. 8. 2025 v 13:30:33

Příloha: Povodi_Moravy_-_Jez_Hrachovec.pdf

Odesílatel: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 75701 Valašské Meziříčí, CZ

ID schránky: 9c4bard

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba