



LEGENDA POTRUBÍ:

PŘÍVOD/ZPÁTEČKA OKRUHU – MĚŘ  
TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VODA

Uvažovaný teplotní spád otopné soustavy: 65/55°C  
Výpočtová venkovní teplota: –12 °C

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ LEŽATÉ ROZVODY JSOU VEDENY V PODLAZE, POPŘ. PŘI ZDI NEBO V DRÁŽCE VE ZDI
- LEŽATÉ VEDENÍ KTERÉ POVEDE V NENOSNÉ ZDI BUDE OPATŘENO OCELOVOU CHRÁNIČKOU.
- VŠECHNA OTOPNÁ TĚLESA BUDOU OSAZENA TERMOSTATICKÝMI HLAVICEMI
- VŠECHNY ROZVODY Z MĚDI BUDOU IZOLOVANÉ A MUSÍ UMOŽŇOVAT DILATACI
- ROZVODY MUSÍ BÝT VYPUSTITELNÉ A ODVZDUŠNITELNÉ
- VEŠKERÉ POTRUBÍ BUDE IZOLOVANÉ NÁVLEKLOU TEPELNOU IZOLACÍ např. MIRELON
- VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCIMI KONSTRUKCEMI NUTNO PROVÉST DLE POŽADAVKŮ PBŘ
- NA STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!
- USPOŘÁDÁNÍ TECHNOLOGIÍ V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI JE NAVŽENO PO DOHODĚ S ARCHITEKTEM A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASENO INVESTOREM.



Vrchlického 1590  
Lázně 436 01  
e-mail: josef.holub@hlprojekt.cz  
Mobi: +420 721 027 892  
web: www.HLprojekt.cz

Vypracoval: Martina Děkanová  
Ing. Josef Holub  
Zodpovědný projektant: Ing. Josef Holub  
ČKAIT 0013883 technik pro techniku prostředí staveb

Číslo zakázky: 2024\_00047  
Stupeň dokumentace: DPS  
Měřítko: 1:50  
Formát: A2  
Datum: 04/2024

Název akce: BUDOVA ROUDNICE NAD LABEM, POD KATOVNOU Č.P.223, STAVEBNÍ ÚPRAVY

Místo stavby: parc. č. 2892/1, 2894/10, k. ú. Roudnice nad Labem [741647]

Investor: Povodí Labe, státní podnik, Váta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Profese: VYTÁPĚNÍ

Číslo paré: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Název výkresu: PŮDORYS\_2.NP

Číslo výkresu: 03