



- ① ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
 ② POTRUBÍ PE Ø160, SN10
 ③ BETON C16/20
 ④ ZÁSYP PŮVODNÍ ZEMINOU

POZNÁMKA:

NADBETONOVÁNÍ POTRUBÍ JE NAVRŽENO Z DŮVODU JEHO ZATÍŽENÍ PROTI VYPLAVÁNÍ. POKUD TOTO ZAJISTÍ ZHOTOVITEL JINÝM VHDNÝM ZPŮSOBEM (NAPŘ. ODPOVÍDAJÍCÍ PREFABRIKOVANOU ZÁTĚŽÍ), NEMUSÍ BÝT NADBETONOVÁNÍ PROVÁDĚNO. V TOM PŘÍPADĚ JE ALE NUTNO PROVÉST ZÁSYP PROHOZENOU ZEMINOU Z DŮVODU ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ POTRUBÍ

VYPRACOVAL Ing. Kapsa	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Kapsa	KONTROLOVAL Ing. Kapsa	ING. JAN KAPSA Jiráskovo nábřeží 11 370 04 České Budějovice IČO: 72131284 TEL: +420776826341		
INVESTOR POVODÍ VLTAVY, S.P., HOLEČKOVA 8, 150 24 PRAHA 5					
AKCE OTAVA – STRAKONICE – OBNOVA STARÉ ŘEKY					
STAVEBNÍ OBJEKT SO 05 PŘELOŽKA POTRUBÍ			STUPEŇ	PDPS	KOPIE
NÁZEV PŘÍLOHY VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ Z PE			DATUM	2/2022	
			FORMÁT	A4	
			MĚŘÍTKO	1:10	
			ZAK.Č.	378/2	
			VÝKRES Č.	D.13.	