

Příspěvková organizace zapsaná v OR  
U Krajského soudu v Hradci Králové,  
Oddíl Pr vložka 52  
Na Brně 362  
500 06 Hradec Králové  
Tel.: 495 402 654 - ústředna  
e-mail: [info@tshk.cz](mailto:info@tshk.cz)  
[www.tshk.cz](http://www.tshk.cz)

Povodí Labe, státní podnik  
Ing. Stanislav Winkler  
Víta Nejedlého 951  
Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové

došlo do TS / Váš dopis značky  
31.10.2023

naše značka  
TSHK/7841/2023

vyřizuje / linka  
Svobodová/731131047

Hradec Králové  
16.11.2023

**Souhrnné vyjádření pro SMHK z hlediska správy (budoucí správy) majetku města k:  
Dočasné využití parcel č. 911/2, 912/3, 912/10 pro přístup umožňující realizaci  
stavebního záměru - "Holštejn (IDVT 10171978), HK, Slezské Předměstí,  
revitalizace mrtvého ramene Orlice"**

**Žadatel:** Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové  
**Vyjádření určeno k:** územnímu a stavebnímu řízení

#### Dokumentace:

- zpracovatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, HK
- zakázka č./datum: 3655 / říjen 2023
- stupeň: DUR+DSP

#### Vyjádření střediska místních komunikací:

Je zde velký předpoklad enormního zatížení příjezdových komunikací těžkou nákladní technikou. Proto doporučujeme zdokumentovat stav příjezdových komunikací před začátkem stavebních prací s tím, že pokud dojde k jejich poškození ze strany zhotovitele, je tento povinen uvést komunikace do původního stavu.

Povrch dotčených komunikací: živice  
Stáří dotčených komunikací: nad 10 let  
Záruky: ne

Za správnost:

Novotný Zbyněk		495 402 673	606 680 411	<a href="mailto:novotny@tshk.cz">novotny@tshk.cz</a>
----------------	--	-------------	-------------	--

#### Vyjádření střediska veřejného osvětlení a dopravní signalizace:

Bez připomínek.

Za správnost:

Dušek Jakub		495 402 667	731 131 205	<a href="mailto:dusek@tshk.cz">dusek@tshk.cz</a>
-------------	--	-------------	-------------	--

#### Vyjádření střediska městské zeleně:

Z hlediska správy městské zeleně na pozemcích v majetku SM HK požadujeme dodržení následujících podmínek:

- V souvislosti se stavbou a během stavby požadujeme postupovat v souladu s § 7 odst. 1) zák. č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Prováděné práce musí být v souladu s ČSN 83 9061 (Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích).

- Na plochách veřejné zeleně není přípustné deponování stavebních materiálů a zřizování stavenišť.
- V prostoru kořenové zóny stávajících dřevin není v souvislosti se stavbou přípustné sejmutí ani navážka zeminy.
- Stávající dřeviny budou v průběhu stavby vhodným způsobem chráněny před mechanickým poškozením!
- Za případné vzniklé škody na veřejné zeleni zodpovídá investor této stavby!
- Na plochy veřejné zeleně není přípustný vjezd jakýmkoli mechanismy, vč. parkování.
- Investor stavby je zodpovědný, že v průběhu stavby nedojde k znečišťování okolních ploch veřejné zeleně použitým stavebním materiálem.
- Dotčené travnaté plochy požadujeme po ukončení stavby ohumusovat vrstvou humusu v min. tl. 10 cm, vyrovnat, vyrovnaní terénu u obrubníků by mělo být v kyprém stavu zároveň s obrubou, oset parkovou travní směsí a zaválcovat. Před vlastním ohumusováním je nutno odstranit veškeré stavební zbytky a kameny! Výskyt vytrvalých plevelů bude závadou bránící převzetí.
- Po ukončení stavby požadujeme dotčené plochy uvést minimálně do původního stavu a předat středisku měst. zeleně TS HK zpět do péče. Viz telefon níže.

Za správnost:

Maternová Daniela		495 402 644	727 891 023	maternova@tshk.cz
-------------------	--	-------------	-------------	-------------------

#### Vyjádření střediska čištění města:

Po dobu prací zodpovídá za čistotu příjezdových a výjezdových komunikací zhotovitel. Veškerá stavební technika musí být před výjezdem na městskou komunikaci zkontrolována z hlediska znečištění a okamžitě očištěna. Veškeré případné znečištění způsobené stavební technikou musí být bez průtahů odstraněno a komunikace musí být uvedena do původního stavu. Požadujeme uvést kontaktní osobu, se kterou budou konzultovány případné stížnosti a možnosti nápravy.

Za správnost:

Holeček Pavel		495 402 656	731 131 217	holecek@tshk.cz
---------------	--	-------------	-------------	-----------------

#### Vyjádření vodohospodáře a střediska městského mobiliáře:

Bez připomínek.

**Pozor:** V místech se může nacházet neznámá dešťová kanalizace. V případě jejího nalezení požadujeme tuto skutečnost oznámit pověřenému pracovníkovi (tel. viz níže) a je nepřípustné jakékoli její poškození.

Za správnost:

Meravá Jana		495 402 658	731 131 219	merava@tshk.cz
-------------	--	-------------	-------------	----------------

#### Vyjádření úseku technického dohledu nad majetkem SMHK:

Bez připomínek.

Za správnost:

Svobodová Monika, DiS.		495 402 644	731 131 047	svobodova@tshk.cz
------------------------	--	-------------	-------------	-------------------

**Upozornění:** Toto vyjádření nenahrazuje souhlas majitele pozemku! Vyjádření se vztahuje pouze na pozemky a nemovitosti ve vlastnictví statutárního města Hradce Králové.

**Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne jeho podpisu.**



Ing. Tomáš Pospíšil  
ředitel organizace