



**OBEC OBŘÍSTVÍ**  
**OBEČNÍ ÚŘAD OBŘÍSTVÍ**  
277 42 Obříství, okres Mělník

---

Povodí Labe, státní podnik  
Víta Nejedlého 951/8  
50003 Hradec Králové 3

Vaše značka:  
PLa/2024/041215

Naše značka:  
OU/1088/24/LTi

Vyřizuje:  
Libor Tichota

V Obříství dne  
23.09.2024

**Věc:** Měřicí stanice Obříství - oprava odběrného objektu - vyjádření k projektové dokumentaci „Měřicí stanice Obříství – oprava odběrného objektu“

Za obec a obecní úřad Vám sděluji, že souhlasíme s projektovou dokumentací „Měřicí stanice Obříství – oprava odběrného objektu“. Předmětná akce bude prováděna na pozemcích č. p. 908/29, 908/37, 908/39, 647/11 a 703 ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik

**Odběrný objekt:**

Je proveden ve dvou částech. Vlastní odběr je prováděn 2 čerpadly umístěnými v potrubí z nerezové oceli průměru 318 mm opatřeném na vstupní části hrubými česlemi a vyvedeným do betonové šachty. Šachta je opatřena zateplenými kovovými poklopy, které jsou zabezpečeny proti vniknutí cizích osob. Nerezové potrubí je uloženo v rýhách s minimálním krytím 100 cm. Nerezové potrubí je ve spodní části (pod hladinou) v rýze obsypáno makadamem v tloušťce vrstvy 20 – 30 cm, dále byla velmi opatrně doplněna záhozová patka. Z měřicí stanice je přes šachtu vedeno odpadní potrubí (PVC DN150), odvádějící čerpanou vodu zpět do vodního toku. K odvádění vnitřních vod z šachty slouží potrubí PVC 150.

V současné době byla obsluhou zjištěna nefunkčnost čerpadla, které zajišťuje odběr, resp. čerpání labské vody do měřicí stanice. Následně byl proveden potápěčský průzkum, který ověřil poškození ochranné trubky a čerpadla. V rámci akce bude provedena oprava ochranného potrubí, čerpadla a odpadní potrubí z měřicí stanice a odvodňovací potrubí z šachty. Tím bude opět garantována bezpečná funkčnost měřicí stanice a bude možné nepřetržitě monitorovat kvalitu vody v řece.

Realizací stavebních opravných prací nedojde ke změně v užívání území. Pozemky dočasně dotčené zařízením staveniště, dočasnými mezideponiemi stavebního materiálu a přístupy na staveniště budou po skončení stavebních prací uvedeny do původního (řádného) stavu, tj. plošně urovnány, případně dle jejich charakteru osety nebo vyspraveny (cesty).



# **OBEC OBŘÍSTVÍ**

## **OBECNÍ ÚŘAD OBŘÍSTVÍ**

277 42 Obříství, okres Mělník

---

Plocha nové kamenné dlažby 42 m<sup>2</sup>

Délka odběrného potrubí 2 x 16,0 m

Délka odpadního potrubí z měřicí stanice 31,0 m

Délka odvodňovacího potrubí z bet. Šachty 16,0 m

Toto vyjádření se vydává pro potřeby stavebního odboru při Městském úřadě v Neratovicích ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení.

Libor Tichota  
místostarosta

Libor Tichota

2024.09.23 09:46:57

Signer:

CN=Libor Tichota  
C=CZ  
O=Obec Obříství  
2.5.4.97=NTRCZ-00237141

Public key:

RSA/4096 bits

