




# ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RV1



ROZVADĚČ NÁSTĚNNÝ  
IP44  
MODULŮ: 2X12  
TŘ. IZOLACE: II  
JM. PROUD: DO 32A

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S.

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Radek Vondra	 Na Potoce 648, Hradec Králové 11 tel., fax: 495539037, IČO: 132 07 245 e-mail: pridoss@gmail.cz	
VYPRACOVAL	Ing. Radek Vondra, Jaroslav Rejnyš		
INVESTOR	Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8		
KRAJ	k.ú. Pardubice, areál Povodí Labe		
ODDÍL	D.1.4.g) Silnoproudá elektrotechnika včetně bleskosvodu		
AKCE:		DATUM	03/2025
<b>SO.02-POVODŇOVÝ DVŮR PARDUBICE, MODERNIZACE AREÁLU VI. ETAPA, DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY SO.02, SO.04, SO.05</b>		STUPEŇ	DPS
		MĚŘÍTKO	
VÝKRES: <b>ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RV1 - VRATA</b>		<b>2E45</b>	