

Povodí Labe, státní podnik
Stanislav Winkler
Víta Nejedlého č.p. 951/8
500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí

ŽÁDOST ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
30.07.2025	FVS - D/5704/2025/OI	Petr Olyšar / olysar@fvs.cz	Frýdlant / 31.07.2025

- určení místa: **Hejnice, pozemek p.č. 1122, 1356/2, 292/1, 1356/1, 1540, 307, 310/1, 310/10, 310/11, 310/13, 310/23, 310/24, 310/26, 310/3, 310/4, 310/5, 310/6, 310/7, 310/8, 310/9, 344/2**
- obsah žádosti: **Smědá, Hejnice, obnova koryta v ř. km 36,570 - 37,600**
- žadatel: **Povodí Labe, státní podnik**
- investor: **Investor je shodný s žadatelem.**

Předložený projekt řeší obnovu koryta Smědé v Hejnicích.

Plánovaná stavba se na třech místech nachází v blízkosti s vodohospodářskými zařízeními ve správě Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. Přeložky vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu však nejsou vyvolány. Bude dotčeno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, podle §23 odst. 3 a 5 následovně:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Jako vlastník a provozovatel vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v oblasti dotčené stavbou souhlasíme:

- 1) s povolením záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
- 2) s předloženou projektovou dokumentací,
- 3) s provedením záměru (stavby),

nebo

- 1) s předloženým technickým řešením stavby,
- 2) s provedením drobné stavby uvedené v příloze č.1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,

za těchto podmínek:

- Před zahájením stavebních prací budou naše sítě přesně vytyčeny v terénu. Přesné vytyčení provedeme za úhradu na základě žádosti.

- b) Při styku s jinými podzemními zařízeními bude dodržena ČSN 736005. Při provádění prací musí být dodrženy ČSN 733050 a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- c) **Případné škody nebo vyvolané přeložky na našich zařízeních budou v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odstraněny, resp. provedeny na náklady investora, popř. dodavatele stavby.**

Zákresy zařízení FVS jsou pouze informativní, proto je vždy nutné vytyčit trasu vedení v terénu, před zahájením projektových prací. Vodovodní a kanalizační přípojky jsou majetkem vlastníků připojených nemovitostí a nejsou součástí vyjádření, případně jsou zakresleny rovněž pouze orientačně.

Vytyčení vodohospodářských zařízení:

- ústředna: 482 312 122 fvs@fvs.cz

S dotazy k vyjádření se lze obrátit na naši společnost prostřednictvím e-mailu dokumentace@fvs.cz nebo na těchto telefonních číslech 482 312 122.

Vždy je nutno uvést datum a značku našeho vyjádření.

Toto vyjádření platí dva roky od data vydání.

Ing. Petr Olyšar
ředitel



Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565, DIČ: CZ25496565
tel.: 482 312 122
www.fvs.cz, fvs@fvs.cz

Rozdělovník: 1. adresát – zasláno e-mailem
2. vlastní kopie pouze elektronicky