

Vyjádření č. 2025/2961/PVP/2207/ŠJ-S5

Účel: Pro povolení záměru.

ŽADATEL:

Povodí Moravy, s. p., závod Horní Morava
ředitelství závodu
U Dětského domova 263
772 11 Olomouc

Vyjádření k:

Opravy povodňových škod.

Datum žádosti : 2. 12. 2025
Vyřizuje : Šošolíková Jitka, 581 299 131

Název stavby:

Šišemka, Hradčany, oprava toku v ř. km 2300 – 4,608
K. ú. Hradčany na Moravě

Místo stavby: Město/Obec: Hradčany
Lokalita: intravilán a extravilán obce Hradčany

Text vyjádření:

Dne 02. 12. 2025 obdržela naše společnost žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro povolení záměru stavby „Šišemka, Hradčany, oprava toku v ř. km 2300 – 4,608“
Projektová dokumentace řeší návrh stavebních prací, které mají charakter udržovacích prací stávajícího koryta vodního toku, tj. kácení náletových dřevin, obnovení průtočného profilu koryta odstraněním nánosů a pařezů po předchozí údržbě břehových porostů, obnovení poškozeného kamenného opevnění koryta vodního toku.

Na základě výše uvedeného sdělujeme, že s realizací stavby **souhlasíme** za předpokladu, že před zahájením činností úpravy koryta vodního toku bude na základě objednávky provedeno vytyčení vodárenských zařízení a vystavení povolení k činnosti v jejich ochranném pásmu dle odst. 5§ 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Vytyčení zajistí na základě objednávky příslušný pracovník provozu – vodovodů paní Šošolíková - **objednávku zašlete na adresu sosolikova@vakpr.cz**

Naše společnost nemá k dispozici přesné hloubky uložení vodovodu pod korytem vodního toku. S ohledem na tuto skutečnost bude nezbytné požádat na základě objednávky provoz vodovodů v Přerově, mistr Král (tel. 732 762 778, kral@vakpr.cz), aby v rámci vytyčení byly provedeny kopané sondy a určena přesná hloubka uložení vodovodu.

Dále budou dodrženy podmínky činnosti v ochranných pásmech vodárenských zařízení stanovené VaK Přerov, a.s. A současně investor stavby zajistí ochranu stávajících zařízení ve správě VaK Přerov, a.s., vodovodů pro veřejnou potřebu. Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1,0 m od vodovodních zařízení a jejich příslušenství provede pouze ručně. A v případě poškození vodárenského zařízení či jeho příslušenství neprodleně informovat příslušný provoz nebo dispečink VaK Přerov, a.s. o stavu zařízení a rozsahu poškození.

Současně upozorňujeme, že v k.ú. Hradčany na Moravě společnost VaK Přerov a.s. kanalizační síť neprovozuje.

Toto vyjádření má platnost 24 měsíců od data jeho vydání.

Datum : 19. 12. 2025

Podpis a razítko :

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I-Město
provoz vodovodů
750 02 Přerov

