



VYJÁDŘENÍ – územní a stavební řízení

Dne 13. srpna 2025 podala společnost AQUATIS a.s., Pobočka Praha, Třebohostická 14, 100 31 Praha 10 žádost o stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu:

" Přístaviště Kvasice "

(dále jen "stavba") na pozemcích v katastrálním území Kvasice.

K výše uvedenému uvádíme:

V prostoru výše uvedené stavby se nachází stávající zařízení veřejného osvětlení (VO) a místního rozhlasu (MR) v naší správě (nadzemní kabelové vedení). Dojde ke vstupu do ochranného pásma.

Obec Kvasice souhlasí se stavbou při splnění těchto podmínek:

- 1) organizace, dodavatelé, případně osoby, které budou provádět povolené práce, jsou povinny učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození kabelů a svítidel VO stavebními pracemi, případně provozně hospodářskou činností.
- 2) v ochranném pásmu kabelového vedení VO a MR požadujeme práce provádět ručně.
- 3) investor nebo dodavatel prací zajistí, aby nedošlo k poškození stávajících kabelů VO a MR a nebylo se zařízením manipulováno a odpojováno atd.,
- 4) v případě poškození zařízení VO a MR tuto skutečnost neprodleně oznámit správci sítě VO a MR.
- 5) práce na případných opravách provede na základě objednávky výhradně správce sítí VO.
- 6) případné změny, rozšíření rozsahu stavby a jiné doplňky, zasahující svým rozsahem jiné prostory, než uvedené v žádosti (PD) a kolidující s trasami VO a MR, požadujeme předložit písemnou či výkresovou dokumentaci a tuto s námi předem konzultovat a odsouhlasit.
- 7) Před vydáním povolení stavby bude uzavřena „smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě“.
- 8) Před provedením výše uvedené stavby bude uzavřena smlouva o rozkopání komunikace, veřejného prostranství a bude stanovena výše poplatku.
- 9) Kabel NN požadujeme dát do chráničky a umístit v min. hloubce 1,2m pod upravený terén (měřeno od vrchního líce chráničky po upravený terén) a co nejvíce umístit pod travnatou plochu.
- 10) S ohledem na navrženou konstrukci v ulici Hráza a navazující úsek zpevněných ploch stavby Přístaviště Kvasice. I s ohledem na provádění půdorysně nepravidelných ploch provést u všech skladeb SO 07 č.2,3,4,5 a SO 08 konstrukční podkladní vrstvy v jednotném složení a tloušťce.
-Kamenivo zpev. cementem KSC-SC 200mm ČSN 73 6124
-Štěrkodrt' 200mm ČSN 73 6126
Celkem 400mm

Dále Vás upozorňujeme, že Zámecký park je veden v souboru kulturní památky – zámku rej. č. 15963/7-6049 v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, každý případný zásah musí být odsouhlasen příslušným správním orgánem.

V Kvasicích dne 10.9.2025

Ing.
Ondřej
Berdník

Digitálně
podepsal Ing.
Ondřej Berdník
Datum:
2025.09.10
15:30:07
+02'00'

Ing. Ondřej Berdník
vedoucí hospodářsko správního odboru
Obecního úřadu Kvasice


Obdrží:

AQUATIS a.s., Pobočka Praha, Třebohostická 14, 100 31 Praha 10



Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 618184811758110044705



Datum vystavení: 17. 09. 2025

Konverze nejpozději: 17. 10. 2025

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1576291304

Předmět: RE:Žádost o vyjádření

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 17. 9. 2025 v 06:42:40

Příloha: AQUATIS vyjádření 27_8_2025.pdf

Odesílatel: Obec Kvasice, A. Dohnala 18, 76821 Kvasice, CZ

ID schránky: quhbdab

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba