

## Výkaz výměr prací a materiálu - revize II.

Stavba : VD Vranov, DŮM HRÁZNÉHO - REKONSTRUKCE

Část : D.1.4.e Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

Investor : Povodí Moravy, s.p., sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO: 708 90 13

Výkaz práce a materiálu vysčítán a odměřen z předložených výkresů projektové dokumentace

---

<b>SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE</b>	0 Kč
<b>SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - garáž</b>	0 Kč
<b>ROZVODNICE</b>	0 Kč
<b>OCHRANA PŘED BLESKEM</b>	0 Kč
<b>Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS</b>	0 Kč

---

<b>CELKEM :</b>	<b>0 Kč</b>	<b>bez DPH</b>
-----------------	-------------	----------------

V Hustopečích 05/2024

VD Vranov, DŮM HRÁZNÉHO - REKONSTRUKCE							
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ.				MONTÁŽE	MATERIÁL	CELKEM	
				montáže celkem	materiál celkem		
KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ							
KRABICE 73X42MM - KRABICE UNIVERZÁLNÍ POD OMÍTKU				68	KS	0,0	0,0
KRABICE 73X42MM - KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM POD OMÍTKU				38	KS	0,0	0,0
KRABICE 73X66MM - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU				119	KS	0,0	0,0
DESKA MONTÁŽNÍ DO ZATEPLENÍ 120X120X200MM				2	KS	0,0	0,0
TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ, LIŠTY							
TRUBKA OHEBNÁ TYP 2316				210	M	0,0	0,0
ROZVODNICE A ROZVADĚČE							
ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ 2X 3F ELEKTROMĚR, 2X HDO - KOPLET VČETNĚ VYBAVENÍ				1	KS	0,0	0,0
ROZVODNICE RD - USAZENÍ				1	KS	0,0	0,0
ROZVODNICE RB - USAZENÍ				1	KS	0,0	0,0
ROZVODNICE RPXx - USAZENÍ				1	KS	0,0	0,0
MULTIMEDIÁLNÍ ROZVODNICE PODOMÍTKOVÁ IP30, PERFOROVANÁ DVÍŘKA, 329X358X94MM, SE ZÁSUVKOU				3	KS	0,0	0,0
UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŇŮR							
UKOČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 2,5MM2				143	KS	0,0	0,0
UKOČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 6MM2				45	KS	0,0	0,0
UKOČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 16MM2				8	KS	0,0	0,0
UKOČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 25MM2				8	KS	0,0	0,0
UKOČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 50MM2				8	KS	0,0	0,0
UKOČENÍ KABELU DO 3X4 / 3x6				41	KS	0,0	0,0
UKOČENÍ KABELU DO 5X2,5				4	KS	0,0	0,0
UKOČENÍ KABELU DO 5X6				9	KS	0,0	0,0
UKOČENÍ KABELU DO 5X16				2	KS	0,0	0,0

UKONČENÍ KABELU DO 5X25	2	KS	0,0	0,0	0,0
UKONČENÍ KABELU DO 5X50	2	KS	0,0	0,0	0,0
BEZZŠROUBOVÁ SVORKA 3 X 2,5 MM2	150	KS	0,0	0,0	0,0
BEZZŠROUBOVÁ SVORKA 5 X 2,5 MM2	50	KS	0,0	0,0	0,0
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ					
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ	15	KS	0,0	0,0	0,0
VODIČ CY 4 ZŽ - MÍSTNÍ DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ	30	M	0,0	0,0	0,0
VODIČ CYA 16 ZŽ	25	M	0,0	0,0	0,0
KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH					
Kabely CYKY					
KABEL 3 X 1,5 MM2	880	M	0,0	0,0	0,0
KABEL 3 X 2,5 MM2	990	M	0,0	0,0	0,0
KABEL 5 X 2,5 MM2	35	M	0,0	0,0	0,0
KABEL 5 X 6 MM2	85	M	0,0	0,0	0,0
KABEL 4 X 10 MM2	15	M	0,0	0,0	0,0
KABEL 4 X 25 MM2	10	M	0,0	0,0	0,0
KABEL AYKY 4 X 50 MM2	10	M	0,0	0,0	0,0
Bezhalogenové kabely např. NHXMH, 1-CXKH-R					
KABEL 3 X 1,5	60	M	0,0	0,0	0,0
POŽÁRNĚ ODOLNÁ TRASA SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU					
KABEL 3 X 1,5 P60- R	15	M	0,0	0,0	0,0
PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ					
POŽÁRNÍ UCPÁVKY EI60	0,5	M2	0,0	0,0	0,0
SKŘÍŇ NOUZ.VYP.TLAČ.120X120X50, IP55 Provedení kontaktů 2NO	1	KS	0,0	0,0	0,0
OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI					

EL1	Podhledové / přisazené kruhové LED svítidlo, IP20 - Příkon (W): 18 - Světelný tok (lm): 1980 - Chromatičnost (K): nastavitelná 3000/4000/6000	12	KS		0,0		0,0	0,0
EL2	Přisazené kruhové LED svítidlo, IP54 - Příkon (W): nastavitelný 18/24/30 - Světelný tok (lm): 1880/2565/3225 - Chromatičnost (K): nastavitelná 3000/4000/6000 - Vnější průměr (mm): 330	31	KS		0,0		0,0	0,0
EL3	Podhledový / přisazený LED panel, UGR<19, IP20 - Příkon (W): 36 - Světelný tok (lm): 3600 - Chromatičnost (K): nastavitelná 3000/4000/5000	18	KS		0,0		0,0	0,0
EL4	Podhledové / přisazené kruhové LED svítidlo, IP20 - Příkon (W): 24 - Světelný tok (lm): 2760 - Chromatičnost (K): nastavitelná 3000/4000/6000	14	KS		0,0		0,0	0,0
EL5	Světelný vývod, svítidlo dle výběru investora - kuchyňská linka, v=1,4m - světelné zrcadlo v koupelně, v=1,8m	7	KS		0,0		0,0	0,0
EL6	Kruhové LED svítidlo s nouzovým modulem - Příkon (W): 24 - Nouzový modul: 3W, 1h - Chromatičnost (K): 3000	8	KS		0,0		0,0	0,0
N1	Nouzové nástěnné LED svítidlo, nad únik. východy - 3W LED 410 lm, IP40, 1h - trvale svítící, autotest, bílé	3	KS		0,0		0,0	0,0
N2	Nouzové nástěnné LED svítidlo, nad pož.zařízení - 3W LED 80 lm, IP40, 1h, asymetr. optika - svítící při výpadku, autotest, bílé - umístit nad hasicí přístroje dle projektu interiéru	3	KS		0,0		0,0	0,0
	<b>SPÍNAČE A ZÁSUVKY</b>							
	<b>PŘÍSTROJE POD OMÍTKU IP20 - BARVA BÍLÁ</b>							
	VYP. Č.1 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)	28	KS		0,0		0,0	0,0
	VYP. Č.5 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)	1	KS		0,0		0,0	0,0
	VYP. Č.6 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)	18	KS		0,0		0,0	0,0

VYP. Č.7 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, Klapka)	4	KS	0,0	0,0	0,0
Tlačítko 1/0 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, Klapka, DOUTNAVKA)	7	KS	0,0	0,0	0,0
ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ POD OMÍTKU S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V	58	KS	0,0	0,0	0,0
ZÁS. DVOJNÁSOBNÁ POD OMÍTKU S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V	33	KS	0,0	0,0	0,0
ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ POD OMÍTKU S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM OPTICKÁ SIGNALIZACE PORUCHY, ČERVENÁ	5	KS	0,0	0,0	0,0
<b>PŘÍSTROJE POD OMÍTKU IP44 - BARVA BÍLÁ</b>					
VYP. Č.1 (6) POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, Klapka) - BÍLÁ IP44	10	KS	0,0	0,0	0,0
ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI POD OMÍTKU 16A 230V IP44	12	KS	0,0	0,0	0,0
ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI POD OMÍTKU 16A 230V IP44 S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM	2	KS	0,0	0,0	0,0
SPORÁKOVÁ KOMBINACE 3PÓL., BÍLÁ	3	KS	0,0	0,0	0,0
ZÁSUVKA PRŮM. 5P/32A/400V, NA OMÍTKU., IP54	1	KS	0,0	0,0	0,0
<b>OSTATNÍ</b>					
PŘISAZENÝ SNÍMAČ POHYBU 180°, IP54 - OBLAST ZACHYCENÍ: 12M - BARVA SNÍMAČE: BÍLÁ	2	KS	0,0	0,0	0,0
AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE BATERIOVÝ	8	KS	0,0	0,0	0,0
PŘÍPOJNÉ MÍSTO 230V - obecně	12	KS	0,0		0,0
PŘÍPOJNÉ MÍSTO 400V - obecně	5	KS	0,0		0,0
<b>BOURACÍ PRÁCE</b>					
RYHA 3X3 ZD. CIH.	610	M	0,0		0,0
RYHA 5X7 ZD. CIH.	75	M	0,0		0,0
KAPSA 10X10X5 ZD. CIH.	225	KS	0,0		0,0
PRŮRAZ ZDIVA DO 15 CM ZD.CIHELNE	36	KS	0,0		0,0
PRŮRAZ ZDIVA DO 45 CM ZD.CIHELNE	11	KS	0,0		0,0

HRUBÁ VÝPLŇ VE STĚNÁCH 3X3	610	M		0,0			0,0
HRUBÁ VÝPLŇ VE STĚNÁCH 5X7	75	M		0,0			0,0
<b>HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA</b>							
ZEDNICKÉ PŘÍPOMOCE	3	H		0,0			0,0
DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	40	H		0,0			0,0
VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE	3	H		0,0			0,0
POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	12	H		0,0			0,0
KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI	4	H		0,0			0,0
SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM	4	H		0,0			0,0
REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ	16	H		0,0			0,0
PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	10	H		0,0			0,0
UVEDENÍ DO PROVOZU	2	H		0,0			0,0
PODRUŽNÝ MATERIÁL (Z POL. MATERIÁL)	3,5	%				0,0	0,0
PPV - PŘIDRUŽENÉ VÝKONY (Z POL. MONTÁŽE)	4,8	%		0,0			0,0
POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACI NEZAKRESLENÉ V DOKUMENTACI	1,0	%		0,0		0,0	0,0
<b>ELEKTROINSTALACE - CELKEM</b>							<b>0,0 Kč</b>

VD Vranov, DŮM HRÁZNÉHO - REKONSTRUKCE						
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ.			MONTÁŽE		MATERIÁL	CELKEM
			montáže celkem		materiál celkem	
KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ						
KRABICE 73X42MM - KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM POD OMÍTKU	1	KS	0,0		0,0	0,0
KRABICE 73X66MM - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU	2	KS	0,0		0,0	0,0
TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ, LIŠTY						
TRUBKA DVOUPLÁŠŤOVÁ ø50	20	M	0,0		0,0	0,0
ROZVODNICE A ROZVADĚČE						
ROZVODNICE RG - USAZENÍ	1	KS	0,0			0,0
UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŤŮR						
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 2,5MM2	11	KS	0,0		0,0	0,0
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 6MM2	5	KS	0,0		0,0	0,0
UKONČENÍ KABELU DO 3X4 / 3x6	2	KS	0,0		0,0	0,0
UKONČENÍ KABELU DO 5X2,5	1	KS	0,0		0,0	0,0
UKONČENÍ KABELU DO 5X6	1	KS	0,0		0,0	0,0
BEZZŠROUBOVÁ SVORKA 3 X 2,5 MM2	3	KS	0,0		0,0	0,0
KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH						
Kabely CYKY						
KABEL 3 X 1,5 MM2	15	M	0,0		0,0	0,0
KABEL 3 X 2,5 MM2	5	M	0,0		0,0	0,0
KABEL 5 X 2,5 MM2	10	M	0,0		0,0	0,0
KABEL 5 X 4 MM2	30	M	0,0		0,0	0,0

	<b>OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI</b>							
	EL2 Přisazené kruhové LED svítidlo, IP54 - Příkon (W): nastavitelný 18/24/30 - Světelný tok (lm): 1880/2565/3225 - Chromatičnost (K): nastavitelná 3000/4000/6000 - Vnější průměr (mm): 330	4	KS	0,0		0,0	0,0	
	<b>SPÍNAČE A ZÁSUVKY</b>							
	<b>PŘÍSTROJE POD OMÍTKU IP44 - BARVA BÍLÁ</b>							
	VYP. Č.1 (6) POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, Klapka) - BÍLÁ IP44	1	KS	0,0		0,0	0,0	
	ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI POD OMÍTKU 16A 230V IP44	1	KS	0,0		0,0	0,0	
	ZÁSUVKA PRŮM. 5P/16A/400V, NA OMÍTKU., IP54	1	KS	0,0		0,0	0,0	
	<b>OSTATNÍ</b>							
	PRIPL.NA ZATAHOVANI KABELU DO CHRÁNIČKY	20	M	0,0			0,0	
	<b>BOURACÍ PRÁCE</b>							
	RYHA 3X3 ZD. CIH.	10	M	0,0			0,0	
	KAPSA 10X10X5 ZD. CIH.	3	KS	0,0			0,0	
	PRŮRAZ ZDIVA DO 45 CM ZD.CIHELNE	1	KS	0,0			0,0	
	HRUBÁ VÝPLŇ VE STĚNÁCH 3X3	10	M	0,0			0,0	
	<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>							
	VYKOP KABEL.RYHY 35x70CM RUCNE,ZEM.TR.4	20	M	0,0			0,0	
	ZAHOZ KABEL.RYHY 35x70CM RUCNE,ZEM.TR.4	20	M	0,0			0,0	
	PROVIZORNI UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.4	10	M2	0,0			0,0	
	KAB.LOZE PISKOVE SIRE 35CM,BEZ ZAKRYTI	20	M	0,0		0,0	0,0	



FOLIE VYSTRAZNA Z PVC,SIRKA 33CM	20	M	0,0		0,0	0,0
HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA						
POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	1	H	0,0			0,0
REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ	2	H	0,0			0,0
PODRUŽNÝ MATERIÁL (Z POL. MATERIÁL)	3,5	%			0,0	0,0
PPV - PŘIDRUŽENÉ VÝKONY (Z POL. MONTÁŽE)	4,8	%	0,0			0,0
ELEKTROINSTALACE - CELKEM						0,0 Kč









VD Vranov, DŮM HRÁZNÉHO - REKONSTRUKCE								
VÝROBA VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ.			MONTÁŽE		MATERIÁL		CELKEM	
				montáže celkem		materiál celkem		
ROZVODNICE RD								
OCELOPLECHOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE 3X24, PLNÉ DVEŘE	1	ks		0,0		0,0	0,0	
INSTALAČNÍ VYPÍNAČ 80A 3P	1	ks		0,0		0,0	0,0	
NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ	1	ks		0,0		0,0	0,0	
SVODIČ TYP1+2, 3X25KA/30KA, 230V, 4PÓL, PRO SÍTĚ TN-S	1	ks		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 4A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 1, VYP. SCHOPNOST 10KA	2	ks		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 10A, CHAR.C, POČET PÓLŮ 1, VYP. SCHOPNOST 10KA	2	ks		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 16A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 1, VYP. SCHOPNOST 10KA	19	ks		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 20A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 3, VYP. SCHOPNOST 10KA	3	ks		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 25A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 3, VYP. SCHOPNOST 10KA	1	ks		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 25A, CHAR.C, POČET PÓLŮ 3, VYP. SCHOPNOST 10KA	2	ks		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 32A, CHAR.C, POČET PÓLŮ 3, VYP. SCHOPNOST 10KA	1	ks		0,0		0,0	0,0	
PROUDOVÝ CHRÁNIČ +JISTIČ NA DIN LIŠTU - 10A, CHAR.C, POČET PÓLŮ 2, JMEN PROUD 0,03A, VYP. SCHOPNOST 10KA	3	ks		0,0		0,0	0,0	
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 40A, POČET PÓLŮ 4, JMEN PROUD 0,03A, VYP.	2	ks		0,0		0,0	0,0	
SCHODIŠŤOVÝ AUTOMAT TLK NA DIN LIŠTU	1	ks		0,0		0,0	0,0	
STYKAČ INSTAL 230VAC 25A 4Z	2	ks		0,0		0,0	0,0	
PROPOJOVACÍ LIŠTA 63A 3P	1	m		0,0		0,0	0,0	
SVORKY ŘADOVÉ	5	ks		0,0		0,0	0,0	
ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ	1	ks		0,0		0,0	0,0	
POPIS PŘÍSTROJŮ	1	kpl		0,0		0,0	0,0	
POMOCNÝ MATERIÁL	5	%				0,0	0,0	
CELKEM ROZVODNICE RD								0 Kč
ROZVODNICE RB								
ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ, 2X12 MODULŮ, DVEŘE PRŮHLEDNÉ	1	ks		0,0		0,0	0,0	
INSTALAČNÍ VYPÍNAČ 25A 3P	1	ks		0,0		0,0	0,0	
NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ	1	ks		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 4A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 1, VYP. SCHOPNOST 10KA	1	ks		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 16A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 1, VYP. SCHOPNOST 10KA	8	ks		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 16A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 3, VYP. SCHOPNOST 10KA	1	ks		0,0		0,0	0,0	


PROUDOVÝ CHRÁNIČ +JISTIČ NA DIN LIŠTU - 10A, CHAR.C, POČET PÓLŮ 2, JMEN PROUD 0,03A, VYP. SCHOPNOST 10KA	1	ks		0,0		0,0	0,0	
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 40A, POČET PÓLŮ 4, JMEN PROUD 0,03A, VYP.	1	ks		0,0		0,0	0,0	
PROPOJOVACÍ LIŠTA 63A 3P	0,5	m		0,0		0,0	0,0	
SVORKY ŘADOVÉ	5	ks		0,0		0,0	0,0	
ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ	1	ks		0,0		0,0	0,0	
POPIS PŘÍSTROJŮ	1	kpl		0,0		0,0	0,0	
POMOCNÝ MATERIÁL	5	%				0,0	0,0	
CELKEM ROZVODNICE RB								0 Kč
ROZVODNICE RP1								
ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ, 2X12 MODULŮ, DVEŘE PRŮHLEDNÉ	1	ks		0,0		0,0	0,0	
INSTALAČNÍ VYPÍNAČ 25A 3P	1	ks		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 16A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 1, VYP. SCHOPNOST 10KA	4	ks		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 16A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 3, VYP. SCHOPNOST 10KA	1	ks		0,0		0,0	0,0	
PROUDOVÝ CHRÁNIČ +JISTIČ NA DIN LIŠTU - 10A, CHAR.C, POČET PÓLŮ 2, JMEN PROUD 0,03A, VYP. SCHOPNOST 10KA	1	ks		0,0		0,0	0,0	
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 40A, POČET PÓLŮ 4, JMEN PROUD 0,03A, VYP.	1	ks		0,0		0,0	0,0	
PROPOJOVACÍ LIŠTA 63A 3P	0,5	m		0,0		0,0	0,0	
ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ	1	ks		0,0		0,0	0,0	
POPIS PŘÍSTROJŮ	1	kpl		0,0		0,0	0,0	
POMOCNÝ MATERIÁL	5	%				0,0	0,0	
CELKEM ROZVODNICE RP1								0 Kč
ROZVODNICE RP2								
ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ, 2X12 MODULŮ, DVEŘE PRŮHLEDNÉ	1	ks		0,0		0,0	0,0	
INSTALAČNÍ VYPÍNAČ 25A 3P	1	ks		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 16A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 1, VYP. SCHOPNOST 10KA	4	ks		0,0		0,0	0,0	
JISTIČ NA DIN LIŠTU - 16A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 3, VYP. SCHOPNOST 10KA	1	ks		0,0		0,0	0,0	
PROUDOVÝ CHRÁNIČ +JISTIČ NA DIN LIŠTU - 10A, CHAR.C, POČET PÓLŮ 2, JMEN PROUD 0,03A, VYP. SCHOPNOST 10KA	1	ks		0,0		0,0	0,0	
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 40A, POČET PÓLŮ 4, JMEN PROUD 0,03A, VYP.	1	ks		0,0		0,0	0,0	
PROPOJOVACÍ LIŠTA 63A 3P	0,5	m		0,0		0,0	0,0	
ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ	1	ks		0,0		0,0	0,0	
POPIS PŘÍSTROJŮ	1	kpl		0,0		0,0	0,0	
POMOCNÝ MATERIÁL	5	%				0,0	0,0	
CELKEM ROZVODNICE RP2								0 Kč
ROZVODNICE RG								
ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ, 1X12 MODULŮ, DVEŘE PRŮHLEDNÉ IP65	1	ks		0,0		0,0	0,0	
INSTALAČNÍ VYPÍNAČ 25A 3P	1	ks		0,0		0,0	0,0	

PROUDOVÝ CHRÁNIČ +JISTIČ NA DIN LIŠTU - 10A, CHAR.C, POČET PÓLŮ 2, JMEN PROUD 0,03A, VYP. SCHOPNOST 10KA	1	ks		0,0		0,0	0,0	
PROUDOVÝ CHRÁNIČ +JISTIČ NA DIN LIŠTU - 16A, CHAR.B, POČET PÓLŮ 2, JMEN PROUD 0,03A, VYP. SCHOPNOST 10KA	1	ks		0,0		0,0	0,0	
CHRÁNIČ KOMBI FRBM6-B16/3N/003	1	ks		0,0		0,0	0,0	
ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ	1	ks		0,0		0,0	0,0	
POPIS PŘÍSTROJŮ	1	kpl		0,0		0,0	0,0	
POMOCNÝ MATERIÁL	5	%				0,0	0,0	
CELKEM ROZVODNICE RG								0 Kč
ROZVODNICE - CELKEM								0 Kč

VD Vranov, DŮM HRÁZNÉHO - REKONSTRUKCE							
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ.				MONTÁŽE		MATERIÁL	CELKEM
				montáže celkem		materiál celkem	
HROMOSVOD LPS							
EPS 3 SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ V KRABICI KO100E	1	KS		0,0		0,0	0,0
HROMOSVODOVÁ SVORKA ZKUŠEBNÍ SZ N	5	KS		0,0		0,0	0,0
HROMOSVODOVÁ SVORKA KŘÍŽOVÁ SK N	4	KS		0,0		0,0	0,0
HROMOSVODOVÁ SVORKA SPOJOVACÍ SS N	25	KS		0,0		0,0	0,0
SVODOVÝ VODIČ AlMgSi $\phi$ 8mm	150	M		0,0		0,0	0,0
PODPĚRA VEDENÍ PV22B POD STŘEŠ KRYTINU 200MM	76	KS		0,0		0,0	0,0
PODPĚRA VEDENÍ PV15D NA HŘEBENÁČE	17	KS		0,0		0,0	0,0
PODPĚRA VEDENÍ SVISLÁ PV 1p-55	30	KS		0,0		0,0	0,0
STŘÍŠKA OCHRANNÁ OSD DOLNÍ	2	KS		0,0		0,0	0,0
TYČ JÍMACÍ JR1,5 ALMGSI - VČETNĚ UCHYCENÍ A ZAPRAVENÍ PROSTUPU	1	KS		0,0		0,0	0,0
TYČ JÍMACÍ JR2,0 ALMGSI - VČETNĚ UCHYCENÍ A ZAPRAVENÍ PROSTUPU	1	KS		0,0		0,0	0,0
TVAROVÁNÍ MONT DILU JIMACE	4	KS		0,0			0,0
PODPĚRA VEDENÍ PA ŠEDÁ PRO VODIČE HVI/CUI D 20MM S PRSTENCEM D 30MM A ZÁVITEM M8	4	KS		0,0		0,0	0,0
VODIČ CUI DÉLKA 3,5M/20MM	1	KS		0,0		0,0	0,0
STÍTEK SMALT.UM HMOTA-OZNAC SVODŮ	4	KS		0,0		0,0	0,0
ZEMNÍČÍ PÁSKA FeZn 30x4 (0,94 kg/m)	65	M		0,0		0,0	0,0
UZEMŇOVACÍ VODIČ FEZN $\phi$ 10mm	20	M		0,0		0,0	0,0
HROMOSVODOVÁ SVORKA PÁSKA-DRÁT SR3a	10	KS		0,0		0,0	0,0
HROMOSVODOVÁ SVORKA PRO ZEMNÍČÍ PÁSKU SR2b	8	KS		0,0		0,0	0,0
ANTI-KOROZNÍ PÁSKA DEHN KSB 50x10	3	KS		0,0		0,0	0,0
ZEMNÍ PRÁCE							
ZAJIŠŤUJE STAVBA							
HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA							

POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	5	H		0,0			0,0
REVIZE BLESKOSVODU	4	H		0,0			0,0
PODRUŽNÝ MATERIÁL (Z POL. MATERIÁL)	3,5	%				0,0	0,0
PPV (Z POL. MONTÁŽE)	4,8	%		0,0			0,0
OCHRANA PŘED BLESKEM - CELKEM							0,0

<b>PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém</b>								
P.č.	Název položky	typ	množství	MJ	cena materiál	suma materiál	cena montáž	suma montáž
<b>ÚSTŘEDNA</b>								
	Ústředna s LAN komunikátorem a JA-192Y s přípravou pro 7Ah záložní akumulátor	JA-103K-7AH-2G	1	ks		0,00		0,00
	Zálohovací akumulátor 12V 7Ah		1	ks		0,00		0,00
<b>OVLÁDÁNÍ</b>								
	Přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID	JA-114E	2	ks		0,00		0,00
<b>OVLÁDÁNÍ</b>								
	Magnetický kont. plast, tenký, skrytá montáž do oken, tloušťka 4,5mm, kabel 1,2m	401TF	18	ks		0,00		0,00
	Plošný spoj modulu, který umožňuje přiřazení až 8 magnetických kontaktů.	JA-118M	3	ks		0,00		0,00
	Víceúčelová montážní krabice - střední velikost	JA-194PL	1	ks		0,00		0,00
<b>DETEKTORY PROSTOROVÉ OCHRANY</b>								
	Sběrníkový PIR detektor pohybu ECO s dosahem 12m	JA-110P	2	ks		0,00		0,00
	Sběrníkový detektor pohybu osob a rozbití skla	JA-120PB	11	ks		0,00		0,00
	Sběrníkový stropní PIR detektor pohybu	JA-115P	2	ks		0,00		0,00
<b>SIGNALIZACE</b>								
	Sběrníková vnitřní piezo siréna	JA-110A	1	ks		0,00		0,00

	Sběrníková siréna venkovní - elektronika	JA-111A-BASE	1	ks		0,00		0,00
	Plastový kryt sirény JA-111A	JA-1X1A-C-WH	1	ks		0,00		0,00
	Programování ezs, školení		4	h				0,00
<b>Kabeláž</b>								
	Instalační kabel - drát 2x0,8mm + 2x0,5mm,	CC_01	225	m		0,00		0,00
	Průraz stěnou do 30cm		5	ks				0,00
	Drobný instalační materiál a jiné nespec.práce		1	ks		0,00		0,00
						0,00		0,00
	Doprava		5	%				0,00
<b>Cena celkem bez DPH</b>								<b>0 Kč</b>