
















LEGENDA:

- 

spínač osvětlení jednobolový - č. 1

spínač osvětlení sériový - č. 5

přepínač osvětlení střídavý - č. 6

přepínač osvětlení sériový střídavý - č. 5A

přepínač osvětlení dvojité střídavý - č. 5B

přepínač osvětlení křížový - č. 7

autonomní pož. hlásič

vývod 400 V

vývod 230 V














ventilátor s doběhem

spínač do vlhka

pohybové čidlo

el. ohříváč TUV

stmívač osvětlení

vypnač pro vent. s doběhem
- 

stropní svítidlo

nástěnné svítidlo

zásuvka, IP 20

dvourámeček -zásuvka, IP 20

zásuvka, IP 44

doplň. pospojování koupelna

zásuvka televize; v = cca. 60 cm








zásuvka DATA

domácí telefon a zvonek; v = cca. 140 cm

TOTAL STOP

rozdávěč

stropní svítidlo

elektrický konvektor nástěnný
- 

vodič CXKH-R-J 4x35

CXKH-R-J 5x4

vodič CXKH-R-J 2-5x1.5

vodič CXKH-R-J 3x2.5

vodič CXKH-R-J 5x2.5

UTP Cat. 6A, KOAX

hlavní kabelová trasa

Označení svítidla	Světelné zdroje
A	1 x LED, 19,1W, 2570lm, Ra80, 4000K
B	1 x LED, 30,3W, 4080lm, Ra80, 4000K
C	1 x LED, 15,1W, 1660lm, Ra80, 4000K

Vypracoval: Karel Sommer	Autorizace:	
Zodpovědný projektant: Karel Sommer ČKAUT 0015093 autorizovaný technik, techniky prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení		
Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ V AREÁLU VODNÍHO DÍLA Dolní Beřkovice		
Místo stavby: ulice Dolní hájek, obec Dolní Beřkovice, k.ú. Dolní Beřkovice, parc. č. 183/3, 183/4	Stupeň dokumentace: DSP	
Investor: POVODÍ LABE, státní podnik Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	Měřítko: 1:50 Formát: A3 Datum: 6/2024	
Profese: D.1.4.el - ELEKTOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ	Číslo výkresu:	Číslo paré:
Název výkresu: PŮDORYS 2.NP - SO 01	D.1.4.el.05	