



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

94335/2011-MZE-130770



000033077909

**ÚTVAR:** Pozemkový úřad Karviná  
**ČÍSLO ÚTVARU:** 130770

Dle rozdělovníku

SPISOVÁ ZN.: 4VZ24429/2011-130770  
NAŠE ČJ.: 94335/2011-MZE-130770

VYŘIZUJE: Simona Ponzová  
TELEFON: 596389633  
E-MAIL: Simona.Ponzova@mze.cz  
ID DS: yphaax8

ADRESA: Zakladatelská 974/20, Nové Město, 735 06 Karviná 6

DATUM: 17. 5. 2011

### **Dodatečná informace k veřejné zakázce s názvem "Výstavba polní cesty Pustky v k. ú. Kopytov"**

Dne 16. 5. 2011 Pozemkový úřad Karviná obdržel dotaz uchazeče k veřejné zakázce „Výstavba polní cesty Pustky v k. ú. Kopytov“ tohoto znění:

"Žádáme Vás o zodpovězení dodatečného dotazu k zadávací dokumentaci k výše uvedené stavbě, týkající se provedení zkoušek zhutnění. Dle technické zprávy má být míra zhutnění upravené pláne vozovky ověřena polní statickou zatěžovací zkouškou VIATEST F=0,1 m2 v rozsahu dle znění ČSN 73 3050 Zemní práce. Po konzultaci s odbornou firmou, která pro nás tyto zkoušky provádí, nám však bylo sděleno, že je výše uvedená norma neplatná. Navíc po přečtení technické zprávy jsme dospěli k závěru, že projektová dokumentace neřeší otázku počtu a druhu provedení zkoušek. Dle novějších norem a po prostudování projektové dokumentace stavby nám odborná firma navrhuje provedení 4 ks statických zatěžovacích zkoušek na pláni a 4 ks na štěrkodrti - celkem tedy 8 zkoušek. Žádáme Vás tedy o sdělení množství a typu zatěžovacích zkoušek, které budete požadovat a které tedy máme zahrnout do celkové ceny díla."

Dodatečná informace zadavatele:

Provedení nezbytných zkoušek, a tedy i zátěžových zkoušek, je součástí dodávky stavby, zadavatel jejich přesný počet neurčuje. Dodavatel je povinen zajistit dostatečný počet zkoušek dle konkrétní situace a postupovat v souladu s ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin.

Ing. Hana Konvičná  
pověřená výkonem funkce ředitelky PÚ Karviná