PŮDORYS
1:50

EL. PŘÍPOJKA nn VAKOVÉHO JEZU (SAMOSTATNÝ PROJEKT)

EL. OSVĚTLENÍ
(SO 02)

STÁVAJÍCÍ PRÁH VÝVARU

beton

STAVBA PROVEDE NAPOJENÍ KABELU EL. PŘÍPOJKY nn
OD PROVIZORNÍHO ROZVADĚČE DO EL. ROZVADĚČE JEZU
(KABEL AYKY 4x35mm ULOŽEN VE VÝKOPU V HLOUBCE
120cm V PÍSKOVÉM LOŽI, POD PÍSKOVÝM LOŽEM BUDE
ULOŽEN ZEMNÍCÍ PÁSEK FEZN 30x4, 20cm NAD KABELEM
BUDE ULOŽENA VÝSTRAŽNÁ FÓLIE)

MANIPULAČNÍ ŠACHTA
(VIZ PŘÍLOHU F.2.6)

SO 02 - STAVEBNÍ
ELEKTROINSTALACE

ZDĚNÝ PILÍŘ PRO
EL. ROZVADĚČ
(DODÁVKA STAVBY)

KOPOFLEX KF09100
(DODÁVKA STAVBY)

DOTĚSNIT

SCHODY
16x32.70/19.35cm+1x40/19.35cm

VODOČETNÁ LAŤ
(VIZ PŘÍLOHU F.3.8,
DODÁVKA STAVBY)

SO 01 - VAKOVÝ JEZ

STÁVAJÍCÍ PILÍŘ
– ČÁSTEČNÉ VYBOURÁNÍ KAMENNÉHO OBLOŽENÍ

OSAZENÍ KAMENNÝCH KVÁDRŮ
NA HRANU PEVNÉ ČÁSTI JEZU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
– ČÁSTEČNĚ SE ODBOURÁ

SKLOPENÝ VAK

VZTYČENÝ VAK

KOTVENÍ VAKOVÉHO UZÁVĚRU
(VIZ PŘÍLOHU F.2.7)

ODVODNĚNÍ
PVC DN150

PE DN3"

PE DN2"

ODVODNOVACÍ ŽLÁBEK

KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONU
(DKB 30/10)

JÍMKA Z OCELOVÝCH ŠTĚTOVNIC
(PO UKONČENÍ STAVBY SE ODŘÍZNOU
V ÚROVNI TERÉNU A DNA)

NASAZENÁ JÍMKA
– PO DOBU VÝSTAVBY

H.S.N. 284.75

DIVOKÁ
ORLICE

(VIZ PŘÍLOHU F.2.5)

(VIZ PŘÍLOHU F.2.4)

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: B.P.V.

PÖYRY

Pöyry Environment a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno	Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205	E-mail : trade.wecz@poyry.com http://www.poyry.cz
Zodpovědný projektant MILOŠ LOJDA	Hlavní inženýr projektu MILOŠ LOJDA	Vedoucí střediska ING. OLDŘICH NEUMAYER, CSc.
Vypracoval MILOŠ LOJDA	Kontrolával ING. IVO VANĚK	Zakázkové číslo 3A15023.32.B01
Datum Květen 2015	Stupeň dokumentace DSJ	Název souboru Doudleby_F23-5.dwg

Akce

JEZ DOUDLEBY NAD ORLICÍ,
REKONSTRUKCE PROPUSTI PRO PŘEVOD LEDŮ

F. DOKUMENTACE STAVBY, STAVEBNÍ ČÁST

Příloha

REKONSTRUKCE PROPUSTI – PŮDORYS

Objednatel

POVODÍ LABE, státní podnik

Měřítko	Příloha
1 : 50	F.2.3