

## **VD VELKÝ RYBNÍK OBNOVA SPODNÍCH VÝPUSTÍ**


Dokumentace pro stavební povolení

**D. Dokladová část**

**D.3 Veřejnoprávní orgány a organizace,  
záznamy z jednání**

Objednatel: Povodí Labe, státní podnik

Tento plán je přílohou stavebního  
povolení Městského úřadu Kutná  
Hora, odboru životního prostředí  
..... 059899/2013/MHK  
ze dne ..... 23. 7. 2014 .....







**D Seznam dokladů****D.3 Veřejnoprávní orgány a organizace**

1. Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj, č.j. 201/4.42/13/15.7, dne 3.1.2013
2. ČR Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora č.j. HSKL – 12090 - 2/2012 – Kh, dne 27.12.2012
3. Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Kutná Hora, stanovisko, dopis zn.: KHSSC/2013, 17.6.2013
4. MěÚ Kutná Hora, Stavební úřad, Územní rozhodnutí č.781, č.j. SÚ – 000083/2012/Jah, 14.5.2012
5. MěÚ Kutná Hora, odbor životního prostředí, vyjádření – podklad pro stavební povolení, zn.:MKH/027832/2013/02/ZPR/TRL, dne 11.7.2013
6. MěÚ Kutná Hora, odbor životního prostředí, Závazné stanovisko:  
a) souhlas se zásahem do významného krajinného prvku  
b) souhlas se zásahem do krajinného rázu  
zn.: MKU/050530/2011/03/ZPR/JIA, dne 5.10.2011
7. MěÚ Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, Závazné stanovisko, zn.:MKH/020339/2012/03/ZPR/VAV, dne 3.5.2012
8. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Rozhodnutí „Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů“ č.j. 056531/2010/KUSK, dne 21.6.2010
9. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., mail 27.6.2013, potvrzení ukládání sedimentu na skládce
10. Krajský úřad Středočeského kraje , odbor životního prostředí a zemědělství, Rozhodnutí o udělení výjimky, Č.j.: 055240/2014/KUKS/3, spisová značka: SZ-032680/2014/KUKS/3, ze dne 26.3.2014
11. MěÚ Kutná Hora, odbor životního prostředí , Závazné stanovisko  
ZN.: MKH/015919/2014/04/ZPR/JIA, Č.j.: MKH/017623/2014, ze dne 19.3.2014
12. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, Č.j.: KRPS-2167-7/ČJ-2014-010506, ze dne: 28.1.2014

13. MěÚ Kutná Hora, odbor životního prostředí, Závazné stanovisko, vydává souhlas s akcí  
Č.j.: MKH/013319/2013/03/ZPR/VIJ ze dne: 5.6.2013
14. MěÚ Kutná Hora, odbor životního prostředí, Souhlas k dočasnému odnětí půdy ze zemědělského fondu pro nezemědělské účely  
Zn.: MKH/041215/2016/03/ZPR/JIA ze dne: 18.9.2013

## Záznamy z jednání:

1. 6.2.2013
2. 14.11.2012





Oblastní inspektorát práce  
pro Středočeský kraj

**PÖYRY ENVIRONMENT a.s.**  
**Ing. Oldřich Neumayer, CSc.**  
**Botanická 834/56**  
**602 00 Brno**

Věš dopis:  
32-Ben-456/2012

Ze dne:  
30.11.2012

Naše č.j.:  
201/4.42/13/15.7

Vyřizuje/linka:  
Ing. Magrot /469

Ze dne:  
03.01.2013

### **Vyjádření k projektové dokumentaci stavby**

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedený Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj (dále jen OIP) projektovou dokumentaci stavby:

**Název:** „VD Velký rybník na Vrchlici – obnova spodních výpustí“

**Místo:** vodní tok Vrchlice ř. km 8.800, k.ú. Bylany u Kutné Hory, Malešov, Poličany

**Investor:** Povodí Labe, st. podnik, Váta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 900 05

**Projektant:** Pöyry Environment a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČ: 463 47 526

Žádost o vyjádření k dokumentaci předložil výše nadepsanému OIP projektant dopisem dne 3. prosince 2012.

### **Po posouzení projektové dokumentace OIP konstatuje:**

Byly zjištěny následující závady:

1. Předložená projektová dokumentace (dále jen PD) stanovuje povinnosti k plnění ustanovení již neplatné vyhlášky č. 324/1990 Sb. Stejně tak k elektrotechnické kvalifikaci podle ČSN 34 3100 (zrušeno k 01.01.2006), či jiným, neplatným elektrotechnickým předpisům (ČSN 332000-3, ČSN 331610).
2. PD uvádí v části F1 ochranu před úrazem elektrickým proudem jako zvýšenou doplňujícím pospojováním podle ČSN 332000-4-41. V současnosti podle platné ČSN 332000-4-41 ed.2. je však význam tzv. zvýšené ochrany odlišný.



3. Předložená PD neobsahuje v rámci podkladů pro vedení a provoz elektrického zařízení stanovení vnějších vlivů pro el. zařízení – nebylo možno posoudit.
4. Předložená PD neobsahuje část F. 2 Provozní soubory, Technologická část – nebylo možno posoudit.

**Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit OIP k posouzení.**


**Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.**

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 14 a § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

Vypracoval(i): Ing. Šobora, Ing. Magrot

Oblastní inspekce II práce  
pro Středočeský kraj  
Ve Smečkách 29  
110 00 Praha 1

  
Ing. Jiří Matyáš  
vedoucí útvaru inspekce II

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby

6

**ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**  
**územní odbor Kutná Hora**

Adresa: U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora  
Tel.: 950 875 129 Fax: 950 875 001 E-mail: spisovna.kh@sck.izscr.cz

Č. j. HSKL - 12090 - 2/2012 - KH

Kutná Hora 27. 12. 2012

Počet listů: 1  
Příloha: 1/PD

Pöyry Environment a.s.  
Botanická 834/56  
602 00 Brno

32

120

Závazné stanovisko dotčeného orgánu

(Vyrizuje: nrap. Josef Švestka, tel.: 950875054, e-mail: josef.svestka@sck.izscr.cz)

**Místo stavby :** k. ú. 695963 Bylany u Kutné Hory  
**Název stavby :** VD Velký rybník - obnova spodních výpustí  
**Stavebník – investor stavby :** Povodí Labe s. p., Smetanovo nábřeží 951, 500 02 Hradec Králové  
**Předložená dokumentace :** Dokumentace ke stavebnímu povolení

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, jako dotčený orgán na úseku požární ochrany, posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne: **3. 12. 2012**.

K výše uvedené dokumentaci vydává v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a v souladu s § 46 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále jen vyhláška o požární prevenci)


**SOUHLASNÉ STANOVISKO.**

Poznámky:

Část dokumentace obsahující požárně bezpečnostní řešení si trvale ponecháváme.

Hasičský záchranný sbor  
Středočeského kraje  
Jana Palacha 1970  
272 01 Kladno  
26

plk. Ing. Jiří Pokorný  
ředitel územního odboru  
rada



Příloha 1 x PD

IČ  
Bankovní spojení (bank connection)  
Číslo účtu (Bank-konto, N/Nr.)

: 70885371  
: Česká národní banka Praha  
: 8609881/0710



Váš dopis zn.:  
Ze dne:

Pöyry Environment a. s.  
Botanická 834/56  
602 00 Brno

Naše zn.: KHSSC 25549/2013

Vyřizuje: E. Musílková, DiS.  
Tel.:  
E-mail: hok@khsstc-kh.cz

Datum: 17. 6. 2013

PD pro stavební řízení "VD Velký rybník - obnova spodních výpustí"

Na základě Vaší žádosti ze dne 5. 6. 2013, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje předloženou PD pro stavební řízení "VD Velký rybník - obnova spodních výpustí".

Předloženou PD vypracoval Ing. Oldřich Neumayer, CSc. (listopad 2012).

Strojovna s technologickým zařízením, které je zdrojem hluku je umístěna ve spodní části betonové věže cca 7 m pod hladinou vody v okolí, nejsou uváděny chráněné venkovní prostory staveb.

K podání bylo doloženo posouzení složení sedimentů v nádrži, jehož součástí je rozbor sedimentů Pöyry Environment a.s. (Brno, 23. 10. 2009), počet stran 4, vypracovala Ing. Věra Novotná. Hodnocení je provedeno pro různé druhy využití sedimentů, dle rozborů na přítomnost znečištění. Ve složení sedimentů se neuvádí mikrobiologické znečištění. Hodnocení způsobu využití spadá do kompetence orgánů životního prostředí, podle limitů stanovenými speciálními předpisy.

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Středočeského kraje konstatuje, že předloženým návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví. Z tohoto důvodu hygienická stanice není v řízení o předmětném návrhu ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dotčeným orgánem státní správy a stanovisko nevydává.

MUDr. František Stehlík  
vedoucí odd. hyg.obecné a komunální  
územní pracoviště Kutná Hora

Pozn.: PD není součástí zásilky, v případě zájmu o vrácení kontaktujte vyřizující pracoviště.

## Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 49105034-123559-130624093719, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 24.06.2013 v 09:37:31. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 24.06.2013 07:02:13. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 14 EA 4C, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) MUDr. František Stehlík, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální, územní pracoviště Kutná Hora, 417, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze [IČ 71009159]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:  
Vašíčková Eva, JUDr.

Datum vyhotovení ověřovací doložky:  
24.06.2013

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:  
Eva Vašíčková

Otisk úředního razítka:

**JUDr. Eva Vašíčková**  
advokátka  
ev. č. 8477  
Bodlákova 2, 628 00 Břežany



49105034-123559-130624093719

### Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 14 EA 4C, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.





**MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA**  
Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora, IČ: 00236  
stavební úřad  
tel.: 327 710 160, 327 710 111\*, fax: 327 710 106  
e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

23.7.2012

26693/2012/PL



12/19173

Č.J.: SÚ.- 000083/2012/Jah  
Vyřizuje: Jahodář, tel. 327 710 166

Kutná Hora, dne: 14.5.2012

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 781



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 3.7.2012

a je vykonatelné dne: 5.7.2012

Městský úřad Kutná Hora

Podpis: Dne: 3.7.2012

### Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 2.1.2012 podal

Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové  
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

### rozhodnutí o umístění stavby

stavební úpravy hráze a výpustních objektů vodního díla Velký rybník, stavba příjezdové komunikace, přípojky elektro, venkovního osvětlení, přemostění bezpečnostních přelivů a provedení terénních úprav

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 228, 230/1, 230/2, 230/5, 230/6, 230/7, 238, 244, 249, 266/1, 267/1, 268, 285 v katastrálním území Bylany u Kutné Hory, parc. č. 600/1, 600/2, 600/3, 600/5 v katastrálním území Malešov, parc. č. 138 v katastrálním území Poličany.

### Druh a účel umísťované stavby:

- SO 01, 02, 03 Objekt spodních výpustí
  - o vtokový objekt a přívodní štola
  - o obslužná věž
  - o odpadní štola
- SO 01 Spodní stavba
- SO 02 Horní stavba
- SO 03 Stavební elektroinstalace
- SO 04 Úprava hráze
  - o zpevnění koruny hráze
  - o obratiště na koruně hráze
  - o úprava tělesa hráze po dokončení objektu spodních výpustí

- o sanace opěrných kamenných zdí tělesa hráze
- o uzavření pravé štolý
- SO 05 Přemostění levého bezpečnostního přelivu
- SO 06 Příjezdová komunikace
- SO 07 Kabelová přípojka nn
- SO 08 Úprava koryta pod hrází
- SO 09 Odtěžení nánosů
- SO 10 Úprava bezpečnostních přelivů
- SO 11 Venkovní osvětlení

#### Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 228, 230/1, 230/2, 230/5, 230/6, 230/7, 238, 244, 249, 266/1, 267/1, 268, 285 v katastrálním území Bylany u Kutné Hory, parc. č. 600/1, 600/2, 600/3, 600/5 v katastrálním území Malešov, parc. č. 138 v katastrálním území Poličany v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. V dalším stupni projektové dokumentace budou respektovány podmínky Městského úřadu Kutná Hora odboru životního prostředí
  - vyjádření dne vyjádření ze dne 14.9.2009, zn. MKH/048478/2009
  - závazné stanovisko dne 5.10.2011 č.j. MKH/050530/2011/03/ZPR/JIA
    - Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace. Objekt spodních výpustí bude zrealizován dle architektonické studie předložené spolu s žádostí, varianty č. 2. Dodrženy budou zejména navržené materiály a proporce stavby objektu a mostků
    - Zahájení prací bude oznámeno orgánu ochrany přírody tak, aby bylo možné provést kontrolu průběhu prací
    - Práce v korytě vodního toku nebudou probíhat v období od 15.3 – 15.6.
    - Další stupně projektové dokumentace budou předloženy orgánu ochrany přírody k odsouhlasení
  - závazné stanovisko ze dne 3.5.2012, zn. MKH/020339/2012/03/ZPR/VAV
    - Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací.
    - Stavbou ani její realizací nebude mimo obvod staveniště poškozen porost ani jeho kořenový systém na lesních pozemcích.
    - Na dotčených lesních pozemcích bude skladován stavební materiál a odpady pouze v nezbytné míře, na nezbytně dlouhou dobu, to znamená, nejpozději do 7 dnů po skončení práce na dotčeném lesním pozemku.
    - Před vydáním stavebního povolení investor v dostatečném předstihu (nejpozději 60 dní před započítáním stavby) požádá o dočasné odnětí stavbou dotčených částí lesních pozemků a o trvalé omezení pozemku určeného k plnění funkcí lesa.
    - Změny v projektové dokumentaci, které by mohly mít vliv na pozemky určené k plnění funkcí lesa, budou předem projednány s orgánem státní správy lesů a popřípadě řešeny novou žádostí.
    - V případě změn v evidenci katastru nemovitostí (např. zapsání komplexních pozemkových úprav apod.) investor podá novou žádost včetně příslušné (upravené) projektové dokumentace.
3. V dalším stupni dokumentace budou vyznačeny inženýrské sítě, jejich ochranná pásma a bude zajištěna ochrana proti jejich poškození. Budou respektována jejich ochranná pásma.
  - Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. vyjádření dne 13.12.2011 č.j. 5809/11/4/ESM
  - ČEZ Distribuce a.s. vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dne 26.10.2011 zn. 001038185302



4. V dalším stupni projektové dokumentace bude počítáno s provedením záchranného archeologického výzkumu a zahájení výkopových prací bude oznámeno Archeologickému ústavu AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora..

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

#### Odůvodnění:

Dne 2.1.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 19.3.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 5.10.2011 č.j. MKH/050530/2011/03/ZPR/JIA
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí vyjádření ze dne 14.9.2009, zn. MKH/048478/2009
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí závazné stanovisko ze dne 3.5.2012, zn. MKH/020339/2012/03/ZPR/VAV
- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství vyjádření dne 13.10.2009 č.j. MKH/048532/2009
- Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování vyjádření dne 18.9.2009 č.j. MKH/049742/2009

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Miskovice, Městys Malešov, Město Kutná Hora, odbor správy majetku

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.


Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



  
Martin Jahodář  
Referent stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí rozhodnutí.

#### Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

#### Obdrží:

Účastníci územního řízení veřejnou vyhláškou  
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové  
Obec Miskovice, Miskovice č.p. 26, 285 01 Miskovice u Kutné Hory  
Městys Malešov, Malešov č.p. 45, 285 41 Malešov  
Město Kutná Hora, odbor správy majetku, Havlíčkovo nám. č.p. 552, 284 01 Vnitřní město-Kutná Hora

#### dotčené orgány

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní město, 284 24 Kutná Hora I  
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkovo nám. č.p. 552, 284 24 Kutná Hora  
Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Havlíčkovo nám. č.p. 552, 284 24 Kutná Hora  
Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče a školství, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní město, 284 01 Kutná Hora I





**MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA**  
Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195  
odbor životního prostředí  
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora  
tel.: 327 710 111\*, fax: 327 710 364  
e-mail: [zivotni@mu.kutnahora.cz](mailto:zivotni@mu.kutnahora.cz), [www.mu.kutnahora.cz](http://www.mu.kutnahora.cz)

Váš dopis

Ze dne: 14.6.2013

Naše ZN.: MKH/027832/2013/02/ZPR/TRL

Vyřizuje: Ing. Lada Truhlářová

Tel.: 327 710 264

E-mail: [truhlarova@mu.kutnahora.cz](mailto:truhlarova@mu.kutnahora.cz)

Datum: 11.7.2013

Pöyry Enviroment a.s.

Botanická 834/56

602 00 Brno

### VD Velký rybník na Vrchlici, obnova spodních výpustí

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, obdržel dne 14.6.2013 Vaši žádost o vyjádření k výše uvedené akci v k.ú. Bylany u Kutné Hory, Malešov, Poličany, jako podklad pro stavební povolení.

Po posouzení záměru z hlediska ochrany životního prostředí jako příslušný orgán státní správy:

1. ve vodním hospodářství sdělujeme, že ke stavbě nemáme námítky.

2. v oblasti nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“) vydáváme toto vyjádření:

Odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených, v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje. Odpady mohou být předány pouze osobě oprávněné podle § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech. O odpadech vzniklých z realizace stavby bude vedena evidence podle § 39 a 40 zákona o odpadech, která bude doložena společně s oznámením o užívání stavby podle § 120 odst. 1 stavebního zákona, popřípadě s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, včetně bilance zemín a jiných přírodních materiálů vytěžených během stavebních činností a zemních prací. Uložení odpadních zemín a jiných přírodních materiálů vytěžených během stavebních činností na „mezideponie“ nesmí trvat déle než po dobu trvání stavby. Nakládání s nebezpečnými odpady podléhá povolení orgánu veřejné správy podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech.

3. ochrany ovzduší sdělujeme, že nejsme dotčeným orgánem v územním, stavebním a kolaudačním řízení.

4. lesů sdělujeme, že z mapového podkladu je zřejmé, že bude stavba prováděna v lese. Je třeba doložit patřičnou dokumentaci s vyznačenými lesními pozemky, jejich zábořem a uvést, zda půjde o odnětí z LPF (lesní půdní fond), či budou pozemky sloužit dále jako LPF. Na základě patřičné dokumentace bude vydáno závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., (lesní zákon) vzhledem k tomu, že stavba bude umístěna ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Formulář žádosti naleznete na internetové stránce [www.mu.kutnahora.cz](http://www.mu.kutnahora.cz). Ve věci bude

vedeno samostatné řízení na základě Vaší nové žádosti s upřesněním záboru lesní půdy, vyznačeným a změřeným ochranným pásmem, návrhem na odlesnění a pod.  
S výstavbou v ochranném pásmu lesa a v lese tak, jak byla dokumentace předložena, nesouhlasíme.


5. ochrany přírody sdělujeme, že ve věci bylo vydáno závazné stanovisko č.j. MKH/050530/2011/03/ZPR/JIA. Toto stanovisko je podkladem pro rozhodnutí podle zvláštních předpisů.

Dále upozorňujeme, že platnost udělené výjimky, Krajským úřadem Středočeského kraje spis. zn. SZ-056531/2010/KUSK/3, podle § 56 odst. 1 zákona 114/1992 Sb. je omezena do 31.12.2013.

6. ochrany zemědělského půdního fondu sdělujeme, že stavbou dojde k dočasnému odnětí zemědělské půdy pro nezemědělské účely ve smyslu § 9 odst. 1 zákona ČNR číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Ten, v jehož zájmu se bude jednat, požádá příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu o souhlas s odnětím podle § 9 odst. 4 a 5 cit. zákona, v tomto případě Městský úřad Kutná Hora. Formulář žádosti, včetně seznamu příloh, naleznete na internetové stránce [www.mu.kutnahora.cz](http://www.mu.kutnahora.cz).

Příloha: Projektová dokumentace

Městský úřad Kutná Hora  
odbor životního prostředí

  
Ing. Vladimír Kocián  
vedoucí odboru





**MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA**  
Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195  
odbor životního prostředí  
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora  
tel.: 327 710 260, 327 710 111\*, fax: 327 710 364  
e-mail: [zivotni@kutnahora.cz](mailto:zivotni@kutnahora.cz), [www.mu.kutnahora.cz](http://www.mu.kutnahora.cz)

Váš dopis

Ze dne:

Naše ZN.: MKH/050530/2011/03/ZPR/JIA

Vyřizuje: Ing. Adéla Jiránková

Tel.: 327 710 275

E-mail: [jirankova@mu.kutnahora.cz](mailto:jirankova@mu.kutnahora.cz)

Datum: 5. října 2011

Pořry Environment a.s.

Botanická 834/56

602 00 Brno

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon, v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, společnosti Pořry Environment a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno – město, IČ: 46347526, vydává:

1. Na základě § 4 odst. 2 zákona, závazné stanovisko, ve kterém souhlasí se zásahem do významného krajinného prvku, rybníku.
2. Na základě § 12 odst. 2 zákona souhlas se zásahem do krajinného rázu.

K zásahu do významného krajinného prvku a krajinného rázu dojde realizací a umístěním stavby „VD Velký rybník na Vrchlici – obnova spodních výpustí“ v k.ú. Bylany u Kutné Hory a Malešev.

Souhlasné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace. Objekt spodních výpustí bude zrealizován dle architektonické studie předložené spolu s žádostí, varianty č. 2 (zpracovatel Ing. arch. Eva Neumayerová, srpen 2011). Dodrženy budou zejména navržené materiály a proporce stavby objektu a mostků.
2. Zahájení prací bude oznámeno orgánu ochrany přírody tak, aby bylo možné provést kontrolu průběhu prací.
3. Práce v korytě vodního toku nebudou probíhat v období od 15.3. – 15.6.
4. Povrch komunikace na hřázi bude zpevněn zakalením lomových výšivek.
5. Další stupně projektové dokumentace budou předloženy orgánu ochrany přírody k odsouhlasení.
6. Toto stanovisko má platnost 2 roky od jeho vydání.

### Odůvodnění

Orgán ochrany přírody obdržel dne 15. září 2011 žádost o zásah do významného krajinného prvku Velkého rybníka a o zásah do krajinného rázu. K žádosti byla přiložena projektová dokumentace, architektonická studie objektu spodních výpustí, vyjádření vlastníka – Povodí Labe, státní podnik, vyjádření krajského úřadu Středočeského kraje, rozhodnutí o výjimce z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

V rámci stavby budou vybudovány nové spodní výpusti vodní nádrže Velký rybník a nezbytné technologické zařízení, dojde k rekonstrukci stávající příjezdové komunikace, vybudování nového přemostění na hráz a nové komunikace na koruně hráze. V průběhu stavby dojde k odtěžení sedimentů ze dna nádrže v prostoru staveniště. Dále budou sanovány opěrné zdi hráze a pod hrází bude upraveno koryto vodního toku Vrchlice v délce cca 50 m od vyústění spodních výpustí.

Velký rybník v údolí vodního toku Vrchlice je součástí regionálního biokoridoru, skladebného prvku územního systému ekologické stability. Specifické prostředí této lokality si žádá šetrný přístup při jakémkoli zásahu, nejen z hlediska ochrany zastoupených druhů, ale zejména z hlediska citlivého začlenění do okolí a harmonického měřítka. Podmínky pro upouštění nádrže jsou stanoveny v rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje. Od hráze Velkého rybníka směrem po proudu Vrchlice probíhal v roce 2009 přírodovědný průzkum, v rámci kterého byl potvrzen výskyt mimo jiné těchto zvláště chráněných druhů: rak říční, čolek velký, čolek obecný, skokan štlhlý, skokan zelený, vydra říční, střevle potoční, ropucha obecná. Pro všechny druhy byla udělena výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů.

Záměr rekonstrukce spodních výpustí VD Velkého rybníka byl projednáván ve správním řízení v roce 2009. Požadavek orgánu ochrany přírody na doplnění projektové dokumentace ve smyslu rozhodnutí o výjimce z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů a několika architektonických variant objektu spodních výpustí byl doplněn až během září tohoto roku. Po vyhodnocení estetického a funkčního hlediska návrhů byla zvolena varianta č. 2, která splňuje jak požadavky estetické (jednoduchost technicistní stavby, propracované detaily, vhodné měřítko) tak provozní bezpečnosti. Hráz Velkého rybníka a nejbližší okolí je místem s vysokou přírodní a estetickou hodnotou, které vyžaduje individuální přístup. Proto je jednou z podmínek i zpevnění cesty na hrázi lomovou výsivkou – živý povrch je ve volné krajině výrazně cizorodý prvek.

Realizace záměru „VD Velký rybník na Vrchlici – obnova spodních výpustí“ je veřejným zájmem a za dodržení uvedených podmínek bude její dopad na významný krajinný prvek omezen na dobu realizace stavby. Hodnoty krajinného rázu nebudou zásadním způsobem sníženy.

Na základě výše uvedených skutečností rozhodl orgán ochrany přírody tak, jak je uvedeno ve výroku.

otisk úředního razítka

Ing. Adéla Jiráňková  
oprávněná úřední osoba  
referent odboru

Obdrží:

1. Pojry Environment a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno – město
2. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové



## Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 612317\_000054, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 18.10.2011 v 15:50:38. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 18.10.2011 15:22:27.

### Údaje o zaručeném elektronickém podpisu:

Číslo kvalifikovaného certifikátu 12 1A FE, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Zdena Tvrdíková, referent, odbor životního prostředí, 4270, Město Kutná Hora [IČ 00236195].

### Údaje o časovém razítku:

K dokumentu nebylo připojeno kvalifikované časové razítko

### Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Česká pošta

### Datum vyhotovení ověřovací doložky:

18.10.2011

### Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Kateřina Jakubčíková

### Otisk úředního razítka:



24351863-11285-111018154942

### Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.





**MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA**  
 Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195  
 odbor životního prostředí  
 sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora  
 tel.: 327 710 260, 327 710 111\*, fax: 327 710 364  
 e-mail: zivotni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

Váš dopis ZN.:  
 Ze dne:  
 Naše ZN.: MKH/020339/2012/03/ZPR/VAV

Vyřizuje: Vladimír Vaňhal  
 Tel.: 327 710 273  
 E-mail: vanhal@mu.kutnahora.cz  
 Datum: 3. května 2012

Povodí Labe, státní podnik HRADEC KRÁLOVÉ				
Datum:	7.5.2012	16861/2012/PLa		
Č.j.:	12/12232			
listy	přílohy	spis. znak	sk. znak	lhůta
1				

### Závazné stanovisko

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů, podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon), v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů podniku Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005, vydává toto závazné stanovisko. Orgán státní správy lesů, v souladu s § 14 odst. 2 zákona, vydává souhlas s akcí „VD Velký Rybník - Obnova spodních výpustí“ na pozemcích p.č. dle KN 600/1 a p.č. dle KN 600/5, vše v k.ú. Malešov, p.č. dle KN 138, v k.ú. Poličany, p.č. dle KN 228, p.č. dle KN 230/2, p.č. dle KN 230/5, p.č. dle KN 230/6, p.č. dle KN 230/6, p.č. dle KN 238, p.č. dle KN 244, p.č. dle KN 249, p.č. dle KN 266/1, p.č. dle KN 267/1, p.č. dle KN 268, p.č. dle KN 285, to vše v k.ú. Bylany u Kutné Hory, částečně na lesních pozemcích p.č. dle KN 600/2 a p.č. dle KN 600/3, v k.ú. Malešov a p.č. dle KN 230/1 a p.č. dle KN 230/7, to vše v k.ú. Bylany u Kutné Hory.

#### Souhlas se uděluje za následujících podmínek:

1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou dokumentací.
2. Stavbou ani její realizací nebude mimo obvod staveniště poškozen porost ani jeho kořenový systém na lesních pozemcích.
3. Na dotčených lesních pozemcích bude skladován stavební materiál a odpady pouze v nezbytné míře, na nezbytně dlouhou dobu, to znamená, nejpozději do 7 dnů po skončení práce na dotčeném lesním pozemku.
4. Před vydáním stavebního povolení investor v dostatečném předstihu (nejpozději 60 dní před započátkem stavby) požádá o dočasné odnětí stavbou dotčených částí lesních pozemků a o trvalé omezení pozemku určeného k plnění funkcí lesa.
5. Změny v projektové dokumentaci, které by mohly mít vliv na pozemky určené k plnění funkcí lesa, budou předem projednány s orgánem státní správy lesů a popřípadě řešeny novou žádostí.
6. V případě změn v evidenci katastru nemovitostí (např. zapsání komplexních pozemkových úprav apod.) investor podá novou žádost včetně příslušné (upravené) projektové dokumentace.

## O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů, obdržel žádost podniku Povodí Labe, státní podnik o vydání závazného stanoviska k výše uvedené akci. Jedná se o obnovu stávajících, již nefunkčních výpustí vodního díla „Velký rybník“. Součástí projektu je také úprava hráze, vybudování mostu pro nákladní vozidla přes bezpečnostní přeliv, úprava koryta pod vodní nádrží a také úprava stávající příjezdové cesty pro provoz nákladních vozidel. Z projektové dokumentace je zřejmé, že stavbou budou dojít k záboru částí lesních pozemků. Proto je nutné v dostatečném předstihu (min 60 dní) požádat orgán státní správy lesů o dočasné odnětí staveniště z pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL). Po dokončení stavby je třeba stavbu zaměřit a požádat o trvalé odnětí z PUPFL.

Orgánu státní správy lesů je známo, že v k.ú. Bylany u Kutné Hory probíhají komplexní pozemkové úpravy. Pokud dojde k jejich dokončení a zanesení do katastru nemovitostí do doby vydání stavebního povolení, je třeba stávající projektovou dokumentaci aktualizovat se stavem katastru nemovitostí a podat novou žádost o závazné stanovisko státní správy lesů.

Protože se jedná o dotčení lesních pozemků, je třeba při realizaci stavby v blízkosti lesních dřevin používat co možná nejšetrnější technologie.

Pokud budou dodrženy výše uvedené podmínky, orgán státní správy lesů s akcí souhlasí.

otisk úředního razítka

Vladimír Vaňhal  
oprávněná úřední osoba  
referent odboru

### Obdrží :

Povodí Labe, státní podnik, Víta nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové  
Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad, Havlíčkovo nám 552, 284 01 Kutná Hora



Praha: 21. 6. 2010  
Číslo jednací: 056531/2010/KUSK  
Spisová značka: SZ-056531/2010/KUSK/3  
Vyřizuje: Mgr. Pavel Sýkora l. 932  
Značka: OŽP/Sy

Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů „VD Velký Rybník, obnova spodních výpustí“ – rozhodnutí

### Rozhodnutí

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský orgán ochrany přírody“) jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 5, písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), v souladu s ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, na základě správního řízení vedeného podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správního řádu“)

### uděluje výjimku

podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhů rak říční (*Astacus astacus*), čolek velký (*Triturus cristatus*), čolek obecný (*Triturus vulgaris*), skokan štíhlý (*Rana dalmatina*), skokan zelený (*Rana esculenta*), vydra říční (*Lutra lutra*), střevle potoční (*Phoxinus phoxinus*), ropucha obecná (*Bufo bufo*) a škeble rybníčná (*Anodonta cygnea*) zejména je chytat, rušit, zraňovat nebo usmrcovat, sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla při realizaci záměru „VD Velký Rybník, obnova spodních výpustí“ v k. ú. Malešov a Bylany u Kutné Hory. Výjimka je udělena podniku Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, se sídlem Víta

Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:

1. Snížení vodní hladiny o 1m bude provedeno postupně do 20 cm za den. Při rychlejším snížení hladiny budou prohlédnuty břehy VD Velkého rybníka a veškerí nalezení mlži a raci budou přeneseni a vypuštěni v takové vzdálenosti od břehu, kde nebudou snížením vodního sloupce ohroženi.
2. Snížení vodní hladiny nebude prováděno v období od 15. 3 – 15. 6.
3. Platnost udělené výjimky je omezena do 31. 12. 2013.

Krajský orgán ochrany přírody při udělení předmětné výjimky postupoval v souladu s ust. § 56 odst. 2, písm. c) zákona č. 114/1992 Sb.

Dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem tohoto řízení podnik Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

Tímto rozhodnutím nejsou dotčena ustanovení podle jiných právních předpisů.

### Odůvodnění

Krajskému orgánu ochrany přírody byla dne 13. 4. 2010 doručena žádost Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové v zastoupení společností PÖYRY ENVIRONMENT a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno o udělení výjimky z ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhů rak říční (*Astacus astacus*), čolek velký (*Triturus cristatus*), čolek obecný (*Triturus vulgaris*), skokan štíhlý (*Rana dalmatina*), skokan zelený (*Rana esculenta*), vydra říční (*Lutra lutra*), střevle potoční (*Phoxinus phoxinus*), ropucha obecná (*Bufo bufo*) a škeble rybníčná (*Anodonta cygnea*) zejména je chytat, rušit, zraňovat nebo usmrcovat, sbírat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla při realizaci záměru „VD Velký Rybník, obnova spodních výpustí“ v k. ú. Malešov a Bylany u Kutné Hory. Dopisem ze dne 28. 4. 2010 krajský orgán ochrany přírody oznámil všem známým účastníkům řízení a občanskému sdružení „Záchrana krajiny“ zahájení správního řízení a v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí a zároveň účastníkům řízení sdělil, že dle ust. § 36 odst. 1 správního řádu jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Do doby vydání tohoto

předmětnou výjimku podniku Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

Orgánu ochrany přírody byly předloženy k předmětnému řízení následující materiály:

- žádost o udělení výjimky
- plná moc
- úvodní údaje
- souhrnná technická zpráva
- přehledná situace
- celková situace stavby
- půdorys
- podélný řez
- řezy 3-3; 4-4
- příčné řezy hrází, úpravou koryt a pod hrází
- podélný profil odpadního koryta
- příčné řezy komunikace
- dokladová část

#### **Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje.

Poznámka: Dle ust. § 82 odst. 2 správního řádu je odvolání nutno podat ve třech výtiscích. Nepodá – li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Středočeského kraje.

.....  
oprávněná úřední osoba  
*Mgr. Pavel Sýkora*  
*Odbor životního prostředí a zemědělství*  
*Oddělení ochrany přírody a krajiny*  
*Odborný referent*  
*/ "otisk úředního razítka" /*

Na doručenu obdrží účastníci řízení:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

v zastoupení společností PÖYRY ENVIRONMENT a. s.,

Botanická 834/56, 602 00 Brno

Obec Miskovice, Miskovice 26, 285 01 Miskovice u Kutné Hory

Městys Malešov, Malešov 45, 285 41 Malešov

Na vědomí:

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha,

Oddělení ochrany přírody, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové





RE: VD Velký rybník

Vacín Jan

Komu:

stefan.benda@poyry.com

27.06.2013 09:49

Skrýt podrobnosti

Od: Vacín Jan <Jan.Vacin@avecz.cz>

Komu: "stefan.benda@poyry.com" <stefan.benda@poyry.com>

Historie: Na tuto zprávu jste odpověděli.

2 Attachments



image001.gif image002.gif

Dobrý den, vytěžený sediment je možné odstranit na našem zařízení v Čáslavi za cenu 485 Kč/t s podmínkou, že bude odvodněný (rypný stav).

S pozdravem



Jan Vacín

Poradce pro ekologii/průmyslové služby

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  
Hejdof 1666, 28601 Čáslav, Hejdof 1666  
Sídlo: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10  
Tel.: +420 327 314 394  
Fax: +420 327 316 131  
Mobil: +420 724 593 622  
E-Mail/Sip: jan.vacin@avecz.cz  
[www.avecz.cz](http://www.avecz.cz)



From: stefan.benda@poyry.com [mailto:stefan.benda@poyry.com]

Sent: Wednesday, June 26, 2013 8:29 AM

To: Mail - caslav@avecz.cz



**Subject:** VD Velký rybník

Dobrý den,  
Pro Povodí Labe s.p. zpracováváme dokumentaci ke stavebnímu řízení pro stavbu  
"VD Velký rybník - obnova spodních výpustí". Lokalita je v k.ú. Bojmany a Malešov a rybník je pod vodní  
nádrží Vrchlice. V rámci stavby budou odtěženy sedimenty z nádrže v objemu cca 300 m<sup>3</sup>.  
Prosíme Vás o sdělení zda je možné sedimenty uložit na Vaší skládce odpadů a za jakých podmínek.  
Vytěžení a dopravu zajistí zhotovitel stavby. Zasíláme Vám "Posouzení sedimentu"  
včetně jejich vyhodnocení a děkujeme za odpověď. V případě požadavku na upřesnění . údajů budou  
Vám obratem děleny.  
Děkuji a přeji Hezký den

S pozdravem  
Štefan Benda  
mob. 607 580 557

This email and any files transmitted with it are confidential, may be legally privileged and are intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the intended recipient, please note that any use, distribution, or reproduction of the contents of this email is strictly prohibited and may be unlawful. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and destroy all copies of the original message including any attachments thereto. Thank you.

Please note that we take reasonable precautions to prevent the transmission of viruses; however, we cannot guarantee that this email or its attachments are free from viruses. We only send and receive emails on the basis that we are not be liable for any loss or damage resulting from the opening of this message and/or attachments.

-- This message has been checked and is believed to be clean.

## Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Praha: 26. 3. 2014  
Číslo jednací: 055240/2014/KUSK  
Spisová značka: SZ-032680/2014/KUSK/3  
Vyřizuje: Mgr. Pavel Sýkora I. 932  
Značka: OŽP/Sy

**Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů „VD Velký Rybník, obnova spodních výpustí“ – rozhodnutí**

### Rozhodnutí

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský orgán ochrany přírody“) jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 5, písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), v souladu s ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, na základě správního řízení vedeného podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správního řádu“)

### uděluje výjimku

podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhů rak říční (*Astacus astacus*), čolek velký (*Triturus cristatus*), čolek obecný (*Triturus vulgaris*), skokan štihlý (*Rana dalmatina*), skokan zelený (*Rana esculenta*), střevle potoční (*Phoxinus phoxinus*), ropucha obecná (*Bufo bufo*) a škeble rybníčná (*Anodonta cygnea*), zejména je chytat, rušit, zraňovat nebo usmrcovat, sbírat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla a škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhu vydra říční (*Lutra lutra*), zejména je rušit při realizaci záměru „VD Velký Rybník, obnova spodních výpustí“ v k. ú. Malešov a Bylany u Kutné Hory. Výjimka je udělena

podniku Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:

1. Snížení vodní hladiny o 1 metr bude provedeno postupně do 20 cm za den. Při rychlejším snížení hladiny budou prohlédnuty břehy VD Velkého rybníka a veškerí nalezení mlži a raci budou přeneseni a vypuštěni v takové vzdálenosti od břehu, kde nebudou snížením vodního sloupce ohroženi.
2. Snížení vodní hladiny nebude prováděno v období od 15. 3 – 15. 6.
3. Platnost udělené výjimky je omezena do 31. 12. 2016. Zároveň každoročně do 31. 12. bude krajskému orgánu ochrany přírody zaslána písemná zpráva o provedeném zásahu na základě udělené výjimky.

Krajský orgán ochrany přírody při udělení předmětné výjimky postupoval v souladu s ust. § 56 odst. 2, písm. c) zákona č. 114/1992 Sb.

Dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem tohoto řízení podnik Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

Tímto rozhodnutím nejsou dotčena ustanovení podle jiných právních předpisů.

### Odůvodnění

Krajskému orgánu ochrany přírody byla dne 18. 2. 2014 doručena žádost Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové v zastoupení společností PÖYRY ENVIRONMENT a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno o udělení výjimky z ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhů rak říční (*Astacus astacus*), čolek velký (*Triturus cristatus*), čolek obecný (*Triturus vulgaris*), skokan štihlý (*Rana dalmatina*), skokan zelený (*Rana esculenta*), vydra říční (*Lutra lutra*), střevle potoční (*Phoxinus phoxinus*), ropucha obecná (*Bufo bufo*) a škeble rybníčná (*Anodonta cygnea*) zejména je chytat, rušit, zraňovat nebo usmrcovat, sbírat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stádía nebo jimi užívaná sídla při realizaci záměru „VD Velký Rybník, obnova spodních výpustí“ v k. ú. Malešov a Bylany u Kutné Hory. Dopisem ze dne 26. 2. 2014 krajský orgán ochrany přírody oznámil všem známým účastníkům řízení a občanskému sdružení „VIA MAGNA, o.s.“ zahájení správního řízení a v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí a zároveň účastníkům



řízení sdělil, že dle ust. § 36 odst. 1 správního řádu jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Do doby vydání tohoto rozhodnutí se žádný z účastníků řízení nevyjádřil a taktéž žádné z obeslaných občanských sdružení se do řízení nepřihlásilo.

Rak říční (*Astacus astacus*) je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. zvláště chráněným živočichem zařazeným v kategorii „kriticky ohrožený“ živočich. Čolek velký (*Triturus cristatus*), čolek obecný (*Triturus vulgaris*) skokan štíhlý (*Rana dalmatina*), skokan zelený (*Rana esculenta*), vydra říční (*Lutra lutra*) a škeble rybníčná (*Anodonta cygnea*) jsou zařazeni v kategorii „silně ohrožení“ živočichové. Střevle potoční (*Phoxinus phoxinus*) a ropucha obecná (*Bufo bufo*) jsou zařazeni v kategorii „ohrožení“ živočichové. Na základě této skutečnosti krajský orgán ochrany přírody prostudoval předloženou žádost, zhodnotil možné dopady rekonstrukce Velkého Rybníka a obnovy spodních výpustí a došel k závěru, že realizace záměru bude mít na dotčené organismy minimální vliv už z toho důvodu, že záměrem dojde k poklesu vodní hladiny pouze o jeden metr. Přesto krajský orgán ochrany přírody v podmínce č. 1 stanovil rychlost s jakou má být snižován vodní sloupec v nádrži. Výškový pokles vodního sloupce v rámci jednoho dne byl volen tak, aby zejména mlži byli schopni sledovat klesající vodní hladinu a přesunout se do míst s hlubší vodou. V případě rychlejšího poklesu vodní hladiny je nutno zajistit sběr mlžů a raků z břehů nádrže a přesunout je do míst s hlubší vodou. Cílem tohoto opatření je zamezit zbytečného úhynu zvláště chráněných živočichů při rychlém poklesu vodní hladiny. V podmínce č. 2 je stanoven termín, ve kterém nesmí dojít k uměle vyvolanému poklesu hladiny. Důvodem je rozmnožování obojživelníků a tím i možné zničení jejich snůšek. Podmínkou č. 3 je omezena platnost rozhodnutí v souladu s předloženou žádostí do 31. 12. 2016. Zároveň je touto podmínkou zajištěna informovanost krajského orgánu ochrany přírody o zásazích provedených na základě udělené výjimky. Jedná se o informační povinnost danou ust. § 56 odst. 6. zákona č. 114/1992 Sb. Převaha veřejného zájmu nad zájmy ochrany přírody je v tomto případě spatřována ve skutečnosti, že realizací předmětného záměru budou dotčení zvláště chránění živočichové ovlivněni jen minimálně a to především rušením a dále, že se jedná o nezbytnou údržbu a obnovu funkčnosti zařízení VD Velký Rybník. Tedy se jedná o údržbu vodního díla a jeho zařízení, kterou je nutno jednou za čas realizovat. Jelikož rak říční, čolek velký, skokan štíhlý, skokan zelený a vydra říční patří mezi druhy živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, lze výjimku povolit jen tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedený v ust. § 56 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., neexistuje-li jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost

neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. Důvodem k udělení požadované výjimky je dle názoru krajského orgánu ochrany přírody uvedený v ust. § 56 odst. 2 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. Konkrétně se jedná o jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu. Tyto důvody jsou krajským orgánem ochrany přírody spatřovány ve skutečnosti, že účelem stavby je obnova spodních výpustí vybudováním nového odběrného objektu, který doplní dílo do požadovaných parametrů dle zákona č. 254/2001 Sb., o o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Tím bude garantován průtok hygienického minima při hladinách v nádrži nižších než je kóta bezpečnostních přelivů. Bude možné vypouštění nádrže na požadovanou úroveň z hlediska zajištění oprav na hrázi, těžení nánosů v nádrži a oprav břehů nádrže. Nádrž bude zahrnuta do souboru protipovodňových opatření na vodním toku Vrchlice. Neexistence jiného uspokojivého řešení vychází z nemožnosti realizace záměru a zajištění funkčnosti prvků konkrétního vodního díla. Krajský orgán ochrany přírody nemá žádných pochyb o tom, že by populace dotčených zvláště chráněných živočichů nezůstaly v příznivém stavu z hlediska ochrany, protože zvláště chránění živočichové budou realizací předmětného záměru ovlivněni pouze nepatrně při snížení vodní hladiny o 1 metr. Zároveň bude zajištěn jejich sběr a přenos z obnažených břehů do míst nádrže, kde vodní plocha bude zachována. Tato situace dle názoru krajského orgánu ochrany přírody nemůže ani jeden druh živočicha negativně ovlivnit takovou měrou, že by došlo ke změně stavu z hlediska ochrany směrem k horšímu.

Jelikož neexistuje jiné uspokojivé řešení a populace daných druhů budou udrženy v příznivém stavu z hlediska ochrany, postupoval krajský orgán ochrany přírody v souladu s ust. § 56 odst. 2, písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. a udělil předmětnou výjimku podniku Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

Orgánu ochrany přírody byly předloženy k předmětnému řízení následující materiály:

- žádost o udělení výjimky
- plná moc
- souhrnná technická zpráva
- průvodní zpráva
- dokladová část
- mapy a schémata

JUDr. Eva Vašíčková  
advokátka  
ev. č. 8477  
Bodlákova 2, 628 00 Brno

## Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **58644358-123559-140401093336**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 5 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 01.04.2014 v 09:35:43. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 01.04.2014 08:04:40. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **16 A4 8B**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Mgr. Pavel Sýkora, referent, Odbor životního prostředí a zemědělství, 1698, Středočeský kraj [IČ 70891095]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

**Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:**  
Vašíčková Eva, JUDr.

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:**  
01.04.2014

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**  
Eva Vašíčková

**Otisk úředního razítka:**

**JUDr. Eva Vašíčková**  
advokátka  
ev. č. 8477  
Bodlákova 2, 628 00 Brno



58644358-123559-140401093336

### Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu **16 A4 8B**, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.





MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA  
Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195  
odbor životního prostředí  
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora  
tel.: 327 710 260, 327 710 111\*, fax: 327 710 364  
e-mail: zivotni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

Váš dopis

Ze dne:

Naše ZN.: MKH/015919/2014/04/ZPR/JIA

Č.j.: MKH/017623/2014

Vyřizuje: Ing. Adéla Jiránková

Tel.: 327 710 275

E-mail: jirankova@mu.kutnahora.cz

Datum: 19. března 2014

Pořry Environment a.s.

Botanická 834/56

602 00 Brno

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 1 písm. a) a j) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon, v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává závazné stanovisko:

1. Na základě § 4 odst. 2 zákona, ve kterém souhlasí se zásahem do významného krajinného prvku, rybníku, vodního toku a jeho údolní nivy.
2. Na základě § 12 odst. 2 zákona, souhlas se zásahem do krajinného rázu.

K zásahu do významného krajinného prvku a krajinného rázu dojde realizací a umístěním stavby „VD Velký rybník – obnova spodních výpustí“ v k.ú. Bylany u Kutné Hory a Malešov. Žadatelem je společnost Pořry Environment a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno – město, IČ: 46347526. Investorem je Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005.

**Souhlasné stanovisko se vydává za těchto podmínek:**

1. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace, zpracované žadatelem. Objekt spodních výpustí bude zrealizován dle architektonické studie předložené spolu s žádostí, varianty č. 2 (zpracovatel Ing. arch. Eva Neumayerová, srpen 2011). Dodrženy budou zejména navržené materiály a proporce stavby objektu a mostků.
2. Zahájení prací bude oznámeno orgánu ochrany přírody.
3. Práce v korytě vodního toku nebudou probíhat v období od začátku března do konce června.
4. Povrch komunikace na hrázi bude zpevněn zakalením lomových výsivek.
5. Změny v projektové dokumentaci budou orgánu ochrany přírody předloženy k odsouhlasení před jejich realizací.
6. Toto stanovisko má platnost 2 roky od jeho vydání.

### Odůvodnění

Orgán ochrany přírody obdržel 20.2.2014 žádost o zásah do významného krajinného prvku Velkého rybníka a o zásah do krajinného rázu. K žádosti byla přiložena projektová dokumentace, architektonická studie objektu spodních výpustí, vyjádření vlastníka – Povodí Labe, státní podnik a vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.



V rámci stavby budou vybudovány nové spodní výpusti vodní nádrže Velký rybník a nezbytné technologické zařízení, dojde k rekonstrukci stávající příjezdové komunikace, vybudování nového přemostění na hráz a nové komunikace na koruně hráze. V průběhu stavby dojde k odtěžení sedimentů ze dna nádrže v prostoru staveniště. Dále budou sanovány opěrné zdi hráze a pod hrází bude upraveno koryto vodního toku Vrchlice v délce cca 50 m od vyústění spodních výpustí.

Velký rybník v údolí vodního toku Vrchlice je součástí regionálního biokoridoru, skladebného prvku územního systému ekologické stability. Specifické prostředí této lokality si žádá šetrný přístup při jakémkoli zásahu, nejen z hlediska ochrany zastoupených druhů, ale zejména z hlediska citlivého začlenění do okolí a harmonického měřítka. Od hráze Velkého rybníka směrem po proudu Vrchlice probíhal v roce 2009 přírodovědný průzkum, v rámci kterého byl potvrzen výskyt mimo jiné těchto zvláště chráněných druhů: rak říční, čolek velký, čolek obecný, skokan štihlý, skokan zelený, vydra říční, střevle potoční, ropucha obecná. **Pro všechny uvedené druhy musí být vydána výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů.** K vydání výjimky je kompetentní Krajský úřad Středočeského kraje. Omezení prací v měsících března - červen je stanoveno z důvodu ochrany období rozmnožování a migrace obojživelníků.

Záměr rekonstrukce spodních výpustí VD Velkého rybníka byl projednáván ve správním řízení v roce 2009 a 2011. Ve věci bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody spis. zn.: MKH/050530/2011/03/ZPR/JIA, ze dne 5. října 2011, které mělo časově omezenou platnost. Důvodem omezení bylo zejména vyhodnocení aktuálního stavu přírodních poměrů v lokalitě tak, aby bylo možné podmínkami závazného stanoviska reagovat na současný stav stanoviště, pokud by došlo k jeho zásadní změně. Orgánu ochrany přírody není známa překážka v realizaci záměru. Realizace záměru „VD Velký rybník na Vrchlici – obnova spodních výpustí“ je veřejným zájmem a za dodržení uvedených podmínek bude její dopad na významný krajinný prvek omezen na dobu realizace stavby. Hodnoty krajinného rázu nebudou zásadním způsobem sníženy.

**Na základě výše uvedených skutečností rozhodl orgán ochrany přírody tak, jak je uvedeno ve výroku.**

Toto stanovisko je závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených. Platnost vydaného závazného stanoviska je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti podle zvláštních předpisů. Neřeší se jím majetkoprávní ani užívatelské vztahy k dotčeným pozemkům. Toto závazné stanovisko nenahrazuje vyjádření ostatních správních orgánů na úseku životního prostředí a není rozhodnutím ve smyslu zákona číslo 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

otisk úředního razítka

Ing. Adéla Jiránková  
oprávněná úřední osoba  
referent odboru

Obdrží:

1. Pořry Environment a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno – město
2. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

## Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **58347086-123559-140324151114**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 24.03.2014 v 15:11:29. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 24.03.2014 12:00:31. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **16 83 5F**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Zdena Tvrdíková, referent, odbor životního prostředí, 4270, Město Kutná Hora [IČ 00236195]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

**Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:**

Vašíčková Eva, JUDr.


**Datum vyhotovení ověřovací doložky:**

24.03.2014

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

Eva Vašíčková

Otisk úředního razítka:

  
**JUDr. Eva Vašíčková**  
advokátka  
ev. č. 8477  
Bodlákova 2, 628 00 Brno



58347086-123559-140324151114

### Poznámka:

*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 16 83 5F, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.*

*Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Kutná Hora

Dopravní inspektorát

Na Náměstí 421

284 01 Kutná Hora



Č.j. KRPS-2167-7/ČJ-2014-010506

Kutná Hora, 28. ledna 2014

Počet listů: 1

Pöyry Environment a.s.  
Botanická 834/56  
602 00 Brno  
IČO: 46347526

Věc: Vyjádření k rekonstrukci účelové komunikace

Název akcí: VD Velký rybník na Vrchlici

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor, dopravní inspektorát Kutná Hora dle § 16 odst. 1 z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

souhlasí

s předloženou PD na výše uvedenou akce při dodržení následujících podmínek:

- ☐ Při rekonstrukci komunikace budou dodrženy podmínky dle ČSN 73 6108 (Lesní dopravní síť) a ČSN 73 6109 (Projektování polních cest). Na veřejně přístupné části pozemní komunikace doporučujeme vybudování výhybny pro bezpečné vyhnutí protijedoucích vozidel.
- ☐ Během celé stavby budou okolní pozemní komunikace udržovány v čistém stavu a nebude docházet k jejímu znečištění stavebními stroji.
- ☐ V případě omezení silničního provozu bude vypracován návrh DIO (dopravně inženýrských opatření) ve dvojím vyhotovení a minimálně 30 dní před začátkem akce bude předložen k odsouhlasení. Budou dodrženy podmínky § 25 odst. 1 z. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

zapsal: komisař por. Jiří Louda, DiS.  
tel: 974 875 253, 602 684 423  
fax: 974 875 258, 974 875 468  
e-mail: [krpstc.di.kh@mvr.cz](mailto:krpstc.di.kh@mvr.cz)

komisař npor. Patrik Kraus, DiS.  
vedoucí DI ÚO Kutná Hora  
tel. 974 875 250



## Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 57493210-123559-140227144945, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl opatřen zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručené elektronické značky byla ověřena dne 27.02.2014 v 14:50:04. Zaručená elektronická značka byla shledána platnou ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného systémového certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných systémových certifikátů vydanému k datu k datu 27.02.2014 14:13:26. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného certifikátu 16 6D D2, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) KRPSTC, KRPSTC, Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje [IČ 75151481]. Elektronická značka nebyla označena časovým razítkem.

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:  
Vašíčková Eva, JUDr.

Datum vyhotovení ověřovací doložky:  
27.02.2014

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:  
Eva Vašíčková

Otisk úředního razítka:

JUDr. Eva Vašíčková  
advokátka  
ev. č. 8477  
Bodláková 2, 628 00 Brno



57493210-123559-140227144945

### Poznámka:

*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných systémových certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného systémového certifikátu 16 6D D2, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného systémového certifikátu.*

*Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*

13

**JUDr. Eva Vašíčková**  
advokátka  
ev. č. 8477  
Bodláková 2, 628 00 Brno



**MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA**  
Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195  
odbor životního prostředí  
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora  
tel.: 327 710 111, fax: 327 710 364  
e-mail: zivotni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

Váš dopis ZN.: žádost  
Ze dne: 25.3.2013

Č. jednací: MKH/013319/2013/03/ZPR/VII  
Vyřizuje: Jindřich Vízner  
Tel.: 327 710 274  
E-mail: vizner@mu.kutnahora.cz  
Datum: 5. června 2013

### **Závazné stanovisko**

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů, podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon), v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydává firmě Pöyry Environment a.s., IČ: 46347526, Botanická 834/56, 602 00 Brno, **závazné stanovisko k níže uvedené akci.**

V souladu s § 14 odst. 2 zákona,

**vydává souhlas s akcí,**

**„VD Velký Rybník, obnova spodních výpustí“. Příjezdová komunikace a přípojka NN.**  
Akce bude provedena na lesních pozemcích dle dodané projektové dokumentace v k.ú. Bylany u Kutné Hory, p.č. dle KN 910, 912, 913, 915, 957, 958, 959, 961, 917, 918 a 960, v k.ú. Malešov p.č. dle KN 600/2, 600/35 1173, v k.ú. Poličany, p.č. dle KN 136/1.  
Akce spočívá ve stavebních úpravách hráze a výpustních objektů, stavbě příjezdové komunikace, přípojce elektro, venkovním osvětlení, přemostění bezpečnostních přelivů a provedení terénních úprav.

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

1. Při realizaci staveb nesmí být poškozen porost na lesním pozemku, ani jeho kořenový systém – vyjma bezprostředního obvodu stavby.
2. Na lesních pozemcích nebude skladován stavební materiál ani odpady – netýká se materiálu, který je bezprostředně potřebný ke stavbě a který bude v době ukončení akce spotřebován či odstraněn z lesních pozemků mimo obvod stavby a obvod trvalého záboru lesního půdního fondu, který bude proveden po kolaudaci a zaměření stavby.
3. Stavba bude realizována v souladu s dokumentací, která byla dodána s touto žádostí dne 28.8.2013 a je nedílnou součástí vedeného spisu. Změny v projektové dokumentaci, které by mohly mít vliv na pozemky určené k plnění funkcí lesa, budou předem projednány s orgánem státní správy lesů či popřípadě řešeny novou žádostí.
4. Stavitel si zajistí souhlasy vlastníků lesa /§ 20 zákona/ a bude s nimi jednat o případném omezení či odnětí z plnění funkcí lesa. Pokud dle zákona dojde k potřebě omezení či odnětí z plnění funkcí lesa bude toto provedeno ke kolaudaci stavby, nejpozději do 31.3.2016.
5. Stavitel požádá před započítím stavby o dočasné odnětí částí lesních pozemků z lesního půdního fondu.
6. Tento souhlas je platný do doby úplné realizace staveb, nejpozději do 31.12. 2017.



**JUDr. Eva Vašíčková**  
advokátka  
ev. č. 8477  
Bodlákova 2, 628 00 Bmo

### Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **52262236-123559-130926095058**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 26.09.2013 v 09:51:13. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 26.09.2013 08:03:36. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **16 83 5F**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Zdena Tvrdíková, referent, odbor životního prostředí, 4270, Město Kutná Hora [IČ 00236195]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:  
Vašíčková Eva, JUDr.

Datum vyhotovení ověřovací doložky:  
26.09.2013

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:  
Eva Vašíčková

Otisk úředního razítka:

**JUDr. Eva Vašíčková**  
advokátka  
ev. č. 8477  
Bodlákova 2, 628 00 Bmo



#### Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu **16 83 5F**, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu. Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.





MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA  
Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195  
odbor životního prostředí  
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora  
tel.: 327 710 111\*, fax: 327 710 364  
e-mail: zivotni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

Váš dopis

ZN.:

Ze dne:

Naše ZN.: MKH/041215/2013/03/ZPR/JIA

Vyřizuje: Ing. Adéla Jiráňková

Tel.: 327 710 275

E-mail: jirankova@mu.kutnahora.cz

Datum: 18. září 2013

### S o u h l a s

k dočasnému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, věcně a místně příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu, podle § 13 odst. 1 zákona ČNR číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, (dále jen ZPF), ve znění pozdějších předpisů, příslušný podle § 15 písm. f) téhož zákona a podle § 149 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, **uděluje** obchodní firmě Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005, zastoupené na základě plné moci obchodní firmou Pöyry Environment a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČ: 46347526, **souhlas s dočasným odnětím ze zemědělského půdního fondu, podle § 9 odst. 6 cit. zákona.**

části pozemku č.p.	908 (dle KN)
druh pozemků	orná půda
o výměře	243 m <sup>2</sup> (pro dočasné zařízení staveniště)
kat. území	Bylany u Kutné Hory
pro stavbu	VD Velký rybník, obnova spodních výpustí

Pozemek je ve vlastnictví pana Zdeňka Seidla, nar. 7.1.1935, Kolínská 665, 285 04 Uhliřské Janovice, paní Jiřiny Dolejší, nar. 26.7.1938, Hlavní 252, Březová – Oleško, 252 45 Zvole u Prahy, pana Vladimíra Seidla, nar. 28.8.1950, Chotouchov 66, Kořenice, 281 44 Zásmyky.

Souhlas s trvalým odnětím ze ZPF se vydává za podmínky, že žadatel:

1. **Zajistí** na svůj náklad skryvku kulturních vrstev půdy před započítáním prací, která bude odděleně deponována na pozemku p.č. dle KN 908 a 919 v k.ú. Bylany u Kutné Hory. Zajistí ochranu kulturních vrstev půdy před znehodnocením a ztrátami a jejich řádné ošetřování.
2. O činnostech souvisejících se skryvkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vede protokol (pracovní deník).
3. V souladu s ustanovením § 9 odst. 6 písm. d) zákona bude z odnímané plochy zaplacen odvod za dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF, který bude zaplacen jako dočasný odvod dle ustanovení § 11 odst. 1 zákona. Tento odvod zaplatí žadatel každoročně až do ukončení biologické rekultivace dle plánu rekultivace a protokolárního předání pozemků k zemědělskému využívání. Výše odvodu bude

stanovena na základě výpočtu odvodu, který předloží žadatel v rámci řízení o uložení odvodu. Výpočet odvodů může být zpřesněn v souladu s případným zpřesněním, které by vyplynulo z řízení podle stavebního zákona.

4. Po ukončení dočasného odnětí zemědělské půdy ze ZPF bude staveniště odstraněno a pozemek uveden do původního stavu. Pozemek bude rozorán a po ukončení technické rekultivace bude následovat dvouletá biologická rekultivace.
5. Po provedení rekultivace požádá investor Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, o ukončení dočasného záboru zemědělské půdy.
6. O vydání rozhodnutí o stanovení výše odvodu **požádá** žadatel do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu.

Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti podle zvláštních předpisů. Neřeší se jím majetkoprávní ani užívatelské vztahy k dotčeným pozemkům.

Tento souhlas je závazným stanoviskem, nenahrazuje vyjádření ostatních správních orgánů na úseku životního prostředí a není rozhodnutím ve smyslu zákona číslo 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

otisk úředního razítka

Ing. Adéla Jiránková  
oprávněná úřední osoba  
referent odboru

**Obdrží:**

1. Pöyry Environment a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno

**Na vědomí:**

2. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
3. Městský úřad Kutná Hora, vodoprávní úřad, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
4. Zdeněk Seidl, Kolínská 665, 285 04 Uhlířské Janovice
5. Jiřina Dolejší, Hlavní 252, Březová – Oleško, 252 45 Zvole u Prahy
6. Vladimír Seidl, Chotouchov 66, Kořenice, 281 44 Zásmyky



### Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 52160558-123559-130924091610, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 24.09.2013 v 09:16:26. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 24.09.2013 07:57:17. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 16 83 5F, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Zdena Tyrdíková, referent, odbor životního prostředí, 4270, Město Kutná Hora [IČ 00236195]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

**Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:**


Vašíčková Eva, JUDr.

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:**

24.09.2013

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

Eva Vašíčková



**Otisk úředního razítka:**

**JUDr. Eva Vašíčková**  
advokátka  
ev. č. 8477  
Bodláková 2, 628 00 Bmo



**Poznámka:**

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 16 83 5F, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu. Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



## Záznam

Z jednání ve věci „VD Velký rybník – obnova spodních výpustí“, DSP, které se konalo 6.2.2013 v kanceláři Povodí Labe, s.p. Hradec Králové.

Přítomni: viz: presenční listina

Byly projednávány připomínky Povodí Labe, s.p. závod Pardubice ke zpracované dokumentaci ke stavebnímu řízení:

1. Jímka ze štětovnic pro objekt spodních výpustí v nádrži (výkopový plán)

Požadavek na doplnění provádění jímky

Bylo konstatováno:

- projektant ověří způsob vrtání mikropilot z jímky nebo pontonu se zohledněním možnosti volného vrtání v délce cca 7 m
- rozpěry jímky nejsou v kolizi se stávajícími ani projektovanými stavebními konstrukcemi
- navržený způsob jímky a provádění je pro daný projektový stupeň DSP dostatečný, bude dopracováno v DVZ. Případně upravený návrh řešení nebude mít vliv na stavební povolení.

2. Příjezdová komunikace:

Požadavek na změnu konstrukce vozovky:

Bylo konstatováno:

- konstrukce vozovky byla odsouhlasena v DUŘ, kdy byla provedena změna z původní štěrkové vozovky na vozovku s asfaltovým krytem, která pak byla externě projednávána
- Závod PL sdělí své stanovisko oficiálně na GŘ – OIČ a TPC
- jedná se i o úsek komunikace, která je na pozemku Obce Bylany a který je rovněž stanovený ke zpevnění

3. Objekt spodních výpustí

a) Požadavek na posouzení délky dilatačního bloku

Bylo konstatováno:

- jedná se o odpadní štolu délky 16 m, která je celá ve skalním masivu a je prováděna výrubem. Štola ve vazbě na výrub má potom různou tloušťku betonové stěny, která je kotvena. Návrh projektu zůstává zachován a štolu není nutné dělit na dilatační bloky.

b) Požadavek na vyspádování římsy a doplnění okapnicí výstupního portálu odpadní štolky

Je akceptováno a bude do dokumentace zahrnuto.

c) požadavek na úpravu koruny štětové stěny před vtokem na základové výpusti.

Bylo konstatováno:

Stanovení konstrukčních dispozic a výškových úrovní vtoku bylo řešeno v předcházející dokumentaci. Podkladem byly průzkumné práce sedimentů (nánosů) – jejich mocnost, objem v nádrži, výsledky laboratorních rozborů, rychlosti při vypouštění (pouze při provozních zkouškách spodních výpustí 0 – 100 % - 0), umístění pod VD Vrchlice a nákladům na odtěžení. Zvýšení úrovně odříznutí štětovnic není doporučeno.

#### 4. Obratiště na koruně hráze

Požadavek na odvodnění vnitřního prostoru – je akceptováno, součástí žbk budou drenážní otvory osazené trubkami DN 75..

#### 5. Stávající kamenná zeď vzdušné paty hráze

Požadavek na zřízení drenážních otvorů:

Bylo konstatováno:

- u vysoké zdi (výšky až 7 m), která má tloušťku cca 1 m budou osazeny drenážní trubky v jedné řadě ve spodní části zdi s umístěním mezi injekčními vrtky – trubky DN 75 mm nerez bez přesahu
- v úseku s nízkou zdí (výšky cca 3 m), která má tloušťku cca 2 m nebudou drenážní trubky osazovány (hydrostatický tlak vody při přetoku nezpůsobí nestabilitu zdi)

#### 6. Přemostění levého bezpečnostního přelivu

Požadavek na doplnění spádování k odvodňovačům mostu je akceptováno a bude doplněno.

#### 7. Přípojka nn, přípojně místo stávající trafostanice

V roce 2009 bylo dané stanovisko ČEZ s požadavkem na 25 A, které mělo platnost 1 rok.

V současné době ČEZ zasílá ihned Smlouvu o připojení na nový trvalý odběr. Požadavek projektu je na 40 A. Náhrada podílu pro ČEZ je 500 Kč/A. Smlouva se uzavírá na 1 rok se zaplacením podílu 10.000 Kč a každoročně se prodlužuje.

Projektant potvrzuje vyplněné hodnoty na „Žádosti“.

Žádost o připojení nového odběrného místa z napěťové hladiny NN podá energetik PLa na základě písemného požadavku investora.

Zaznamenal: Benda

2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32	2032-33	2033-34	2034-35	2035-36	2036-37	2037-38	2038-39	2039-40	2040-41	2041-42	2042-43	2043-44	2044-45	2045-46	2046-47	2047-48	2048-49	2049-50	2050-51	2051-52	2052-53	2053-54	2054-55	2055-56	2056-57	2057-58	2058-59	2059-60	2060-61	2061-62	2062-63	2063-64	2064-65	2065-66	2066-67	2067-68	2068-69	2069-70	2070-71	2071-72	2072-73	2073-74	2074-75	2075-76	2076-77	2077-78	2078-79	2079-80	2080-81	2081-82	2082-83	2083-84	2084-85	2085-86	2086-87	2087-88	2088-89	2089-90	2090-91	2091-92	2092-93	2093-94	2094-95	2095-96	2096-97	2097-98	2098-99	2099-00	2100-01	2101-02	2102-03	2103-04	2104-05	2105-06	2106-07	2107-08	2108-09	2109-10	2110-11	2111-12	2112-13	2113-14	2114-15	2115-16	2116-17	2117-18	2118-19	2119-20	2120-21	2121-22	2122-23	2123-24	2124-25	2125-26	2126-27	2127-28	2128-29	2129-30	2130-31	2131-32	2132-33	2133-34	2134-35	2135-36	2136-37	2137-38	2138-39	2139-40	2140-41	2141-42	2142-43	2143-44	2144-45	2145-46	2146-47	2147-48	2148-49	2149-50	2150-51	2151-52	2152-53	2153-54	2154-55	2155-56	2156-57	2157-58	2158-59	2159-60	2160-61	2161-62	2162-63	2163-64	2164-65	2165-66	2166-67	2167-68	2168-69	2169-70	2170-71	2171-72	2172-73	2173-74	2174-75	2175-76	2176-77	2177-78	2178-79	2179-80	2180-81	2181-82	2182-83	2183-84	2184-85	2185-86	2186-87	2187-88	2188-89	2189-90	2190-91	2191-92	2192-93	2193-94	2194-95	2195-96	2196-97	2197-98	2198-99	2199-00	2200-01	2201-02	2202-03	2203-04	2204-05	2205-06	2206-07	2207-08	2208-09	2209-10	2210-11	2211-12	2212-13	2213-14	2214-15	2215-16	2216-17	2217-18	2218-19	2219-20	2220-21	2221-22	2222-23	2223-24	2224-25	2225-26	2226-27	2227-28	2228-29	2229-30	2230-31	2231-32	2232-33	2233-34	2234-35	2235-36	2236-37	2237-38	2238-39	2239-40	2240-41	2241-42	2242-43	2243-44	2244-45	2245-46	2246-47	2247-48	2248-49	2249-50	2250-51	2251-52	2252-53	2253-54	2254-55	2255-56	2256-57	2257-58	2258-59	2259-60	2260-61	2261-62	2262-63	2263-64	2264-65	2265-66	2266-67	2267-68	2268-69	2269-70	2270-71	2271-72	2272-73	2273-74	2274-75	2275-76	2276-77	2277-78	2278-79	2279-80	2280-81	2281-82	2282-83	2283-84	2284-85	2285-86	2286-87	2287-88	2288-89	2289-90	2290-91	2291-92	2292-93	2293-94	2294-95	2295-96	2296-97	2297-98	2298-99	2299-00	2300-01	2301-02	2302-03	2303-04	2304-05	2305-06	2306-07	2307-08	2308-09	2309-10	2310-11	2311-12	2312-13	2313-14	2314-15	2315-16	2316-17	2317-18	2318-19	2319-20	2320-21	2321-22	2322-23	2323-24	2324-25	2325-26	2326-27	2327-28	2328-29	2329-30	2330-31	2331-32	2332-33	2333-34	2334-35	2335-36	2336-37	2337-38	2338-39	2339-40	2340-41	2341-42	2342-43	2343-44	2344-45	2345-46	2346-47	2347-48	2348-49	2349-50	2350-51	2351-52	2352-53	2353-54	2354-55	2355-56	2356-57	2357-
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

ORGANIZACE	JMÉNO	PODPIS
------------	-------	--------

zjednanie na Powodilabe GR due 6.2.2013

Yedinci na Povodi lake GR dne 6. 2. 2013



### Záznam

Z jednání ve věci „VD Velký rybník – obnova spodních výpustí“, DSP, které se konalo 14.11.2012 v kanceláři Povodí Labe, s.p.Hradec Králové.

Přítomni: viz. presenční listina

Byla projednávána projektová dokumentace DSP uvedené akce, která navazuje na zpracovanou dokumentaci k územnímu řízení, ke které bylo MěÚ Kutná Hora dne 14.5.2012 vydané Územní rozhodnutí. Technické řešení navržené v DÚŘ zůstává zachováno a na dnešním jednání byly projednávány a upřesňovány změny řešení vyplývající z detailnějšího zpracování.

1. Vzhledem k tomu, že byly provedeny pracovištěm katastrálního úřadu Kutná Hora změny spočívající:

- v k.ú. Bylany byla přepracovaná katastrální mapa (DKM) a došlo k přečíslování a novému vyznačení parcel
- v k.ú. Poličany a Malešov byly do zájmového území zapracovány nové geometrické plány, které změnily mapu katastru nemovitostí

byl zpracován nový „Pozemkový elaborát“ s dotčenými pozemky.

Bylo dohodnuto, že zástupce projektanta a Povodí Labe (p. Komberec) při společné návštěvě MěÚ Kutná Hora ověří zda tyto změny v katastru mají vliv na vydané územní rozhodnutí a a vydaná Rozhodnutí na př. vynětí ze ZPF.

2. V dokumentaci je pro dopravu ocelových štětovnic pro stavební jímku a pro jejich osazení uvažováno s použitím pontonů. Zřízení překladiště je plánované v zadní části rybníka na levém břehu před restaurací na pozemcích Obce Miskovice. Projektant projedná s Ob.úřadem Miskovice – jejich případné požadavky příp. podmínky.

3. Beranění štětovnic bude z plovoucí plošiny z pontonů – uvažují se 4 pontony PMS a 2 vložené pontony, pro jeřáb 16 t.

4. Pro potřeby stavby bude ze stavebních objektů využívána příjezdná komunikace, kabelová přípojka nn a most přes levý bezpečnostní přeliv, které budou provedeny pouze v nezbytném rozsahu. Konstrukce vozovky, zábradlí mostu a ostatní výrazové prvky budou dokončeny na závěr stavby.

### Záznam

Z jednání ve věci „VD Velký rybník – obnova spodních výpustí“, DSP, které se konalo 14.11.2012 v kanceláři Povodí Labe, s.p. Hradec Králové.

Přítomni: viz. presenční listina

Byla projednávána projektová dokumentace DSP uvedené akce, která navazuje na zpracovanou dokumentaci k územnímu řízení, ke které bylo MěÚ Kutná Hora dne 14.5.2012 vydané Územní rozhodnutí. Technické řešení navržené v DÚŘ zůstává zachováno a na dnešním jednání byly projednávány a upřesňovány změny řešení vyplývající z detailnějšího zpracování.

1. Vzhledem k tomu, že byly provedeny pracovištěm katastrálního úřadu Kutná Hora změny spočívající:

- v k.ú. Bylany byla přepracovaná katastrální mapa (DKM) a došlo k přečíslování a novému vyznačení parcel
- v k.ú. Poličany a Malešov byly do zájmového území zapracovány nové geometrické plány, které změnily mapu katastru nemovitostí

byl zpracován nový „Pozemkový elaborát“ s dotčenými pozemky.

Bylo dohodnuto, že zástupce projektanta a Povodí Labe (p. Komberec) při společné návštěvě MěÚ Kutná Hora ověří zda tyto změny v katastru mají vliv na vydané územní rozhodnutí a a vydaná Rozhodnutí na př. vynětí ze ZPF.

2. V dokumentaci je pro dopravu ocelových štětovnic pro stavební jímku a pro jejich osazení uvažováno s použitím pontonů. Zřízení překladiště je plánované v zadní části rybníka na levém břehu před restaurací na pozemcích Obce Miskovice. Projektant projedná s Ob.úřadem Miskovice – jejich případné požadavky příp. podmínky.

3. Beranění štětovnic bude z plovoucí plošiny z pontonů – uvažují se 4 pontony PMS a 2 vložené pontony, pro jeřáb 16 t.

4. Pro potřeby stavby bude ze stavebních objektů využívána příjezdná komunikace, kabelová přípojka nn a most přes levý bezpečnostní přeliv, které budou provedeny pouze v nezbytném rozsahu. Konstrukce vozovky, zábradlí mostu a ostatní výrazové prvky budou dokončeny na závěr stavby.



5. Na základě závěrů z projednávání dokumentace DUŘ byly provedeny doplňující kontrolní vrty v kamenné zdi – ve vysoké zdi nad stávající štolou a v dělicí zdi u pravobřežního bezpečnostního přelivu. Vrty prokázaly že dělicí zeď je šířky 1,2 m a zde jsou kameny na cementové maltě a vysoká zeď je tloušťky cca 1,4 m. U této zdi nebyla zjištěna výplň mezer, byly zjištěny kaverny a při vrtání se ztrácel vodní výplach.. Ze statického hlediska je vysoká zeď nestabilní a navržená sanační injektáž v DUŘ bude doplněna o pramencové nebo předpjaté tyčové kotvy s roznášecí hlavou.
6. Příjezd pod hráz je pro větší stavební mechanizmy prakticky nemožný, projektant ověří příjezd od Poličan od usedlosti „Spálený mlýn“. Předpokládá se použití malé mechanizace a její umístění pod hráz pomocí jeřábu z koruny hráze.
7. Přívod vzduchu při manipulaci se segmentovým uzávěrem (kapacita spodní výpusti je 3 m<sup>3</sup>/s) je v provozní místnosti zajištěn otvorem pod stropem (plocha cca 2,1 m<sup>2</sup>) a ve strojovně otvorem v dělicí stěně do štol 0,8 x 1 m , který bude upraven pro prostup obsluhy. Otvor je opatřen žaluziemi a ocelovou mříží.
8. Pro osvětlení venkovního prostoru bude v provozní místnosti zásuvkový vývod a mobilní halogenový zdroj. El. rozvaděče budou osazeny na stěnu a mají tepelné zajištění.
9. Vstup na střechu objektu bude mobilním žebříkem.
10. Ovládání technologických uzávěrů bude v provozní místnosti – jednoduchý řídicí systém se záznamem procesů a v dolní strojovně.
11. Svah hráze nad úrovní provozní hladiny v prostoru stavební jímky bude po zpětném zásypu tělesa hráze opevněn kamennou dlažbou do šterkopísku a budou zde zřízeny schody a ve schodnici bude osazena plastová limnigrafická lať.

Zaznamenal: Benda



[illegible]

\_\_\_\_\_

9