



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Zadavatel: Česká republika –
Ministerstvo zemědělství,
Ústřední pozemkový úřad

Sídlem: Těšnov 65/17, Praha 1 PSČ
117 05

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Vítkem
MBA – vrchním ředitelem
sekce Ústřední pozemkový
úřad

IČ: 00020478

Název veřejné zakázky:

„Polní cesty v k. ú. Bítovzeves, Nehasice
a Tatinná - Stavba č. 1 a 2“

Č.j.: 216223/2011-13303

Evidenční číslo: 7202010008476

Druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení na stavební práce

dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon“)



Dodatečné informace č. II k Zadávacím podmínkám

V Ústí nad Labem, dne 14. 3. 2012

Jménem Zadavatele Výše uvedené veřejné zakázky Vám, v souladu s ustanovením § 49 a násl. zákona o veřejných zakázkách, poskytujeme Dodatečné informace k již poskytnutým zadávacím podmínkám.

Dotaz č. 1

SO1 102 - HPC 4 – k.ú. Bítovzeves – výkaz výměr

Základy - pololka č. 4 Zřízení stěn tabulových ze dřeva ... měrná jednotka m3, u pololky č. 5 Odstranění stěn dřevěných ... měrná jednotka m2. Lze opravit pol. č. 4 na m2 ?

Odpověď 1

Měrnou jednotku položky č. 4 v odd. Základy opravit na m2, výměra zůstává.

Dotaz č. 2

SO1 – 102 HPC4 Bítovzeves – Dopravní značení

Ve výkresu DZ PŘÍLOHA Č.3 je zakresleno vodorovné dopravní značení V4 (0,25 – 35,00m), ve výkazu výměr pak ale uvedeno není. Bude doplněno do výkazu výměr?

SO01 – 102 HPC4 Bítovzeves – Dopravní opatření během výstavby

Ve výkresu DZ PŘÍLOHA Č.4 je zakresleno 6 ks zábran, ve výkazu výměr je uveden počet kusů 13. Bude počet zábran opraven ve výkazu výměr?



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Odpověď 2

Dopravní značení - dodatečné položky obsahuje výkaz výměr, který je přílohou Dodatečné informace II – soubor „VV_SO 1 102_dodatecne_II“ ve formátu xls.

Zábran je 13 (viz. odkazové čáry k vozovce) - položky zůstanou dle VV.

Dotaz č. 3

SO2 – 102 HPC7 Tatinná k.ú. Nehasice (dle výkazu výměr) – Dopravní značení

Ve výkazu výměr uveden jiný počet svislých dopravních značek vč. souvisejících prací a dodávek oproti výkresu DZ PŘÍLOHA Č. 3. Budou tyto počty upraveny ve výkazu výměr?

Ve výkresu DZ PŘÍLOHA Č. 3 je zakresleno vodorovné dopravní značení V4 (0,25 – 35,00m) a směrové sloupky Z11c a Z 11d, ve výkazu výměr pak tyto prvky DZ uvedeny nejsou. Budou doplněny do výkazu výměr?

SO2 – 102 HPC7 Tatinná k.ú. Nehasice (dle výkazu výměr) – Dopravní opatření během výstavby

Ve výkresu DZ PŘÍLOHA Č.4 je zakresleno 6 ks zábran, ve výkazu výměr je uveden počet kusů 10. Bude počet zábran opraven ve výkazu výměr?

SO02 – 102 HPC 5 Nehasice – Dopravní značení

Ve výkazu výměr uveden jiný počet svislých dopravních značek vč. souvisejících prací a dodávek oproti výkresu DZ PŘÍLOHA Č. 3. Budou tyto počty upraveny ve výkazu výměr?

Ve výkresu DZ PŘÍLOHA Č. 3 je zakresleno vodorovné dopravní značení V4 (0,25 – 35,00m) a směrové sloupky Z11c a Z 11d, ve výkazu výměr pak tyto prvky DZ uvedeny nejsou. Budou doplněny do výkazu výměr?

SO2 – 102 HPC5 Nehasice – Dopravní opatření během výstavby

Ve výkresu DZ PŘÍLOHA Č.4 je zakresleno 6 ks zábran, ve výkazu výměr je uveden počet kusů 10. Bude počet zábran opraven ve výkazu výměr?

Odpověď 3

Dopravní značení - dodatečné položky obsahuje výkaz výměr, který je přílohou Dodatečné informace II – soubor „VV_SO 2 101_dodatecne_II“ ve formátu xls a soubor „VV_SO 2 102_dodatecne_II“ ve formátu xls.

Zábran je 10 u obou SO (viz. odkazové čáry k vozovce) - položky zůstanou dle VV.

Zpracováno na základě informací poskytnutých zadavatelem.

Přílohy:

- soubor „VV_SO 1 102_dodatecne_II“ ve formátu xls
- soubor „VV_SO 2 101_dodatecne_II“ ve formátu xls
- soubor „VV_SO 2 102_dodatecne_II“ ve formátu xls

S pozdravem


ROPRO a.s.
Masarykova 1658/49, 400 01 Ústí nad Labem
Web: www.ropro.cz, e-mail: info@ropro.cz
IČ: 27888941, DIČ: CZ27888941

ROPRO a.s.

subjekt pověřený k výkonu zadavatelských činností

Ing. Lukáš Potměšil