



Povodí Labe, státní podnik  
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
FAX 495 088 782  
E-mail labe@pla.cz  
IČ 70890005  
DIČ CZ70890005  
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
č.ú. 103 914 702 / 0300  
IBAN CZ610300000000103914702  
Obchodní rejstřík: spis.zn.A9473 vedená u Krajského soudu v HK

[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
VZD/16/11028

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Holubovská / 792

HRADEC KRÁLOVÉ  
07.04.2016

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.2

Název veřejné zakázky

**VD Seč, doplnění zařízení TBD**

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Druh zadávacího řízení

zakázka malého rozsahu na stavební práce

Na základě prohlídky budoucího místa plnění konané dne 06.04.2016 poskytuje zadavatel tyto dodatečné informace. Jiné dotazy nebyly vzneseny.

Na prohlídce byl vznesen dotaz, zda je možné vybourat v revizní chodbě výklenky pro ustavení 2 m lafety.

### Odpověď:

Ano, výklenky pro ustavení 2 m dlouhé lafety pro vrtání vztlakoměrných vrtů je možné vybourat. Výklenky budou mít maximální rozměry (š x v x h) 30 x 30 x 20 cm a mohou být zřízeny jak u svodného kanálku, tak u stropu revizní chodby. Při budování výklenků nesmí dojít k poškození stávající elektroinstalace. Po ukončení vrtu musí být výklenky zasanovány a stěna revizní chodby uvedena do původního stavu.

Ing. Petr Kočí  
vedoucí odboru inženýrských činností  
Povodí Labe, státní podnik

**Povodí Labe,**  
státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ  
(9)

Dodatečné informace k dispozici na profilu zadavatele:

[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)