

P -AQUA s.r.o.  
Ing. Zdeněk Pilar  
Jižní 870  
500 03 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / DNE  
/ 15.2.2016

NAŠE ZNAČKA  
1082715822

VYŘIZUJE / LINKA  
Pavel / 840 840 840

MÍSTO ODESŁÁNÍ / DNE  
Trutnov / 19.2.2016


**Vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Jasenná, Starý Ples – odstranění nánosů,  
ř.km. 0,960-2,200“ na p.č. 2141/1, 2141/20, 2141/21, 2141/22, 2141/25, 2141/26, 2141/27  
a 2141/28 v k.ú. Starý Ples**

ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí s projektovou dokumentací výše uvedené stavby za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Nesmí být ohrožen provoz stávajících nadzemních vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- Při činnostech prováděných v ochranných pásmech nadzemních vedení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem a podmínky uvedené v souhlasu s činností v ochranném pásmu energetického zařízení.
- Nesmí být snížena vzdálenost vedení od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené PNE 33 3301.
- Nesmí být narušena stabilita a pevnost podpěrných bodů.
- Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. pro jejich provozování a údržbu.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 840 850 860.

Případné úpravy distribuční sítě budou provedeny na základě samostatné žádosti.

S pozdravem



Ing. Bohuslav Ježek  
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku-region