



Hydroldea
Barbora Kozelková
Lešetínská 676/68
Ostrava
719 00

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1080423346

VYŘIZUJE / LINKA
Skotnica / 840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Ostrava / 2015-11-27

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S PD A S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o souhlas s PD a s umístěním stavby v ochranném pásmu (dále OP) distribučního zařízení: **Zkapacitnění koryta Dětmarovické Mlýnky v úseku ř.km 2,765 – 5,177** k.ú. Dětmarovice. Po prošetření Vaší žádosti jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího venkovního vedení vysokého napětí VN 22 kV č. 1223 v majetku ČEZ Distribuce, a. s.. Ochranné pásmo činí **10 m** od krajního vodiče měřeno kolmo na každou stranu (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno);
- souhlasíme s umístěním stavby v tomto ochranném pásmu;
- před zahájením stavby je nutno podat „**Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy**“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.

Toto vyjádření lze použít pro účely vydání stavebního povolení a provádění stavby a jeho platnost je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Miroslav Broskevič
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku Morava