

RZ1 ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ

KRYTÍ : IP30


PŘÍVOD : VRCHEM

VÝVODY : VRCHEM

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3PEN,AC,50Hz, 230/400V, TN-C-S

OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE


OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41ed.2



ROZVÁDĚČ

SPE	SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ ELEKTROTECHNIKŮ
	Jižní 870 500 72 Hradec Králové 3 tel/fax 491 611 932
č.zakázky SPE	30/2015

±0,000 = PODLAHA 1.NP

Revize	Datum	Popis změny	Vypracoval	Kontroloval
INVESTOR :		PROJEKTANT :	HIP :	
 státní podnik, Václav Hlavatý 951/8 500 03 Hradec Králové		PETR VODIČKA	ING. LEOŠ JEREMIÁŠ	
STAVBA: STŘEDISKO OPATOVICE, PŘÍSTŘEŠEK NA OPRAVU MECHANIZACE Přístavba objektu v ul. Pardubická, č.p. 347 na p.č. st.93/1 v k.ú. Opatovice n/L			ČÍSLO ZAKÁZKY:	229 140 004
			DATUM:	09/2015
			MĚŘÍTKO:	1:50
OBJEKT: -			STUPEŇ PD:	DUR+DSP
ČÁST PD: D.1.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE			PROFESE:	-
PŘÍLOHA: ZÁSUVKOVÁ ROZVODNICE RZ1			ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.4.b.3
			NÁZEV CD:	229140004_Opatovice